

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：平成29年 5月

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	—	—	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	—	—	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	—	—	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	—	—	0.16	0.16	0.16
2	保護衣準備室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.060	0.060	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	—	—	0.080	0.070	0.080	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070
3	PPゲート室 北側出入口	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080
4	PPゲート室 南側出入口	0.080	0.090	0.090	0.080	0.090	—	—	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	—	—	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	—	—	0.090	0.080	0.080
5	監視室(週一回)	0.070	—	—	—	—	—	—	0.070	—	—	—	—	—	—	0.060	—	—	—	—	—	—	0.060	—	—	—	—	—	—	0.070	—	—
6	委託員詰所室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.080	0.080	0.070	—	—	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070
7	ロッカー室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.070	0.070
8	大型休憩所出入口前	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	—	—	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	—	—	0.070	0.070	0.070
9	VIP更衣室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.070	0.070	0.070
10	計測器貸出室	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	—	—	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080
11	放射線監視事務室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070
12	西側階段	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	—	—	0.090	0.090	0.090
13	医療室	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	—	—	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070
14	保安員監視室・控室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.070	0.070	0.060	—	—	0.070	0.060	0.070
15	化学分析棟1階 階段	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.080
16	化学分析棟地下 階段	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	—	—	0.060	0.060	0.060
17	化学分析棟地下 EV前	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.070	0.070	0.070
18	化学分析棟1階 EV前	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	—	—	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	—	—	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	—	—	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	—	—	0.12	0.12	0.12
19	装備貸出エリア	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090
20	マスク貸出エリア	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	—	—	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	—	—	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	—	—	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	—	—	0.21	0.21	0.22
21	装備脱衣エリア	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	—	—	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	—	—	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	—	—	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	—	—	0.15	0.16	0.16
22	汚染検査エリア前室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.080	0.070
23	視察者入口前室	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	—	—	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080	—	—	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	—	—	0.070	0.080	0.070
24	一般服出入口	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	—	—	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	—	—	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	—	—	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	—	—	0.24	0.24	0.24

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	装備品倉庫	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
2	保護衣準備室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
3	PPゲート室(北側出入口)	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
4	PPゲート室(南側出入口)	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01
5	監視室(週一回)	<1.9E-01	—	—	—	—	—	—	<1.9E-01	—	—	—	—	—	—	<1.9E-01	—	—	—	—	—	—	—	<1.9E-01	—	—	—	—	—	—	<1.9E-01	—	—	
6	委託員詰所室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
7	ロッカー室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
8	大型休憩所出入口前	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
9	VIP更衣室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
10	計測器貸出室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
11	放射線監視事務室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
12	西側階段	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
13	医療室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
14	保安員監視室・控室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
15	化学分析棟1階 階段	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
16	化学分析棟地下 階段	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
17	化学分析棟地下 EV前	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
18	化学分析棟1階 EV前	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
19	装備貸出エリア	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
20	マスク貸出エリア	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
21	装備脱衣エリア	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
22	汚染検査エリア前室	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
23	視察者出入口前	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	
24	一般服出入口	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	—	—	<1.9E-01	<1.9E-01	<1.9E-01	