

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年5月)[3/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

[illegible]

【測定項目】

γ :線量当量率

 ρ : 表面汚染密度

ダ: 空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率: $30 \mu\text{Sv/h}$ 以下

表面污染密度:4Bq/cm² 以下

空氣中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下