


放射線サーベイ記録


測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う 状況確認サーベイ		測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	雑固体廃棄物 焼却建屋	3階 均圧室	測定者	
測定日時	2017/11/21 9:50 ~ 10:00		測定器 (換算定数)	F1-SC-199 F1-ECD-019
測定条件			区域区分	—

⊗ : 表面線量率 (μ Sv/h)



● 表面線量率

No	γ 線量率 (μ Sv/h)
1	0.10
2	0.10



出入口

身体サーベイエリア

- ①・管理対象区域を示す掲示物
・「管理対象区域」に係る注意事項
- ②・管理対象区域ではないことを示す掲示物
- ECD設置個所 (F1-ECD-019)

} 掲示

【設定宣言日時】平成29年11月21日 10時12分

承認	審査	作成

注：変動原因等の調査を行った場合は、その原因等についても記載する