瓦礫類・伐採木管理票

作業所管G記入欄												
保管希望年日時	平成 29 年 6 月 12 日（ 月 ） 10 時 00 分											
作業件名	1F大型機器点検建屋建物改修および関連除却工事											
発生場所	大型機器点検建屋											
作業所管G	建築部 建築第五グループ				監理員			TEL				
元請会社					担当者			TEL				
線量測定年月日	H29.4.26	測定者			測定器名	電離箱測定器		管理番号	リ-ICW-310			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ゴム	41	D	A	有・(無)	1m3	0.005(m)Sv/h	0.005(m)Sv/h	
2	難燃物その他	49	D	A	有・(無)	1m3	0.005(m)Sv/h	0.005(m)Sv/h	
3	幹	51	D	A	有・(無)	2m3	0.015(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	
4					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
5					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.4.27

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 − 06 − 165-1	

調整日時 H29. 6 . 12 (9 時 30 分)

【保管時の指示事項等】

トラック 2台にて運搬予定.

保管予定場所	
1	エリア O
2	〃
3	エリア M
4	
5	

※カテゴリ												
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

(別紙)

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	平成 29 年 6 月 12 日 (月) 10 時 00 分									
作業件名	1F大型機器点検建屋建物改修および関連除却工事									
発生場所	大型機器点検建屋									
作業所管G	建築部 建築第五グループ				監理員		TEL			
元請会社					担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.4.26	測定者			測定器名	電離箱測定器	管理番号	リ-ICW-310		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	木材	25	D	A	有・(無)	5m3	0.005(m)Sv/h	0.005(m)Sv/h	
2					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
3					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
4					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
5					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.4.27

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 — 06 — 165-2	

調整日時 . . (時 分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリア O
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ												
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他			
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類	
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他			
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他					
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)					
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有										
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」										

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 .
線量測定者
測定器名・管理番号
測定器名
管理番号

*線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

(別紙6)

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	平成 29 年 6 月 12 日（月） 12 時 00 分								
作業件名	1F大型機器点検建屋建物改修および関連除却工事								
発生場所	大型機器点検建屋								
作業所管G	建築部 建築第五グループ			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.4.26	測定者		測定器名	電離箱測定器	管理番号	リ-ICW-310		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	木材	25	D	A	有・(無)	5m3	0.005(m)Sv/h	0.005(m)Sv/h	
2					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
3					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
4					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
5					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.4.25

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 — 06 — 166-3	

調整日時 H29. 6. 12 (11 時 30 分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリア O
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	木材	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリア O	6/12 11:36	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 H29 6. 12
線量測定者
測定器名・管理番号
測定器名 ICW
管理番号 F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

10t往復3回

水土ミ-21

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	2017年6月9日(金) 9時00分								
作業件名	1F 1～4号機 地下貯水槽No.5除却工事								
発生場所	地下貯水槽No.5								
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	2017. 05. 17	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	1F-ICWBL-14		

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.5.17

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	W	A	有・(無)	10m³	10～30(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	プラスチック貯水材(10tダンプ)
2	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	W	A	有・(無)	5m³	10～30(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	接続部材、プラスチックシートをトンパック入れる
3					有・無	m³	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
4					有・無	m³	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
5					有・無	m³	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－171	H29.5.18

調整日時 H29. 6. 9 (9時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所

1	エリアB
2	〃
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	プラスチック・ポリ・ビニール類 (H)	2(μ)Sv/h	2(μ)Sv/h	エリアO	6/9 8:50	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 H29. 6. 9.
線量測定者
測定器名・管理番号
測定器名 ICWBL
管理番号 F1-ICWBL-5

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

10t往復3回

水土ミ-21

作業所管G記入欄								
保管希望年日時	2017年6月9日(金) 10時30分							
作業件名	1F 1～4号機 地下貯水槽No.5除却工事							
発生場所	地下貯水槽No.5							
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G			監理員		TEL		
元請会社				担当者		TEL		
線量測定年月日	2017. 05. 17	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	1F-ICWBL-14	

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.5.17

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	W	A	有・(無)	10㎥	10～30(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	プラスチック貯水材(10tダンプ)
2	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	W	A	有・(無)	5㎥	10～30(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	接続部材、プラスチックシートをトンパック入れる
3					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
4					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
5					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－172	H29.5.18
調整日時 H29.6.9 (11時00分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22 紙・ウエス類	24 プラスチック・ポリ・ビニール類	25 木材類	29 可燃物その他		
	不燃物	31 金属ガラ	32 コンクリート・アスファルトガラ	33 機器類・制御盤類	34 土砂類	35 塩化ビニール類
		36 保温材	37 石綿含有物	38 ケーブル類	39 不燃物その他	
	難燃物	41 ゴム類	42 難燃シート類	49 難燃物その他		
	伐採木	51 伐採木(幹)	52 伐採木(枝葉)	53 伐採木(根)		
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有				
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」				

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	プラスチック・ポリ・ビニール類 (H)	2(μ)Sv/h	2(μ)Sv/h	エリアO	6/9 10:55	
2	プラスチック・ポリ・ビニール類 (H)	2(μ)Sv/h	2(μ)Sv/h	エリアO	6/9 10:55	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29.6.9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICWBL
管理番号	F1-ICWBL-5

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

土木－－3

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H 29年　6月　9日(金)　8 時　30 分						承認	審査	作成		
作業件名	1F 構内排水路清掃業務委託(平成28年度)										
発生場所	A・K系排水路						H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18		
作業所管G	土木第一G			監理員		TEL					
元請会社				担当者		TEL					
線量測定年月日	H 29. 5. 12	測定者		測定器名	IWC	管理番号	F1-ICW-077				

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	可燃物その他	29	WD	A	有・(無)	20 m3	0.04 (m)Sv/h	0.02 (m)Sv/h	草・落葉 20袋の内の最大線量を表
2			WD	A	有・無	m3	0.08 (m)Sv/h	0.02 (m)Sv/h	
3			WD	A	有・無	m3	0.02 (m)Sv/h	0.02 (m)Sv/h	
4			WD	A	有・無	m3	0.02 (m)Sv/h	0.02 (m)Sv/h	
5			WD	A	有・無	m3	0.02 (m)Sv/h	0.02 (m)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 －06 －173	H29.5.18
調整日時 H29. 6. 9 (8 時30 分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	可燃物その他	60 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 8:15	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29. 6. 9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

土木－3

作業所管G記入欄													
保管希望年日時	H 29年 6月 9日(金) 12 時 30 分							承認	審査	作成			
作業件名	1F 構内排水路清掃業務委託(平成28年度)												
発生場所	A・K系排水路							H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18			
作業所管G	土木第一G				監理員			TEL					
元請会社					担当者			TEL					
線量測定年月日	H 29. 5. 12	測定者			測定器名	IWC		管理番号	F1-ICW-077				
No.	保管物名	※カテゴリ ①	※カテゴリ ②	※カテゴリ ③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考				
1	可燃物その他	29	WD	A	有・(無)	20 m3	0.05(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	草・落葉 20袋の内の最大線量を表				
2			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h					
3			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h					
4			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h					
5			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h					

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－174	H29.5.18

調整日時 H29.6.9 (12時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	ELRB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
							H29.6.9
1	可燃物その他	20 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 13:05		線量測定者
		( )Sv/h	( )Sv/h				
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名 ICW
		( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号 F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水土ミ-12

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	H29年 6月 7日(水) 8時 30分									
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託									
発生場所	B南エリア(産業廃棄物最終処分場)									
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G					監理員		TEL		
元請会社						担当者		TEL		
線量測定年月日	2017.05.16	測定者				測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14	

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	紙・ウエス類	22	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	24	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	木材類	25	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	可燃物その他	29	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	金属ガラ	31	W	B	有・(無)	10m3	65(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－177	H29.5.18
調整日時 H29.6.9 (8時30分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアC

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
5	金属ガラ	5(μ)Sv/h	5(μ)Sv/h	エリアC ②	6/9 8:40	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29.6.9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

木エミ-12

作業所管G記入欄										
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託					監理員				
						TEL				
線量測定年月日	2017.05.16	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	機器類・制御盤類	33	D	B	有・(無)	3m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	ゴム類	41	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	難燃物その他	49	W	B	有・(無)	2m3	40(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	伐採木(枝葉)	52	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
6					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
7					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

受付番号	2017－06－179
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	エリアB
4	〃
5	エリアV
6	
7	

※カテゴリ											
	①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他	
		不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35 塩化ビニール類
			36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他	
		難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他			
		伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)			
	②	状態	D:乾燥 , W:湿気有								
	③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」								

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水エミ-12

作業所管G記入欄													
保管希望年日時	H29年 6月 7日(水) 12時 30分							承認	審査	作成			
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託												
発生場所	B南エリア(産業廃棄物最終処分場)							H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18			
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G					監理員			TEL				
元請会社						担当者			TEL				
線量測定年月日	2017.05.16	測定者				測定器名	ICW-BL		管理番号	F1-ICWBL-14			
No.	保管物名	※カテゴリ ①	※カテゴリ ②	※カテゴリ ③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	備考				
1	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ･ﾎﾟﾘ･ﾋﾞﾆｰﾙ類	24	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h					
2	木材類	25	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h					
3	可燃物その他	29	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h					
4	金属ガラ	31	W	B	有・(無)	10m3	65(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h					
5	機器類･制御盤類	33	D	B	有・(無)	3m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h					

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－178	H29.5.18
調整日時 H29.6.9 (12時30分)	
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1 エリアB	
2 〃	
3 〃	
4 エリアC	
5 〃	

※カテゴリ											
	①	可燃物	22	紙･ｳｴｽ類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ﾎﾟﾘ･ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
		不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類･制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
			36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
		難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
		伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
	②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
	③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績	No.	保管物名	表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日	
		中止	( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者	
			( )Sv/h	( )Sv/h					
			( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号	
			( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名	
			( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

水土ミ-12

作業所管G記入欄	作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託	監理員	
			TEL	

線量測定年月日	2017.05.16	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	塩化ビニール類	35	D	B	有・(無)	2m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	ケーブル類	38	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	ゴム類	41	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	難燃物その他	49	W	B	有・(無)	2m3	40(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
6					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
7					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

受付番号	2017－06－178
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	エリアB
5	〃
6	
7	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

水エ三-12

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H29年 6月 9日(金) 8時 30分							承認	審査	作成	
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託										
発生場所	B南エリア(産業廃棄物最終処分場)							H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18	
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	2017.05.16	測定者			測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	紙・ウエス類	22	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	24	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	木材類	25	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	可燃物その他	29	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	金属ガラ	31	W	B	有・(無)	10m3	65(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 179	H29.5.18
調整日時	H29. 6 . 12 (8 時30 分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアC

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
3	木材類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/12 8:50		H29 6.12
		( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名 ICW
		( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号 F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

水エミ-12

作業所管G記入欄										
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託					監理員				
						TEL				
線量測定年月日	2017.05.16	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	機器類･制御盤類	33	D	B	有・(無)	3m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	ケーブル類	38	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	ゴム類	41	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	難燃物その他	49	W	B	有・(無)	2m3	40(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
6					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
7					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

受付番号	2017－06－179
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	エリアB
5	〃
6	
7	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙･ウエス類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ﾎﾟﾘ･ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類･制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	~~伐採木~~	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水土ミ-12

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H29年 6月 9日(金) 12時 30分										
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託										
発生場所	B南エリア(産業廃棄物最終処分場)										
作業所管G	水処理土木部 水処理土木第三G				監理員			TEL			
元請会社					担当者			TEL			
線量測定年月日	2017.05.16	測定者			測定器名	ICW-BL		管理番号	F1-ICWBL-14		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ･ﾎﾟﾘ･ﾋﾞﾆｰﾙ類	24	W	B	有・(無)	2m3	45(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	木材類	25	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	可燃物その他	29	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	金属ガラ	31	W	B	有・(無)	10m3	65(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	機器類･制御盤類	33	D	B	有・(無)	3m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 180	H29.5.18
調整日時	H29. 6 .12 (12時30分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	2117B
2	〃
3	〃
4	2117C
5	〃

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙･ｳｴｽ類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ﾎﾟﾘ･ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類･制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

木エミ-12

作業所管G記入欄										
作業件名	1F 1～4号機 産業廃棄物最終処分場残材撤去業務委託					監理員				
						TEL				
線量測定年月日	2017.05.16	測定者		測定器名	ICW-BL	管理番号	F1-ICWBL-14			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	塩化ビニール類	35	D	B	有・(無)	2m3	34(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	W	B	有・(無)	2m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
3	ケーブル類	38	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
4	ゴム類	41	W	B	有・(無)	1m3	35(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
5	難燃物その他	49	W	B	有・(無)	2m3	40(μ)Sv/h	20(μ)Sv/h	
6					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
7					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

受付番号	2017-06 -180
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	エリアB
5	〃
6	
7	

※カテゴリ													
	①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他			
		不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類	
			36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他			
		難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他					
		伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)					
	②	状態	D:乾燥 , W:湿気有										
	③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」										

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

貯留設-6

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	H29年　6月 12日(月)　9時　00分					承認	審査	作成		
作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置									
発生場所	H2エリア					H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18		
作業所管G	水処理設備部 貯留設備G			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	ICW	管理番号	ICW-348			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	コンクリート・アスファルトガラ	33	D	A	有・(無)	1.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
4	機器類・制御盤類	32	D	A	有・(無)	1.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
5	ケーブル類	38	D	A	有・(無)	0.5m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－183	H29.5.18
調整日時 H29.6.12 (9 時 30 分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	〃
5	〃

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
1	金属がラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑧	6/12 9:15		H29 6.12
2	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/12 9:15		線量測定者
		( )Sv/h	( )Sv/h				
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名 ICW
							管理番号 FI-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

貯留設-6

瓦礫類・伐採木管理票

作業所管G記入欄													承認	審査	作成
	保管希望年日時	H29年 6月 12日(月) 9時 30分													
	作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置													
	発生場所	H2エリア											H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18
	作業所管G	水処理設備部 貯留設備G					監理員			TEL					
	元請会社						担当者			TEL					
	線量測定年月日	H29.5.16	測定者				測定器名	ICW		管理番号	ICW-348				

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	保温材	36	D	A	有・(無)	1.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
4	以下余白				有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
5					有・無	m3	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－184	H29.5.18
調整日時	H29.6.12 (10時30分)
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	
5	

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績	No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
	1	金属ガラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑧	6/12 10:30		H29 6.12
	2	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/12 10:30		線量測定者
	3	保温材	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/12 10:30		測定器名・管理番号
			(μ)Sv/h	(μ)Sv/h				測定器名 ICW
			( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号 F-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

貯留設-6

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	H29年 6月 14日(水) 9時 00分					承認	審査	作成
作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置							
発生場所	H2エリア					H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18
作業所管G	水処理設備部 貯留設備G			監理員		TEL		
元請会社				担当者		TEL		
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	ICW	管理番号	ICW-348	

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ゴム類	41	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	木材類	25	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
4	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
5	可燃物その他	29	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－185	H29.5.18
調整日時	H29. 6 .14 (9 時30 分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	〃

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
3	紙・ウエス類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 9:30	
4	プラスチック・ポリ・ビニール類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 9:30	
5	可燃物その他	3 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 9:30	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

保管希望年日時　H29年　6月　14日(水)　9時　00分　貯留設-6

作業所管G記入欄									
作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置					監理員			
						TEL			
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	ICW	管理番号	ICW-348		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	難燃シート類	42	D	A	有・(無)	1.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	難燃物その他	49	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	以下余白				有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
4					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
5					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
6					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
7					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

受付番号	2017－06－185
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	
4	
5	
6	
7	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	. .
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	
管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

貯留設-6

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H29年 6月 14日(水) 9時 30分										
作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置										
発生場所	H2エリア										
作業所管G	水処理設備部 貯留設備G				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.16	測定者			測定器名	ICW	管理番号	ICW-348			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ゴム類	41	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	木材類	25	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
4	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
5	可燃物その他	29	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	H29.5.18
2017－06－186	
調整日時 H29.6.14 (10時30分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアD
2	〃
3	〃
4	〃
5	〃

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
2	木材類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/14 10:20	
3	紙・ウエス類	11 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/14 10:20	
4	プラスチック・ポリ・ビニール類	3 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/14 10:20	
5	可燃物その他	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/14 10:20	
		( )Sv/h	( )Sv/h			

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	A-ICW-061

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

保管希望年日時　H29年　6月　14日(水)　9時　30分　　貯留設-6

作業所管G記入欄	作業件名	1F 1～4号機 H2エリアタンク設置				監理員			
						TEL			
	線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	ICW	管理番号	ICW-348	

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	難燃シート類	42	D	A	有・(無)	1.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
2	難燃物その他	49	D	A	有・(無)	2.0m3	1.0(μ)Sv/h	1.0(μ)Sv/h	
3	以下余白				有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
4					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
5					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
6					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
7					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

受付番号	2017-06-186
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリア3
2	〃
3	
4	
5	
6	
7	

※カテゴリ											
	①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他	
		不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
			36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
		難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
		伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
	②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有									
	③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績	No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
			( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者
			( )Sv/h	( )Sv/h				
			( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
			( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名
			( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号
			( )Sv/h	( )Sv/h				
			( )Sv/h	( )Sv/h				

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

木エ3-15

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	2017年　6月　7日(水)　9時　00分										
作業件名	1F1～4号機 H1H2エリアタンク基礎設置工事並びに関連除却工事										
発生場所	H2エリア										
作業所管G	水処理土木部　水処理土木第三G				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	2017. 5. 17	測定者			測定器名	ICWBL	管理番号	F1-ICWBL-70			

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	可燃物	29	D	A	有 (無)	4m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
2	紙・ウエス	22	D	A	有 (無)	2m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
3	ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ	24	D	A	有 (無)	2m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	4tユニック1台で運搬
4	木材	25	D	A	有 (無)	4m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
5	不燃物	42	D	A	有 (無)	4m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－189	H29.5.18

調整日時 H29. 6 .12 (10時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアC

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	可燃物	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/12 10:05	
2	紙・ウエス	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/12 10:05	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

水エ-15

作業所管G記入欄								
保管希望年日時	2017年　6月　7日(水)　12時　00分			承認	審査	作成		
作業件名	1F1～4号機 H1H2エリアタンク基礎設置工事並びに関連除却工事							
発生場所	H2エリア			H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18		
作業所管G	水処理土木部　水処理土木第三G		監理員		TEL			
元請会社			担当者		TEL			
線量測定年月日	2017. 5. 17	測定者		測定器名	ICWBL	管理番号	F1-ICWBL-70	

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	プラスチック・ビニール	24	D	A	有 (無)	2m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
2	紙・ウェス	22	D	A	有 (無)	4m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
3	木材	25	D	A	有 (無)	4m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	4tユニック1台で運搬
4	土砂類	34	D	A	有 (無)	2m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	
5	金属ガラ 31		D	A	有 (無)	2m3	(0.01)mSv/h	(0.01)mSv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－190	H29.5.18
調整日時	H29.6.12 (12時30分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアC

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
5	金属ガラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑧	6/12 12:05	
1	プラスチック・ビニール	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/12 11:55	
2	紙・ウエス	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/12 11:55	
3	木材	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアD	6/12 11:55	
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

F1-ICW-061

瓦礫類・伐採木管理票

水土ニ-8

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	H 29 年 6月 9日（金） 9 時 00 分									
作業件名	1F 1-4号機 J2エリアタンク基礎設置工事									
発生場所	Jエリア									
作業所管G	水処理土木部水処理土木第三G			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.17 8:00	測定者		測定器名	ICWBL	管理番号	F1-ICWBL-70			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
2	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
3	可燃物その他	29	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	4tユニック1台で運搬
4	木材	25	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
5	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－191	H29.5.18
調整日時	H29. 6 .14 (9 時30 分)
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアC

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
5	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/14 9:10	
1	紙・ウエス類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 8:55	
2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 8:55	
3	可燃物その他	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 8:55	
4	木材	3 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 8:55	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

F1-ICW-061

瓦礫類・伐採木管理票

水エミ-8

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H 29 年 6月 9日（金） 12 時 00 分										
作業件名	1F 1-4号機 J2エリアタンク基礎設置工事										
発生場所	Jエリア										
作業所管G	水処理土木部水処理土木第三G				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.17 8:00	測定者			測定器名	ICWBL	管理番号	F1-ICWBL-70			
No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考		
1	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h			
2	難燃シート	42	D	A	有・(無)	4m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h			
3	可燃物その他	29	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	4tユニック1台で運搬		
4	木材	25	D	A	有・(無)	2m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h			
5	伐採木（枝葉）	52	D	A	有・(無)	4m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h			

承認	審査	作成
H29.5.18	H29.5.18	H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－192	H29.5.18
調整日時	H29.6.14（12 時06 分）
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	〃
5	エリアV

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木（幹）	52	伐採木（枝葉）	53	伐採木（根）				
②	状態	D：乾燥 ， W：湿気有									
③	履歴	A：「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 ， B：「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1：収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2：伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。（最大で5m以下とする。）
注3：飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止（養生、容器収納等）を施し保管すること。
注4：β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ（mSv/h）」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所（実績）	保管日（実績）	備考	線量測定年月日
1	紙・ウエス類	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 12:00		H29 6.14
~~2~~	~~プラスチック・ポリ・ビニル類~~	~~2 (μ)Sv/h~~	~~2 (μ)Sv/h~~				線量測定者
3	可燃物その他	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 12:00		
~~4~~	~~木材~~	~~3 (μ)Sv/h~~	~~2 (μ)Sv/h~~				測定器名・管理番号
2	難燃シート	70 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 12:00		測定器名 ICW
							管理番号 F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

廃管-3

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	平成29年6月9日 （金） 10時00分									
作業件名	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託									
発生場所	ジャバラA集積分									
作業所管G	固体廃棄物管理G			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	β・γ線量測定器	管理番号	F1-ICWBL-79			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ダンボール	22	D	A	有・(無)	32 m3	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	
2	(未処理品)				有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
3					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
4					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
5					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

承認	審査	作成
		H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－195	H29.5.18
調整日時	H29.6.9 (10時30分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	ダンボール	60 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 10:35	
	(未処理品)	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29.6.9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-081

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

廃管-3. 別紙

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	平成29年6月9日 （金） 10時00分										
作業件名	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託										
発生場所	5・6号機ベーラー集積分										
作業所管G	固体廃棄物管理G			監理員		TEL					
元請会社				担当者		TEL					
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	γ線量測定器	管理番号	F1-ICW-219				

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	放射性廃棄物等	29	D	B	有・(無)	32 m3	50 (μ)Sv/h	4 (μ)Sv/h	
2					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
3					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
4					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
5					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

承認	審査	作成
		H29.5.18

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－195	H29.5.18
調整日時	H29.6.9（10時30分）
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木（幹）	52	伐採木（枝葉）	53	伐採木（根）				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。（最大で5m以下とする。）
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止（養生、容器収納等）を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ（mSv/h）」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所（実績）	保管日（実績）	備考
1	放射性廃棄物等	50 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 10:35	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29.6.9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水エミ－12

作業所管G記入欄												
保管希望年日時	平成 29年 6月12日(月) 8時30分											
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事											
発生場所	B北エリア											
作業所管G	水処理土木 第三グループ				監理員			TEL				
元請会社					担当者			TEL				
線量測定年月日	H29.3.22	測定者			測定器名	βγ用電離箱		管理番号	FI－ICWBL－25			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ケーブル類	38	D	B	(有)・無	2m³	0.020(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β＋γ)0.050mSv/h
2	金属ガラ	31	D	B	(有)・無	6m³	0.015(m)Sv/h	0.015(m)Sv/h	(β＋γ)0.060mSv/h
3	機器類・制御盤類	33	D	B	(有)・無	6m³	0.030(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β＋γ)0.100mSv/h
4									※No.1,2,3については、今後コンテナ詰予定
5									

承認	審査	作成
H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－197	

調整日時 H29. 6. 12 (8 時 30 分)

【保管時の指示事項等】

当該保管物は、一時的にシート養生で受取可とします。

保管予定場所	
1	エリアE1
2	〃
3	〃
4	
5	

※カテゴリ												
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他			
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類	
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他			
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他					
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)					
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有										
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」										

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
2	金属ガラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアE1	6/12 8:45	β+γ=10μSv/h
1	ケーブル類	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアE1	6/12 8:45	β+γ=8μSv/h
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICWBL
管理番号	FI-ICWBL-122

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水エ三-12

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	平成 29年 6月12日(月) 10時30分								
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事								
発生場所	B北エリア								
作業所管G	水処理土木 第三グループ			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.3.22	測定者		測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI-ICWBL-25		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βγ汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	鉛材	39	D	B	(有)・無	1m³	0.030(m)Sv/h	0.030(m)Sv/h	(β+γ)0.060mSv/h
2									
3									
4									※No.1については、今後コンテナ詰予定
5									

承認 / 審査 / 作成: H29.5.19 / H29.5.19 / H29.5.19

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 — 06 — 198	

調整日時: H29. 6 . 12 (10 時 30 分)

【保管時の指示事項等】
当該保管物は、一時的にシート養生で受取可とします。

保管予定場所	
1	エリア E1
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	鉛材	6 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアE1	6/12 10:05	β+γ=8μSv/h
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日: H29 6.12
線量測定者:
測定器名・管理番号
測定器名: ICWBL
管理番号: FI-ICWBL-122

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

水土三-12

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	平成 29年 6月12日(月) 10時00分						承認	審査	作成		
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事										
発生場所	B北エリア						H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19		
作業所管G	水処理土木 第三グループ				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.3.22	測定者			測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI-ICWBL-25			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ケーブル類	38	D	B	(有)・無	2m³	0.020(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β+γ)0.050mSv/h
2	金属ガラ	31	D	B	(有)・無	6m³	0.015(m)Sv/h	0.015(m)Sv/h	(β+γ)0.060mSv/h
3	機器類・制御盤類	33	D	B	(有)・無	6m³	0.030(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β+γ)0.100mSv/h
4									※No.1,2,3については、今後コンテナ詰予定
5									

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 199	

調整日時 H29. 6. 12 (11 時 30分)

【保管時の指示事項等】

当該保管物は、一時的にシート養生で受取可とします。

保管予定場所	
1	エリアE1
2	〃
3	〃
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者
		( )Sv/h	( )Sv/h				
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名
		( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

水土三-12

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	平成 29年 6月12日(月) 12時30分						承認	審査	作成	
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事									
発生場所	B北エリア						H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19	
作業所管G	水処理土木 第三グループ			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.3.22	測定者		測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI-ICWBL-25			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ケーブル類	38	D	B	(有)・無	2m³	0.020(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β+γ)0.050mSv/h
2	金属ガラ	31	D	B	(有)・無	6m³	0.015(m)Sv/h	0.015(m)Sv/h	(β+γ)0.060mSv/h
3	機器類・制御盤類	33	D	B	(有)・無	6m³	0.030(m)Sv/h	0.020(m)Sv/h	(β+γ)0.100mSv/h
4									※No.1,2,3については、今後コンテナ詰予定
5									

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 - 06 - 200	
調整日時	H29. 6. 12 (12時 30分)
【保管時の指示事項等】	
当該保管物は、一時的にシート養生で受取可とします。	
保管予定場所	
1	エリア E1
2	〃
3	〃
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者
		( )Sv/h	( )Sv/h				
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名
		( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

変更後

水土三－12

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	平成 29年 6月14日(水) 8時30分					承認	審査	作成		
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事									
発生場所	B北エリア					H29.6.12	H29.6.12	H29.6.12		
作業所管G	水処理土木 第三グループ			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.24	測定者		測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI－ICWBL－16			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βγ汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	8m³	0.002(m)Sv/h	0.002(m)Sv/h	
2									
3									
4									
5									

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017—06—201	H29.6.13

調整日時 H29. 6 . 14 (8時 30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所

1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ												
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他			
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類	
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他			
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他					
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)					
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有										
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」										

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:βγ汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	金属ガラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ②	6/14 8:30	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	FI-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

変更後

作業所管G記入欄								
保管希望年日時	平成 29年 6月14日(水) 10時30分							
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事							
発生場所	B北エリア							
作業所管G	水処理土木 第三グループ			監理員		TEL		
元請会社				担当者		TEL		
線量測定年月日	H29.5.24	測定者		測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI－ICWBL－16	

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	塩ビ管	35	D	A	有・(無)	6m³	0.002(m)Sv/h	0.002(m)Sv/h	
2	プラスチック類	24	D	A	有・(無)	6m³	0.002(m)Sv/h	0.002(m)Sv/h	
3									
4									
5									

承認	審査	作成
H29.6.12	H29.6.12	H29.6.12

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017—06—202	H29.6.13

調整日時 H29. 6 . 14 (10時 30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所

1	エリア C
2	〃 B
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	中止	( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 .
線量測定者
測定器名・管理番号
測定器名
管理番号

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

変更後

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	平成 29年 6月14日(水) 12時30分									
作業件名	1～4号機 Bエリアフランジタンク他除却工事									
発生場所	B北エリア									
作業所管G	水処理土木 第三グループ			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H29.5.24	測定者		測定器名	βγ用電離箱	管理番号	FI−ICWBL−16			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βγ汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	8m³	0.002(m)Sv/h	0.002(m)Sv/h	
2									
3									
4									
5									

承認	審査	作成
	H29.6.12	H29.6.12

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017—06—203	H29.6.13

調整日時 H29. 6 . 14 (12時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ												
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:βγ汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	金属ガラ	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ②	6/14 12:10	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	FI-ICW-012

*線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

設革新－10

瓦礫類・伐採木管理票

作業所管G記入欄													承認	審査	作成
	保管希望年日時	平成29年 5月25日(木) 10時 00分													
	作業件名	1F－1～4号機 H5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却業務委託													
	発生場所	H5エリア～CCR											H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19
	作業所管G	水処理設備部 貯留設備G						監理員			TEL				
	元請会社							担当者			TEL				
	線量測定年月日	H29.5.16	測定者					測定器名	ICWBL		管理番号	F1-ICWBL-32			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	ケーブル類	38	D	A	有・(無)	5㎥	<10(μ)Sv/h	<10(μ)Sv/h	
2	難燃物その他(エフレックス)	49	D	A	有・(無)	8㎥	<10(μ)Sv/h	<10(μ)Sv/h	
3	以下余白				有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
4					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
5					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－207	H29.5.22
調整日時 H29.6.14(10時30分)	
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃 B
3	
4	
5	

※カテゴリ													
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他				
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類		
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他				
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他						
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)						
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	ケーブル類	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑩	6/14 10:30	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

作業所管G記入欄											
作業件名								監理員			
								TEL			
線量測定年月日	. .	測定者		測定器名		管理番号					
No.	保管物名	※カテゴリ ①	※カテゴリ ②	※カテゴリ ③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考		
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			
					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h			

受付番号	2017－06－207
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

※カテゴリ									
①	可燃物	22:紙・ウエス類	24:プラスチック・ポリ・ビニール類	25:木材類	29:可燃物その他				
	不燃物	31:金属ガラ	32:コンクリート・アスファルトガラ	33:機器類・制御盤類	34:土砂類	35:塩化ビニール類			
		36:保温材	37:石綿含有物	38:ケーブル類	39:不燃物その他				
	難燃物	41:ゴム類	42:難燃シート類	49:難燃物その他					
	伐採木	51:伐採木(幹)	52:伐採木(枝葉)	53:伐採木(根)					
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有							
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」							

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考	線量測定年月日	
2	難燃物その他(エフレックス)(H)	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/14 10:15		1-29 6.14	
		( )Sv/h	( )Sv/h				線量測定者	
		( )Sv/h	( )Sv/h					
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名・管理番号	
		( )Sv/h	( )Sv/h				測定器名	ICW/BL
		( )Sv/h	( )Sv/h				管理番号	FI-ICW/BL-5
		( )Sv/h	( )Sv/h					

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

作業所管G記入欄												
保管希望年日時	平成29年 5月25日(木) 11時 00分							承認	審査	作成		
作業件名	1F−1〜4号機 H5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却業務委託											
発生場所	H5エリア〜CCR							H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19		
作業所管G	水処理設備部 貯留設備G				監理員			TEL				
元請会社					担当者			TEL				
線量測定年月日	H29.5.16	測定者			測定器名	ICWBL		管理番号	F1-ICWBL-32			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	機器類・制御盤類	33	D	A	有・(無)	1㎥	<10(μ)Sv/h	<10(μ)Sv/h	(2面)
2	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	1㎥	<10(μ)Sv/h	<10(μ)Sv/h	
3	以下余白				有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
4					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	
5					有・無	㎥	(μ)Sv/h	(μ)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 −06 − 208	H29.5.22

調整日時 H29. 6. 14 (11時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃 C
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	機器類・制御盤類	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑧	6/14 12:10	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.14
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

機械－3

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	平成29年 6 月 5 日(月) 9 時 00 分								
作業件名	2号機燃料取り出しに伴う周辺ヤード整備及び同関連除却他1件のうち電気計装工事								
発生場所	2号機R/B西側ヤード及び講台								
作業所管G	電気第二G			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	H 29. 5 . 16	測定者		測定器名	電離箱式サーベイメータ	管理番号	F1-ICW-110		

承認	審査	作成
H29.5.17	H29.5.17	H29.5.17

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 211	H29.5.22
調整日時	H29 6. 9 (11 時 30 分)

【保管時の指示事項等】

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	可燃 紙類	22	D	A	有・(無)	5m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
2	可燃・ビニール	24	D	A	有・(無)	3m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
3	可燃・木材	25	D	A	有・(無)	3m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
4	難燃その他・(エフレックス)	49	D	A	有・(無)	4m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
5	難燃シート類(ピンクシート)	42	D	A	有・(無)	2m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	

保管予定場所	
1	エリア B
2	〃 B
3	〃 B
4	〃 B
5	〃 B

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	可燃 紙類	2 μSv/h	2 μSv/h	エリアO	6/9 11:25	
2	可燃・ビニール	2 μSv/h	2 μSv/h	エリアO	6/9 11:25	
5	難燃シート類(ピンクシート)	4 μSv/h	2 μSv/h	エリアO	6/9 11:25	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29. 6. 9.
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

作業所管G記入欄						
作業件名	2号機燃料取り出しに伴う周辺ヤード整備及び同関連除却他1件のうち電気計装工事			監理員		
				TEL		
線量測定年月日	H 29. 5 . 16	測定者		測定器名	電離箱式サーベイメータ	管理番号	F1-ICW-110

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	難燃その他(廃プラ)	49	D	A	有・(無)	1m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
2	難燃ゴム	41	D	A	有・(無)	2m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
3	不燃 その他(粘土)	39	D	A	有・(無)	1m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
4	不燃 その他(シート)	39	D	A	有・(無)	1m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
5	不燃 ケーブル類	38	D	A	有・(無)	4m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
6	不燃 金属類	31	D	A	有・(無)	4m3	<0.01(m)Sv/h	<0.01(m)Sv/h	
7					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

受付番号	2017-06-211
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリア B
2	〃 B
3	〃 C
4	〃 C
5	〃 C
6	〃 C
7	

※カテゴリ											
①	可燃物	22 紙・ウエス類	24 プラスチック・ポリ・ビニール類	25 木材類	29 可燃物その他		
	不燃物	31 金属ガラ	32 コンクリート・アスファルトガラ	33 機器類・制御盤類	34 土砂類	35 塩化ビニール類
		36 保温材	37 石綿含有物	38 ケーブル類	39 不燃物その他	
	難燃物	41 ゴム類	42 難燃シート類	49 難燃物その他		
	伐採木	51 伐採木(幹)	52 伐採木(枝葉)	53 伐採木(根)		
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有				
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」				

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
3	不燃 その他(粘土)	5(μ)Sv/h	5(μ)Sv/h	エリアC ③	6/9 11:20	
5	不燃 ケーブル類	5(μ)Sv/h	5(μ)Sv/h	エリアC ⑩	6/9 11:20	
6-1	不燃 金属類	5(μ)Sv/h	5(μ)Sv/h	エリアC ⑦	6/9 11:20	
6-2	不燃 金属類	5(μ)Sv/h	5(μ)Sv/h	エリアC ⑧	6/9 11:20	
2	難燃ゴム	2(μ)Sv/h	2(μ)Sv/h	エリアO	6/9 11:25	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29. 6. 9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012 / F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

機械三-18

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	2017年 6月 7日(水) 8時 00分								
作業件名	1F-3 燃料取扱機及びクレーン他設置								
発生場所	3号機 原子炉建屋 オペフロ								
作業所管G	機械設備部 機械第三G			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	2016.10.19	測定者		測定器名	電離箱式サーベイメータ	管理番号	F1-ICW-368		
							F1-ICWBL-003		

承認	審査	作成
H29.5.22	H29.5.22	H29.5.22

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	オペフロ用不要機材(金属ガラ)	31	D	A	有・(無)	3m3	0.01(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	
2	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	1m3	0.06(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	
3	難燃物その他	49	D	A	有・(無)	1m3	0.06(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	
4	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	1m3	0.06(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	
5	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	D	A	有・(無)	1m3	0.06(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 − 06 − 213	

調整日時 H29. 6. 9 (8時00分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	エリアB
4	〃
5	〃

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
2	不燃物その他	13 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC (3)	6/9 8:00	
1	オペフロ用不要機材(金属ガラ)	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC (2)	6/9 8:00	
3	難燃物その他	3 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 8:00	
4	紙・ウエス類	3 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 8:00	
5	プラスチック・ポリ・ビニール類	20 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9 8:00	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29. 6. 9.
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012
	F1-ICW-061

*線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

別紙－12

作業所管G記入欄							
保管希望年日時	平成29年　5月30日(火)　10時　30分				承認	審査	作成
作業件名	1F－使用済吸着塔一時保管(第三)施設　漏えい検出装置設置						
発生場所	使用済吸着塔一時保管　第三施設				H29.5.23	H29.5.23	H29.5.22
作業所管G	電気・通信基盤部　計装第一G	監理員		TEL			
元請会社		担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.5.19	測定者		測定器名	ICW(BL)	管理番号	F1-ICWBL-32

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	可燃物その他	29	D	A	有・(無)	15m3	<0.01mSv/h	<0.01mSv/h	
2	以下余白				有・無				
3					有・無				
4					有・無				
5					有・無				

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－219	
調整日時	H29.6.9 (11時30分)
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥　，　W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	可燃物その他	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/9　11:05	
		(　)Sv/h	(　)Sv/h			
		(　)Sv/h	(　)Sv/h			
		(　)Sv/h	(　)Sv/h			
		(　)Sv/h	(　)Sv/h			

線量測定年月日	H29.6.9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

貯留設-23

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	2017年 6月 9日(金) 11時 30分							承認	審査	作成	
作業件名	1F 1～4号機Jエリアタンク受入配管新設工事										
発生場所	H4エリア							H29.5.22	H29.5.22	H29.5.22	
作業所管G	水処理設備部 貯留設備G				監理員		TEL				
元請会社					担当者		TEL				
線量測定年月日	2017.5.12	測定者			測定器名	ICWBL	管理番号	F1-FCWBL-53			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	紙・ウエス類	22	D	A	有・(無)	1.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
2	プラスチック・ポリ・ビニール類	24	D	A	有・(無)	1.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
3	可燃物その他	29	W	A	有・(無)	0.2 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
4	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	0.3 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
5	保温材	36	D	A	有・(無)	0.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	PE管ウレタン材

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－220	

調整日時 H29.6.9 (11時30分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアB
2	〃
3	〃
4	エリアC
5	〃

※カテゴリ											
①	可燃物	22 紙・ウエス類	24 プラスチック・ポリ・ビニール類	25 木材類	29 可燃物その他		
	不燃物	31 金属ガラ	32 コンクリート・アスファルトガラ	33 機器類・制御盤類	34 土砂類	35 塩化ビニール類	
		36 保温材	37 石綿含有物	38 ケーブル類	39 不燃物その他		
	難燃物	41 ゴム類	42 難燃シート類	49 難燃物その他			
	伐採木	51 伐採木(幹)	52 伐採木(枝葉)	53 伐採木(根)			
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有					
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」					

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績	No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
	4	金属ガラ	5 μSv/h	5 μSv/h	エリアC ⑦	6/9 11:10	
	5	保温材	5 μSv/h	5 μSv/h	エリアC ③	6/9 11:10	
	2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2 μSv/h	2 μSv/h	エリアO	6/9 11:30	
	3	可燃物その他	2 μSv/h	2 μSv/h	エリアO	6/9 11:30	
			( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 H29.6.9
線量測定者
測定器名・管理番号
測定器名 ICW
管理番号 F1-ICW-012
F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票（別紙）

申請設－23

作業所管G記入欄										
作業件名	1F 1～4号機Jエリアタンク受入配管新設工事					監理員				
						TEL				
線量測定年月日	2017. 5. 12	測定者		測定器名	ICWBL	管理番号	F1-FCWBL-53			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	βの有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	不燃物その他	39	D	B	有・(無)	2.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	PE管残材
2	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	1.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	フレコン・パッキン等
3	不燃物その他	39	D	A	有・(無)	0.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	防炎シート
4	ゴム類	41	D	A	有・(無)	0.2 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
5	難燃シート類	42	D	A	有・(無)	0.5 m3	∠0.01(m)Sv/h	∠0.01(m)Sv/h	
6					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
7					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

受付番号	2017－06－220
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	〃
3	〃
4	エリアB
5	〃
6	
7	

※カテゴリ													
①	可燃物	22 紙・ウエス類		24 プラスチック・ポリ・ビニール類		25 木材類		29 可燃物その他					
	不燃物	31 金属ガラ		32 コンクリート・アスファルトガラ		33 機器類・制御盤類		34 土砂類		35 塩化ビニール類			
		36 保温材		37 石綿含有物		38 ケーブル類		39 不燃物その他					
	難燃物	41 ゴム類		42 難燃シート類		49 難燃物その他							
	伐採木	51 伐採木(幹)		52 伐採木(枝葉)		53 伐採木(根)							
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有											
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」											

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/9 11:10	
2	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/9 11:10	
3	不燃物その他	5 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ③	6/9 11:10	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

線量測定年月日	H29. 6. 9
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

瓦礫類・伐採木管理票

土木－3

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	H 29年 6月 12日(月) 8 時 30 分									
作業件名	1F 構内排水路清掃業務委託(平成28年度)									
発生場所	A・K系排水路									
作業所管G	土木第一G			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	H 29. 5. 18	測定者		測定器名	IWC	管理番号	F1-ICW-077			

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	土砂類	34	WD	A	有・(無)	8 m3	0.07(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	8袋の内の最大線量を表示
2			WD	A	有・無	m3	0.08(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
3			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
4			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
5			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.24	H29.5.24	H29.5.24

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－234	H29.5.24
調整日時	H29. 6 .12 (8 時00 分)
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ｳｴｽ類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	土砂類	40 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC (10)	6/12 8:00	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-012

瓦礫類・伐採木管理票

土木-3

作業所管G記入欄											
保管希望年日時	H 29年 6月 12日(月) 12 時 30 分										
作業件名	1F 構内排水路清掃業務委託(平成28年度)										
発生場所	A・K系排水路										
作業所管G	土木第一G					監理員		TEL			
元請会社						担当者		TEL			
線量測定年月日	H 29. 5. 18	測定者				測定器名	IWC	管理番号	F1-ICW-077		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	可燃物その他	29	WD	A	有・(無)	20 m3	0.05(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	草・落葉 20袋の内の最大線量を表
2			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
3			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
4			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	
5			WD	A	有・無	m3	0.02(m)Sv/h	0.02(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.24	H29.5.24	H29.5.24

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 − 06 − 235	H29.6.26
調整日時	H29. 6. 12 (11 時 30 分)
【保管時の指示事項等】	

保管予定場所	
1	エリアB
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β+γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	可燃物その他	15 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリアO	6/12 11:45	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

建築－－2

作業所管G記入欄														
保管希望年日時	2017年 6月 12日（月） 10時00分							承認	審査	作成				
作業件名	3号機カバーリング工事													
発生場所	ロータリーヤード							2017.5.24	2017.5.23	2017.05.23				
作業所管G	建築部　建築第一 G				監理員			TEL						
元請会社					担当者			TEL						
線量測定年月日	2017. 4. 25	測定者			測定器名	ICW		管理番号	F1－ICW－361					
No.	保管物名	※カテゴリ ①	※カテゴリ ②	※カテゴリ ③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	備考					
1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	10 ㎥	0.01（m）Sv/h	0.01（m）Sv/h	仮設足場材 他					
	以下余白													

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 236	H29.5.24
調整日時	H29. 6 .12 （11 時 00分）
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木（幹）	52	伐採木（枝葉）	53	伐採木（根）				
②	状態	D：乾燥 ， W：湿気有									
③	履歴	A：「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 ， B：「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1：収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2：伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。（最大で5m以下とする。）
注3：飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止（養生、容器収納等）を施し保管すること。
注4：β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ（mSv/h）」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	保管場所（実績）	保管日（実績）	備考	線量測定年月日
	中止	（ ）Sv/h	（ ）Sv/h				線量測定者
		（ ）Sv/h	（ ）Sv/h				
		（ ）Sv/h	（ ）Sv/h				測定器名・管理番号
		（ ）Sv/h	（ ）Sv/h				測定器名
		（ ）Sv/h	（ ）Sv/h				管理番号

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

建築－2

作業所管G記入欄													承認	審査	作成
	保管希望年日時	2017年 6月 14日（水） 10時00分													
	作業件名	3号機カバーリング工事													
	発生場所	ロータリーヤード											2017.5.24	2017.5.23	2017.05.23
	作業所管G	建築部　建築第一 G				監理員			TEL						
	元請会社					担当者			TEL						
	線量測定年月日	2017. 4. 25	測定者			測定器名	ICW		管理番号	F1－ICW－361					
	No.	保管物名	※カテゴリ ①	※カテゴリ ②	※カテゴリ ③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考					
	1	金属ガラ	31	D	A	有・(無)	10 m³	0.01（m）Sv/h	0.01（m）Sv/h	仮設足場材 他					
		以下余白													

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017－06－237	H29.5.24
調整日時	H29. 6. 14（11時00分）
【保管時の指示事項等】	
保管予定場所	
1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ												
	①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
		不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
			36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
		難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
		伐採木	51	伐採木（幹）	52	伐採木（枝葉）	53	伐採木（根）				
	②	状態	D：乾燥　，　W：湿気有									
	③	履歴	A：「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」　，　B：「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1：収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2：伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。（最大で5m以下とする。）
注3：飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止（養生、容器収納等）を施し保管すること。
注4：β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ（mSv/h）」を記載すること。

保管実績	No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所（実績）	保管日（実績）	備考	線量測定年月日	
		中止	（　）Sv/h	（　）Sv/h				線量測定者	
			（　）Sv/h	（　）Sv/h					
			（　）Sv/h	（　）Sv/h				測定器名・管理番号	
			（　）Sv/h	（　）Sv/h				測定器名	
			（　）Sv/h	（　）Sv/h				管理番号	

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

地下水-13

作業所管G記入欄										
保管希望年日時	2017年 6月 14日 (水) 11時 00分									
作業件名	1F-1～4 サブドレン他浄化設備2系列化改造及び同関連除却									
発生場所	サブドレン建屋									
作業所管G	地下水対策 G			監理員		TEL				
元請会社				担当者		TEL				
線量測定年月日	2017年5月23日	測定者		測定器名	ICWBL	管理番号	F1-ICWBL-084			

承認	審査	作成
2017.5.26	2017.5.26	2017.5.26

2017 5.26

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	鋼材	31	D	A	有・(無)	3 m3	0.001(m)Sv/h	0.001(m)Sv/h	
2	以下余白				有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
3					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
4					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	
5					有・無	m3	( )Sv/h	( )Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 266	

調整日時 H29. 6 . 14 (11 時 30 分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリアC
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ									
①	可燃物	22:紙・ウエス類	24:プラスチック・ポリ・ビニール類	25:木材類	29:可燃物その他				
	不燃物	31:金属ガラ	32:コンクリート・アスファルトガラ	33:機器類・制御盤類	34:土砂類	35:塩化ビニール類			
		36:保温材	37:石綿含有物	38:ケーブル類	39:不燃物その他				
	難燃物	41:ゴム類	42:難燃シート類	49:難燃物その他					
	伐採木	51:伐採木(幹)	52:伐採木(枝葉)	53:伐採木(根)					
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有							
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」							

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1-1	鋼材	10 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ⑰	6/14 11:15	
1-2	鋼材	10 (μ)Sv/h	5 (μ)Sv/h	エリアC ②	6/14 11:15	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日 H29 6.14

線量測定者

測定器名・管理番号

測定器名 ICW

管理番号 F1-ICW-012

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦　礫　類　・　伐　採　木　管　理　票

建築五－11

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	平成 29 年 6月 12日（ 月 ） 10 時 00 分								
作業件名	1F大型機器点検建屋建物改修および関連除却工事								
発生場所	大型機器点検建屋								
作業所管G	建築部 建築第五グループ			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	電離箱測定器	管理番号	リ-ICW-289		

承認	審査	作成
H29.5.25	H29.5.25	H29.5.25

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	木材	25	D	A	有・(無)	5m3	0.003(m)Sv/h	0.003(m)Sv/h	
2					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
3					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
4					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
5					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 267	

調整日時 H29．6．12（ 11 時 00 分）

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリア O
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	プラスチック・ポリ・ビニール類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	コンクリート・アスファルトガラ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木（幹）	52	伐採木（枝葉）	53	伐採木（根）				
②	状態	D：乾燥 ， W：湿気有									
③	履歴	A：「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 ， B：「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1：収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2：伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。（最大で5m以下とする。）
注3：飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止（養生、容器収納等）を施し保管すること。
注4：β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ（mSv/h）」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所（実績）	保管日（実績）	備考
1	木材	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリア O	6/12 10:35	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	FI-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。

瓦礫類・伐採木管理票

建築五－11

作業所管G記入欄									
保管希望年日時	平成 29 年 6 月 12日（ 月 ） 12 時 00 分								
作業件名	1F大型機器点検建屋建物改修および関連除却工事								
発生場所	大型機器点検建屋								
作業所管G	建築部 建築第五グループ			監理員		TEL			
元請会社				担当者		TEL			
線量測定年月日	H29.5.16	測定者		測定器名	電離箱測定器	管理番号	リ-ICW-289		

No.	保管物名	※カテゴリ ①	②	③	β汚染の有無	物量	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	備考
1	木材	25	D	A	有・(無)	5m3	0.003(m)Sv/h	0.003(m)Sv/h	
2					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
3					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
4					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	
5					有・無	m3	(m)Sv/h	(m)Sv/h	

承認	審査	作成
H29.5.25	H29.5.25	H29.5.25

固体廃棄物管理G	受付
受付番号	
2017 － 06 － 268	

調整日時 H29. 6. 12 (13 時 00 分)

【保管時の指示事項等】

保管予定場所	
1	エリア O
2	
3	
4	
5	

※カテゴリ											
①	可燃物	22	紙・ウエス類	24	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾎﾟﾘ・ﾋﾞﾆｰﾙ類	25	木材類	29	可燃物その他		
	不燃物	31	金属ガラ	32	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	33	機器類・制御盤類	34	土砂類	35	塩化ビニール類
		36	保温材	37	石綿含有物	38	ケーブル類	39	不燃物その他		
	難燃物	41	ゴム類	42	難燃シート類	49	難燃物その他				
	伐採木	51	伐採木(幹)	52	伐採木(枝葉)	53	伐採木(根)				
②	状態	D:乾燥 , W:湿気有									
③	履歴	A:「平成24年度以降に発電所構内に持ち込まれた物」 , B:「平成24年度以前に発電所構内に持ち込まれた物」									

注1:収納袋等に詰める場合は、カテゴリ毎に分別し収納すること。
注2:伐採木の積み上げ高さは固体廃棄物管理グループの指示に従うこと。(最大で5m以下とする。)
注3:飛散抑制等必要な措置を講じ運搬し、保管エリアに応じた飛散防止(養生、容器収納等)を施し保管すること。
注4:β汚染有の場合は備考欄に「β＋γ(mSv/h)」を記載すること。

保管実績 No.	保管物名	表面線量率	測定場所雰囲気線量率	保管場所(実績)	保管日(実績)	備考
1	木材	2 (μ)Sv/h	2 (μ)Sv/h	エリア O	6/12 12:40	
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			
		( )Sv/h	( )Sv/h			

線量測定年月日	H29 6.12
線量測定者	
測定器名・管理番号	
測定器名	ICW
管理番号	F1-ICW-061

＊線量測定は保管場所があらかじめ決まっている高線量瓦礫、伐採木等は省略する。