

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 12月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年12月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
12/1	1.25E+02	5.80E+02	5.72E+01	1.33E+02	3.14E+01	7.66E+01	
12/2	1.34E+02	9.91E+02	1.19E+02	1.34E+02	7.29E+01	7.69E+01	
12/3	1.14E+02	2.66E+02	6.43E+01	1.34E+02	3.48E+01	7.72E+01	
12/4	1.11E+02	1.74E+02	1.06E+02	1.35E+02	6.01E+01	7.71E+01	
12/5	1.09E+02	1.42E+02	9.37E+01	1.34E+02	5.59E+01	7.63E+01	
12/6	1.37E+02	1.10E+03	1.05E+02	1.34E+02	6.38E+01	7.59E+01	
12/7	1.09E+02	1.44E+02	9.25E+01	1.34E+02	5.52E+01	7.67E+01	
12/8	1.09E+02	1.47E+02	9.05E+01	1.34E+02	5.37E+01	7.64E+01	
12/9	1.39E+02	1.10E+03	8.48E+01	1.33E+02	4.79E+01	7.65E+01	
12/10	1.26E+02	5.53E+02	6.50E+01	1.34E+02	3.65E+01	7.66E+01	
12/11	1.28E+02	1.40E+03	9.68E+01	1.34E+02	5.75E+01	7.57E+01	
12/12	1.08E+02	1.50E+02	8.78E+01	1.33E+02	5.15E+01	7.51E+01	
12/13	1.42E+02	2.00E+03	6.49E+01	1.33E+02	3.20E+01	7.54E+01	
12/14	1.11E+02	1.93E+02	5.52E+01	1.34E+02	2.95E+01	7.56E+01	
12/15	1.09E+02	1.13E+02	5.46E+01	1.35E+02	2.85E+01	7.55E+01	
12/16	1.15E+02	3.28E+02	8.63E+01	1.35E+02	5.02E+01	7.58E+01	
12/17	1.12E+02	2.34E+02	5.93E+01	1.33E+02	3.19E+01	7.55E+01	
12/18	1.11E+02	1.98E+02	3.27E+01	7.50E+01	2.43E+01	3.98E+01	
12/19	1.05E+02	2.17E+02	3.76E+01	1.05E+02	2.66E+01	4.80E+01	
12/20	1.14E+02	2.62E+02	3.39E+01	6.59E+01	2.27E+01	3.19E+01	
12/21	1.07E+02	2.01E+02	3.33E+01	7.63E+01	2.32E+01	3.55E+01	
12/22	1.11E+02	1.69E+02	3.03E+01	5.85E+01	2.12E+01	2.69E+01	
12/23	1.09E+02	2.12E+02	3.90E+01	5.82E+01	2.42E+01	2.73E+01	
12/24	1.13E+02	2.25E+02	3.82E+01	5.76E+01	2.42E+01	2.76E+01	
12/25	1.10E+02	2.14E+02	2.18E+01	5.77E+01	1.27E+01	2.69E+01	
12/26	1.04E+02	2.03E+02	2.20E+01	5.79E+01	1.27E+01	2.70E+01	
12/27	1.10E+02	1.91E+02	2.12E+02	5.72E+01	1.17E+01	2.70E+01	
12/28	1.11E+02	1.93E+02	2.13E+01	5.76E+01	1.18E+01	2.73E+01	
12/29	1.12E+02	2.33E+02	2.23E+01	5.76E+01	1.29E+01	2.70E+01	
12/30	1.36E+02	9.59E+02	2.22E+01	5.80E+01	1.27E+01	2.71E+01	
12/31	1.13E+02	2.54E+02	2.49E+01	5.80E+01	1.46E+01	2.71E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕