

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成30年2月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チエンジングエリア		物揚場 エリア	2、3号機 間法面 エリア	H T I 周辺 エリア	C C R 周辺 エリア	既設 A L P S 周辺 エリア	H タンク エリア	G タンク エリア	増設 A L P S エリア	高 性能 A L P S エリア						
測定 点数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
4日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
11日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
18日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
25日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³