






GM	メンバー

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2019.02.18	13:45 ~ 14:50	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-171 BG: 100cpm (機器効率: 33.3%)	



○: 地面
△: 手すり

No	cpm	No	cpm
1	100	7	100
2	100	8	100
3	100	9	100
4	100	10	100
5	110	11	100
6	120	12	100

※: アクションレベル: 1300cpm未満