

汚染水処理設備で発生した廃棄物管理票

計上No. 6013606 - 0002

固体廃棄物管理G記入欄

受付

受付番号

水2018 - 02 - 0001

2018/1/30

調整後保管日時 2018年2月9日 10:30

【保管時の指示事項等】

作業 主 管 欄	保管希望日時	2018年2月9日	(金)	10:30	承認	審査	作成
	作業件名	1～4号機 サブドレン他浄化設備保守委託					
	発生場所	サブドレン他浄化設備			2018/1/29	2018/1/29	2018/1/29
	作業主管G	水処理計画グループ		監理員	TEL		
	元請会社			担当者	TEL		
線量測定年月日	2017年12月26日	測定者		測定器名	ICW	管理番号	1F-ICW-002

No.	保 管 物 名	※カテゴリ		物 量			測 定 場 所 雰 囲 気 線 量 率		保 管 容 器 表 面 線 量 率		水 切 り 処 理
				容 器 数	容 量						
1	サブドレン浄化設備フィルタ1B(SSフィルタ)THC-SH113	A	05	1 個	2	m ³	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	済
2				個		m ³					
3				個		m ³					
4				個		m ³					
5				個		m ³					
物品確定											

No.	保管物名	物 量			保管場所	保管日時
		容器数	容 量			
	中止		個	m ³		
			個	m ³		
			個	m ³		
			個	m ³		
			個	m ³		

※カ テ ゴ リ	水処理廃棄物	A	01	高性能多核種除去設備前処理フィルタ	06	地下水ドレン前処理装置の保安フィルタ,RO膜及び樹脂
			02	高性能多核種除去設備検証試験装置前処理フィルタ	07	雨水処理設備等で発生する固体廃棄物
			03	RO濃縮水処理設備前処理フィルタ	08	モバイル式処理装置(塩分除去装置)のRO膜装置フィルタ類及びイオン交換装置樹脂
			04	建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類	09	
			05	サブドレン他浄化装置前処理フィルタ	10	

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

注4:水切り済みの状態で持ち込むこと。