

承認	審査	確認
2020.5.25	2020.5.20	2020.5.19

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 4月 第 1週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
30日												
31日												
1日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	
2日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
3日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
4日						○✓	○✓			○✓	○✓	
5日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

自主管理基準値
5μSv/h以下 未達
検査限界値 未達

承認	審査	確認
2020.5.5	2020.5.20	2020.5.19

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 4月 第 2週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両待機所 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
6日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
7日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
8日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
9日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
10日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
11日						○✓				○✓		
12日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準($Cs=134$ 、 $2E-4Bq/cm^3$)相当以下

自主管理基準値
5 μ Sv/h 未満
検出限界値 未満

承認	審査	確認
2020.5.26	2020.5.25	2020.5.22

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 4月 第 3週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
13 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	✓○	○✓	○✓	○✓	
14 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
15 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
16 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
17 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
18 日						○✓				○✓		
19 日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準($C_s=134 \times 10^{-4}$ Bq/cm ³)相当以下

自主管理基準値
5 μ Sv/h 未満
検出限界値未満

承認	審査	確認
2020.5.26	2020.5.25	2020.5.22

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 4月 第 4週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア車両測定機待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
20 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
21 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
22 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
23 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
24 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
25 日					○✓	○✓				○✓		
26 日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

自主管理基準値
5μSv/h未満
検出限界値未満
9

承認	審査	確認
2020.5.26	2020.5.25	2020.5.22

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 4月 第 5週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
27日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	
28日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	
29日	△	△	長期間閉鎖	長期間閉鎖	△	○✓	△	△	△	○✓	△	
30日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	閉鎖	○✓	閉鎖	閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	
1日												
2日												
3日												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

自主管理基準値
5 μ Sv/h未満
検出限界値未満
〃