

日付	2020年5月12日	タンクNo.	C-A2			作業内容	天井、4段目側板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.41E-05	2.40E-05	2.40E-05	合	
作業中	9時21分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時34分 12時17分 12時17分 13時34分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月13日	タンクNo.	C-A2			作業内容	3段目側板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
作業中	10時20分 9時34分 9時34分 10時20分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	2.48E-05	合	
				西	1.46E-05	2.48E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時53分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.62E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.62E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月14日	タンクNo.	C-A2			作業内容	2段目側板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時27分	—		タンク内	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
作業中	10時20分 8時55分 8時55分 10時20分	南東		東	1.41E-05	1.41E-05	4.86E-05	合	
				西	1.46E-05	4.13E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	4.86E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時54分 13時12分 13時12分 12時54分	南東		東	1.41E-05	3.80E-05	4.54E-05	合	
				西	1.46E-05	4.13E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	4.54E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月22日	タンクNo.	C-A2			作業内容	タンク内廃棄物撤出		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時24分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	8時50分	北西		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時31分	北西		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年5月25日	タンクNo.	C-A2				作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	10時00分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	9時17分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時17分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	10時00分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時54分	南西		東	1.41E-05	1.41E-05	3.80E-05	合	
	12時17分			西	1.46E-05	3.80E-05			
	12時17分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	12時54分			北	1.43E-05	2.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月27日	タンクNo.	C-A5				作業内容	天板、4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時23分	—		タンク内	1.41E-05	1.92E-05	1.92E-05	合	
作業中	9時35分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	8時36分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時35分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	9時35分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時05分	南西		東	1.41E-05	1.60E-05	2.43E-05	合	
	12時26分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	14時05分			南	1.42E-05	2.43E-05			
	14時05分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月28日	タンクNo.	C-A5				作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時23分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	10時28分	—		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	9時23分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	10時28分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	10時28分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時50分	南西		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	12時50分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	12時50分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	12時50分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月29日	タンクNo.	C-A5				作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時22分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	9時44分	東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
	8時44分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時44分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	9時44分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時38分	東		東	1.41E-05	1.60E-05	1.60E-05	合	
	10時38分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	10時38分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	10時38分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					