

【 登録センター休憩所・土捨て場南造成エリア休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2020年7月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】:SNK製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 JER製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA	チャコール	
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	○	240	200	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.6	○	250	200	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.5	○	230	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.7	○	250	90	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	○	200	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	210	300	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.4	○	250	280	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	○	230	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.6	○	250	250	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
15	土捨て場南造成エリア休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.3	0.3	○	220	150	○	—	—	—	—	—	—	—	

【土捨て場南造成エリア休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年7月)

[illegible]