




承認	審査	作成
	2020.10.1	2020.10.5

放射線サーベイ記録

(1/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(南)	測定者	
測定日時	2020/9/29	14:10 ~ 14:20	測定器	管理番号: F1-GMAD-097



○ : 地面 △ : 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満

No	cpm	No	cpm
BG	110	7: 手すり (斜面)	130
1: 地面	120	8: 手すり (斜面)	120
2: 足場	110	9: 地面	110
3: 手すり (斜面)	120	10: 地面	110
4: 手すり (斜面)	110	11: フェンス	140
5: 手すり	110	12: フェンス	110
6: 手すり	130		







※前月と比較して有意な変動なし

承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2020/9/29	14:20 ~ 14:35	測定器	管理番号: F1-GMAD-097



No	cpm	No	cpm
BG	110	8: 地面	140
1: 地面	110	9: 手すり	130
2: 足場	110	10: 足場(階段)	110
3: 手すり	110	11: 手すり	110
4: 地面	120	12: 足場(階段)	110
5: 手すり	110	13: 手すり	130
6: 足場	110	14: 足場	120
7: 手すり	110	15: 手すり	140

○: 地面及び足場板上 △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満