

運用部 運用支援G

承認	審査	作成
2021.1.17	2021.1.15	2021.1.15

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2020年 12月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ (2020年12月分)

月日	2号T／B出口 (μ Sv/h)	3号T／B入口 (μ Sv/h)	4号T／B出口 (μ Sv/h)	HTI建屋入口 (μ Sv/h)	プロセス主建屋入口 (μ Sv/h)	焼却工作建屋出口 (μ Sv/h)	備考
12/1	3.90E+02	4.62E+02	3.91E+01	5.17E+01	2.01E+01	3.08E+01	
12/2	3.72E+02	4.15E+02	3.88E+01	5.18E+01	1.96E+01	3.14E+01	
12/3	4.13E+02	5.07E+02	3.70E+01	5.14E+01	1.93E+01	3.07E+01	
12/4	3.57E+02	3.90E+02	3.51E+01	5.14E+01	1.94E+01	3.12E+01	
12/5	4.04E+02	5.04E+02	3.56E+01	5.10E+01	1.94E+01	3.09E+01	
12/6	3.96E+02	4.67E+02	3.83E+01	5.13E+01	2.00E+01	3.09E+01	
12/7	3.66E+02	4.06E+02	3.39E+01	5.16E+01	1.76E+01	3.10E+01	
12/8	4.00E+02	4.77E+02	3.88E+01	5.19E+01	2.10E+01	3.10E+01	
12/9	3.52E+02	3.84E+02	3.65E+01	5.15E+01	1.83E+01	3.10E+01	
12/10	3.47E+02	3.70E+02	3.40E+01	5.13E+01	1.72E+01	3.06E+01	
12/11	3.44E+02	3.59E+02	3.28E+01	5.16E+01	1.68E+01	3.10E+01	
12/12	3.52E+02	3.78E+02	3.51E+01	5.19E+01	1.82E+01	3.11E+01	
12/13	3.48E+02	3.74E+02	3.40E+01	5.10E+01	1.79E+01	3.11E+01	
12/14	3.94E+02	4.63E+02	3.71E+01	5.10E+01	1.94E+01	3.09E+01	
12/15	4.27E+02	5.39E+02	3.97E+01	5.14E+01	2.09E+01	3.14E+01	
12/16	4.56E+02	6.06E+02	3.65E+01	5.16E+01	1.88E+01	3.11E+01	
12/17	4.64E+02	6.51E+02	3.60E+01	5.13E+01	1.94E+01	3.09E+01	
12/18	3.97E+02	4.47E+02	3.86E+01	5.16E+01	2.43E+01	3.14E+01	
12/19	5.02E+02	7.26E+02	4.53E+01	5.14E+01	2.46E+01	3.15E+01	
12/20	4.75E+02	6.45E+02	4.32E+01	5.15E+01	2.31E+01	3.16E+01	
12/21	3.42E+02	2.88E+02	3.95E+01	5.13E+01	2.06E+01	3.17E+01	
12/22	3.89E+02	4.24E+02	4.23E+01	5.05E+01	2.15E+01	3.20E+01	
12/23	3.92E+02	4.37E+02	4.35E+01	5.20E+01	2.22E+01	3.17E+01	
12/24	3.85E+02	4.04E+02	4.12E+01	5.14E+01	2.12E+01	3.19E+01	
12/25	3.90E+02	4.26E+02	4.15E+01	5.15E+01	2.07E+01	3.19E+01	
12/26	3.79E+02	3.82E+02	3.78E+01	5.11E+01	2.00E+01	3.17E+01	
12/27	3.96E+02	4.60E+02	4.30E+01	5.14E+01	2.16E+01	3.17E+01	
12/28	3.93E+02	4.37E+02	4.21E+01	5.15E+01	2.11E+01	3.17E+01	
12/29	4.09E+02	5.00E+02	3.91E+01	5.14E+01	1.94E+01	3.20E+01	
12/30	3.76E+02	3.99E+02	4.10E+01	5.03E+01	2.09E+01	3.15E+01	
12/31	3.61E+02	3.26E+02	3.79E+01	5.10E+01	1.97E+01	3.14E+01	