




承認	審査	作成
	2021.2.18	

# 放射線サーベイ記録

(1/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(南)	測定者		
測定日時	2021/2/17	9:45 ~ 9:55	測定器	管理番号: 1F-GMAD-189	



○: 地面    △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満

No	cpm	No	cpm
BG	100	7: 手すり (斜面)	100
1: 地面	100	8: 手すり (斜面)	100
2: 足場	100	9: 地面	100
3: 手すり (斜面)	100	10: 地面	120
4: 手すり (斜面)	100	11: フェンス	100
5: 手すり	100	12: フェンス	100
6: 手すり	100		

前月と比較して有意な変動なし








承認	審査	作成

# 放射線サーベイ記録

(2/2)

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部(北)	測定者	
測定日時	2021/2/17	9:35 ~ 9:45	測定器	管理番号: 1F-GMAD-189



No	cpm	No	cpm
BG	100	8: 地面	110
1: 地面	110	9: 手すり	120
2: 足場	100	10: 足場(階段)	100
3: 手すり	100	11: 手すり	100
4: 地面	100	12: 足場(階段)	100
5: 手すり	100	13: 手すり	110
6: 足場	100	14: 足場	110
7: 手すり	110	15: 手すり	100

○: 地面及び足場板上    △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満