

【登録センター休憩所・土捨て場南造成エリア休憩所】

局所排風機 維持確認記録（2021年1月）

No.	設置場所		製造 (O or X)	確認結果									フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (O or X)			②フィルタ差圧 (O or X) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上			清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			備 考		
					清掃前			清掃後				ブレ HEPA チャコール					
					BG	at 1m	判定	指示値 (ブレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (ブレ)	指示値 (HEPA)	判定	ブレ HEPA チャコール			
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		O	0.5	0.5	O	250	150	O	—	—	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		O	0.6	0.6	O	270	150	O	—	—	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		O	0.6	0.6	O	240	160	O	—	—	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		O	0.6	0.6	O	250	100	O	—	—	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		O	0.6	0.6	O	210	200	O	—	—	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア		O	0.5	0.5	O	210	320	O	—	—	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		O	0.5	0.5	O	250	120	O	—	—	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		O	0.5	0.5	O	240	100	O	—	—	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		O	0.9	0.9	O	280	150	O	—	—	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
16	土捨て場南造成エリ ア休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		O	0.28	0.28	O	250	110	O	—	—	—	—	—		