

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（2月分）

	日	31(日)	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1		4.17E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.51E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.10E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.85E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.03E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.26E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.04E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.90E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.76E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.22E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.50E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.28E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.65E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.29E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.43E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.01E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.92E-05 (最大) ND※2 (最小)	2.84E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	28(日)	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.44E-05 (最大) ND※2 (最小)						

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2021年3月1日時点

※2：ND = 不検出