

【登録センター休憩所・土捨て場南造成エリア休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2021年2月)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上			清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②					
					BG	at 1m	判定	清掃前		清掃後		プレ	HEPA	チャコール			
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	○	250	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.8	○	270	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	○	240	160	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.7	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.6	0.5	○	210	200	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.6	0.5	○	210	320	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.4	○	250	120	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	○	240	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.9	0.9	○	280	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場南造成エリア休憩所	靴・ヘルメット配備エリア	○	0.26	0.26	○	250	110	○	—	—	—	—	—	—	—	