

局所排風機 維持確認結果 (2021年4月)

[illegible]

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2021年4月)

[illegible]

【3/4号機 サービス建屋】

局所排風機 維持確認結果（2021年4月）

[illegible]

局所排風機 維持確認結果 (2021年4月)

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認結果 (2021年4月)

[illegible]

設置場所			製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
No.	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 【μSv/h】 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路															3/24 故障のため停止	
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階	○	0.3	0.3	○	70	480	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路	○	0.3	0.3	○	40	60	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室	○	0.3	0.3	○	110	120	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路	○	0.2	0.2	○	70	40	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路	○	0.3	0.3	○	100	300	×	80	—	○	4月3日	—	—	—	—	

局所排風機 維持確認記録(2021年4月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2021年4月)

[illegible]

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2021年4月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	○	250	180	○	—	—	—	—	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	○	270	150	○	—	—	—	—	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	○	240	180	○	—	—	—	—	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	○	260	100	○	—	—	—	—	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.6	0.6	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	○	210	360	○	—	—	—	—	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.4	0.4	○	260	130	○	—	—	—	—	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.8	0.8	○	280	150	○	—	—	—	—	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア	○	0.25	0.25	○	250	150	○	—	—	—	—	—	—	—		