

承認	審査	確認
		2021.8.2

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月 第1週)

施設名称	2 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.11

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月 第2週)

施設名称	9 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2021.8.19	

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月 第3週)

施設名称	16 日 ✓	監理員確認欄
免震重要棟	○ ✓	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日) ✓

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと ✓	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下 ✓	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ 以下 ✓	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.25

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月 第4週)

施設名称	23 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.31

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月 第5週)

施設名称	30 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)✓

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下 ✓	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ 以下 ✓	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2021.8.19	

構外施設サーベイ記録 確認チェックシート(2021年 8月第3週)

構外施設名称	13 日	監理員確認欄
新事務本館(1階)	○	

※ 一回/月の頻度にて測定(第2週金曜日) ✓

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
線量当量率(γ)	0.5 μ Sv/h未満 ✓	0.25 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	0.8Bq/cm ² 未満の検出限界値未満 ✓	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	1E-5Bq/cm ³ 未満の検出限界値未満 ✓	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021/8/3

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟／事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
26日(月)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27日(火)													
28日(水)													
29日(木)													
30日(金)													
31日(土)													
1日(日)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.10

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第1週)

設置場所	13 旧5・6u出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	18-3 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	21 ろ過水・純水設備運転業務制御室	22 西門研修棟休憩所	23 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	24 1F物揚げ場休憩所	25 5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	監理員確認欄
26日(月)																
27日(火)																
28日(水)																
29日(木)																
30日(金)																
31日(土)																
1日(日)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.11

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟／事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	閉鎖	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

※1 2,3FLは工事に伴い立入規制がされており、休憩所としての利用がないためサーベイ未実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.08.11

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第2週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	18-3 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	21 ろ過水・純水設備運転業務制御室	22 西門研修棟休憩所	23 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	24 1F物揚げ場休憩所	25 5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(日)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2021.8.19	2021.8.18

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／ 事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階）	3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階）	5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階）	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所 （1・2・3階）	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門警備所休憩所	監理員確認欄
9日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

※1 3FLは工事に伴いYゾーン設定されていたためサーベイ未実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2021.8.19	2021.8.18

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第3週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	21 ろ過水・純水設備運転業務制御室	22 西門研修棟休憩所	23 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	24 1F物揚げ場休憩所	25 5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	監理員確認欄
9日(月)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(火)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(日)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 ✓	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.25

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階）	3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービス建屋休憩所（2階）	5 3・4号機サービス建屋休憩所（2階）	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階）	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.25

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第4週)

設置場所	13 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	21 ろ過水・純水設備運転業務制御室	22 西門研修棟休憩所	23 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	24 1F物揚げ場休憩所	25 5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(火)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(日)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.31

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
23日(月)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
24日(火)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
25日(水)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
26日(木)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
27日(金)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
28日(土)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
29日(日)	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖	○✓	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.9.1

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第5週)

設置場所	13	14	15	16	17	18-1	18-2	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
	旧5・6u出入管理所休憩所(防護本部)	五差路休憩所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	企業厚生棟南側車両待機所 車両測定場待機所	1F物揚げ場休憩所	5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	
23日(月)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(火)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(水)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(木)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(金)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(土)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(日)	○	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.9.7

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2021年 8月 第6週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／ 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟／事務本館休憩所(2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	6 常設給水所	7 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業センター厚生棟休憩所	9 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	10 登録センター休憩所	11 土捨て場南造成エリア休憩所	12 正門整備所休憩所	監理員確認欄
30日(月)	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	
31日(火)	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	
1日(水)													
2日(木)													
3日(金)													
3日(土)													
4日(日)													

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.9.7

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2021年 8月 第6週)

設置場所	13 旧5・6u出入管理所休憩所(防護本部)	14 五差路休憩所	15 一般廃棄物焼却炉休憩所	16 自力棟休憩所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	21 ろ過水・純水設備運転業務制御室	22 西門研修棟休憩所	23 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	24 1F物揚げ場休憩所	25 5号機スクリーンヤードエリア仮設休憩所	監理員確認欄
30日(月)	0 /	0 /	0 /	0 /	長期閉鎖	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	
31日(火)	0 /	0 /	0 /	0 /	長期閉鎖	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	
1日(水)															
2日(木)															
3日(金)															
3日(土)															
4日(日)															

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.11

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2021年 8月 第2週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 2 増設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
2日(月)												○ ※1	
3日(火)													
4日(水)													
5日(木)													
6日(金)													
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(日)													

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 運用再開に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
		2021.8.11

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2021年 8月 第2週)

設備交換所名称	⑨ 4号T / B東側2.5m盤	⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 事務本館1階	⑬ 山加工場	監理員確認欄
2日(月)		○				
3日(火)			○		○	
4日(水)						
5日(木)				○		
6日(金)	○					
7日(土)						
8日(日)						

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	8.19	2021.8.18

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2021年 8月 第3週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 2 増設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
9日(月)													
10日(火)													
11日(水)													
12日(木)													
13日(金)													
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(日)													

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2021.8.19	

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2021年 8月 第3週)

装備交換所名称	⑨ 4号T / B東側2・5m盤	⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 事務本館1階	⑬ 山加工場	監理員確認欄
9日(月)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
10日(火)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
11日(水)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
12日(木)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
13日(金)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
14日(土)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
15日(日)	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.8.25

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2021年 8月 第4週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 2 増設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
16日(月)													
17日(火)													
18日(水)													
19日(木)													
20日(金)													
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(日)													

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
		2021.8.25

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2021年 8月 第4週)

設備交換所名称	⑨ 4号T / B東側2・5m盤	⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 事務本館1階	⑬ 山加工場	⑭ 旧事務本館1階	監理員確認欄
16日(月)		○	○				
17日(火)						○	
18日(水)					○		
19日(木)	○						
20日(金)				○			
21日(土)							
22日(日)							

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
		2021.8.31

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2021年 8月 第5週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 2 増設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
23日(月)													
24日(火)													
25日(水)													
26日(木)													
27日(金)						○ ※1							
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(日)													

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

※1 運用再開に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
		2021.8.31

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2021年 8月 第5週)

装備交換所名称	⑨ 4号T/B東側2・5m盤	⑩ 1号機T/B東側6m盤Gゾーンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 事務本館1階	⑬ 山加工場	⑭ 旧事務本館1階	監理員確認欄
23日(月)	○	○	○			○	
24日(火)							
25日(水)					○		
26日(木)							
27日(金)				○			
28日(土)							
29日(日)							

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
		2021.9.7

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2021年 8月 第6週/9月 第1週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 3 u 東側	① A 3 3 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ D CCR 周辺	⑤ E 1 既設 ALPS 周辺	⑤ E 2 増設 ALPS 周辺	⑤ E 3 高性能 ALPS 周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	⑧ H 情報棟	監理員確認欄
30日(月)													
31日(火)													
1日(水)													
2日(木)													
3日(金)													
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(日)													

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2021年 8月 第6週/9月 第1週)

設備交換所名称	⑨ 4号T / B東側2・5m盤	⑩ 1号機T / B東側6m盤Gゾー ンエリア	⑪ 事務本館1階	⑫ 事務本館1階	⑬ 山加工場	⑭ 旧 棟体操広場	監理員確認欄
30日(月)	○	○	○				
31日(火)							
1日(水)					○	○ ※1	
2日(木)						○	
3日(金)				○			
4日(土)							
5日(日)							

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する ※1 運用開始に伴い環境確認サーベイを実施

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定