

構内線量表示器測定記録(2021 年 10 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 10/18～B015（一般焼却炉周辺）の人感センサー不具合に伴い、B078（予備機）を代替機として配備

※3 : 10/25（10:30～11:20）校正場所（水処理建屋）における通信確認による表示

※4 : 10/11～10/18 まで B091（携行利用型線量表示器）を B097（1,2 号機海側(2.5m 盤)）の代替機として配備

測定月報

測定日：2021/10

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	★ B005 厚生棟休憩所周辺	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 故障中	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号機防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.181	0.481	1.261	0.367	0.408	1.120	△	2.319	3.393	1.037
2	0.182	0.487	1.299	0.373	0.419	1.136		2.365	3.457	1.159
3	0.182	0.485	1.299	0.374	0.420	1.134		2.374	3.430	1.164
4	0.182	0.483	1.305	0.377	0.416	1.133		2.386	3.446	1.182
5	0.184	0.488	1.314	0.380	0.414	1.140		2.395	3.463	1.192
6	0.186	0.485	1.290	0.376	0.411	1.134		2.382	3.418	1.148
7	0.179	0.480	1.293	0.373	0.405	1.131		2.365	3.435	1.158
8	0.182	0.487	1.299	0.377	0.403	1.136		2.366	3.479	1.175
9	0.180	0.480	1.287	0.374	0.402	1.132		2.354	3.419	1.167
10	0.179	0.483	1.296	0.375	0.400	1.134		2.359	3.448	1.175
11	0.183	0.485	1.300	0.378	0.405	1.137		2.369	3.484	1.188
12	0.190	0.486	1.272	0.379	0.405	1.132		2.332	3.377	1.110
13	0.183	0.479	1.257	0.372	0.398	1.125		2.292	3.329	1.050
14	0.179	0.476	1.288	0.371	0.396	1.131		2.332	3.397	1.142
15	0.179	0.484	1.290	0.379	0.393	1.133		2.348	3.436	1.164
16	0.181	0.481	1.277	0.375	0.389	1.124		2.325	3.395	1.141
17	0.178	0.479	1.262	0.371	0.386	1.122		2.310	3.351	1.124
18	0.174	0.473	1.267	0.372	0.370	1.115		2.307	3.328	1.132
19	0.175	0.477	1.273	0.375	0.357	1.122		2.328	3.376	1.150
20	0.179	0.478	1.279	0.374	0.362	1.126		2.333	3.391	1.148
21	0.174	0.476	1.284	0.373	0.370	1.125		2.320	3.371	1.151
22	0.176	0.477	1.267	0.373	0.369	1.117		2.319	3.345	1.137
23	0.174	0.473	1.267	0.369	0.370	1.117		2.321	3.345	1.128
24	0.174	0.474	1.274	0.372	0.374	1.119		2.317	3.354	1.142
25	0.176	0.476	1.277	0.373	0.373	1.121		2.314	3.364	1.151
26	0.176	0.472	1.244	0.365	0.372	1.112		2.269	3.326	1.006
27	0.175	0.473	1.264	0.370	0.382	1.115		2.306	3.366	1.134
28	0.177	0.473	1.278	0.373	0.385	1.120		2.320	3.405	1.151
29	0.175	0.471	1.277	0.373	0.392	1.123		2.312	3.364	1.149
30	0.174	0.476	1.276	0.374	0.391	1.125		2.327	3.364	1.163
31	0.175	0.476	1.281	0.374	0.394	1.122		2.318	3.371	1.162
1ヶ月値	0.179	0.479	1.280	0.374	0.391	1.126		2.335	3.394	1.141
最大値	0.230	0.534	1.384	0.427	0.456	1.581		2.507	3.601	1.277
最大値日時	10/06 11:40	10/06 12:30	10/04 22:20	10/06 11:30	10/02 19:00	10/20 11:00		10/05 22:30	10/11 16:30	10/06 01:40
最小値	0.149	0.429	1.168	0.329	0.305	1.023		2.111	2.850	0.732
最小値日時	10/18 13:00	10/29 10:10	10/26 05:10	10/26 09:00	10/26 09:50	10/23 09:10		10/26 09:00	10/20 11:30	10/26 09:20

測定月報

測定日：2021/10

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	故障中	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	40.854	82.259	7.672	0.754	13.250	0.821	△	12.748	1.871	0.884
2	41.277	83.174	7.808	0.778	13.592	0.827		12.957	1.921	0.904
3	41.351	82.699	7.713	0.778	13.706	0.830		13.034	1.873	0.910
4	41.940	83.099	7.783	0.788	13.752	0.837		13.045	1.908	0.913
5	42.263	83.442	7.767	0.794	13.832	0.839		13.024	1.914	0.920
6	41.507	82.330	7.625	0.774	13.590	0.831		12.858	1.844	0.905
7	41.450	82.150	7.628	0.776	13.602	0.825		12.867	1.849	0.898
8	41.933	83.229	7.793	0.787	13.703	0.836		12.999	1.904	0.916
9	41.326	82.122	7.657	0.774	13.657	0.831		12.960	1.840	0.908
10	41.613	82.549	7.730	0.780	13.686	0.836		13.013	1.868	0.910
11	42.061	83.154	7.840	0.790	13.763	0.841		13.032	1.911	0.922
12	40.587	81.070	7.530	0.763	13.335	0.837		12.725	1.796	0.897
13	39.651	79.847	7.392	0.739	13.084	0.822		12.573	1.752	0.876
14	40.680	81.147	7.568	0.766	13.481	0.818		12.859	1.804	0.888
15	41.420	82.033	7.671	0.773	13.576	0.829		12.955	1.854	0.898
16	40.827	81.171	7.560	0.763	13.342	0.827		12.748	1.822	0.887
17	40.257	80.078	7.432	0.754	13.270	0.819		12.649	1.769	0.879
18	40.440	79.475	7.327	0.743	※2 13.345	0.819		12.683	1.713	0.880
19	41.100	80.384	7.468	0.753		0.820		12.870	1.785	0.889
20	41.450	81.077	7.562	0.764		0.821		12.913	1.820	0.892
21	41.311	79.988	7.448	0.759		0.827		12.879	1.760	0.881
22	40.908	79.978	7.390	0.749		0.821		12.826	1.744	0.868
23	40.777	79.782	7.361	0.743		0.820		12.802	1.733	0.865
24	40.980	80.320	7.389	0.750		0.824		12.816	1.747	0.873
25	41.245	79.873	7.451	0.756		0.827		12.832	1.769	0.877
26	40.126	79.619	7.375	0.723		0.812		12.306	1.749	0.854
27	40.868	80.130	7.475	0.751		0.814		12.526	1.782	0.865
28	41.504	81.137	7.557	0.762		0.824		12.684	1.813	0.875
29	41.271	79.991	7.443	0.752		0.823		12.638	1.762	0.874
30	41.207	80.250	7.429	0.753		0.828		12.651	1.756	0.879
31	41.284	80.668	7.469	0.755		0.828		12.648	1.777	0.880
1ヶ月値	41.139	81.234	7.558	0.763	13.537	0.826		12.810	1.813	0.889
最大値	42.947	84.944	8.075	0.872	14.065	0.909		13.401	2.043	0.972
最大値日時	10/01 02:10	10/02 15:40	10/02 16:20	10/11 15:00	10/05 19:30	10/05 15:50		10/11 09:30	10/05 17:40	10/04 12:50
最小値	38.970	62.462	6.513	0.658	12.520	0.732		11.540	1.607	0.792
最小値日時	10/13 03:40	10/16 14:20	10/05 12:30	10/26 09:20	10/13 03:40	10/07 08:40		10/26 10:10	10/18 05:30	10/27 03:10

測定月報

測定日：2021/10

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	B028 予備機	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.629		△	△	△	6.022		17.346	△
2		0.634					6.125		17.570	
3		0.636					6.162		17.520	
4		0.660					6.228		17.528	
5		0.677					6.275		17.436	
6		0.661					6.138		17.196	
7		0.658					6.124		17.158	
8		0.661					6.206		17.351	
9		0.647					6.139		17.166	
10		0.649					6.170		17.310	
11		0.666					6.236		17.417	
12		0.658					6.018		16.902	
13		0.645					5.876		16.642	
14		0.652					6.030		17.000	
15		0.657					6.106		17.178	
16		0.648					5.984		17.045	
17		0.643					5.923		16.843	
18		0.645					5.977		16.789	
19		0.652					6.068		17.001	
20		0.646					6.067		17.160	
21		0.640					6.114		17.009	
22		0.646					6.060		16.819	
23		0.648					6.043		16.813	
24		0.651					6.099		16.924	
25	※3 0.188	0.655	※3 0.591	※3 0.219		※3 0.201	6.125	※3 0.399	16.926	
26		0.644					5.961		16.690	
27		0.651					6.066		16.872	
28		0.644					6.114		17.102	
29		0.631					6.121		16.946	
30		0.626					6.129		16.868	
31		0.629					6.152		16.909	
1ヶ月値	0.188	0.648	0.591	0.219		0.201	6.092	0.399	17.079	
最大値	0.206	0.716	9.723	0.219		0.216	7.599	0.900	17.988	
最大値日時	10/25 13:30	10/04 10:30	10/25 10:30	10/25 10:40		10/25 13:30	10/27 17:00	10/25 10:30	10/02 16:30	
最小値	0.172	0.562	0.177	0.219		0.186	5.126	0.255	16.157	
最小値日時	10/25 11:10	10/01 21:20	10/25 10:40	10/25 10:40		10/25 14:00	10/18 14:50	10/25 10:50	10/18 06:50	

測定月報

測定日：2021/10

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	B037 HTI装備交換所周辺	★ B038 1号機R/B西側	B039 予備機	B040 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.432	5.562	1.428	0.544	1.219	1.526	4.347	372.926		△
2	0.435	5.670	1.465	0.546	1.237	1.559	4.496	374.774		
3	0.429	5.683	1.435	0.545	1.240	1.574	4.523	374.775		
4	0.434	5.712	1.457	0.552	1.250	1.582	4.521	375.240		
5	0.434	5.760	1.468	0.557	1.258	1.593	4.541	375.577		
6	0.433	5.669	1.428	0.547	1.244	1.561	4.452	374.008		
7	0.431	5.660	1.422	0.542	1.233	1.554	4.405	374.371		
8	0.446	5.688	1.457	0.550	1.248	1.578	4.450	375.692		
9	0.437	5.592	1.421	0.542	1.233	1.564	4.442	373.695		
10	0.441	5.668	1.436	0.547	1.241	1.571	4.451	374.776		
11	0.446	5.728	1.463	0.551	1.251	1.590	4.466	375.873		
12	0.441	5.529	1.398	0.545	1.226	1.533	4.338	371.101		
13	0.428	5.424	1.369	0.533	1.200	1.490	4.271	368.822		
14	0.426	5.575	1.400	0.536	1.218	1.533	4.400	371.643		
15	0.432	5.606	1.432	0.541	1.228	1.557	4.434	352.697		
16	0.433	5.476	1.402	0.540	1.210	1.523	4.360	348.656		
17	0.425	5.416	1.374	0.532	1.198	1.504	4.336	346.932		
18	0.415	5.416	1.347	0.528	1.203	1.527	4.390	346.148		
19	0.417	5.478	1.374	0.532	1.213	1.541	4.387	361.654		
20	0.424	5.500	1.401	0.537	1.216	1.538	4.378	361.670		
21	0.416	5.481	1.373	0.534	1.216	1.544	4.390	359.015		
22	0.416	5.425	1.362	0.533	1.209	1.528	4.335	344.713		
23	0.414	5.439	1.357	0.529	1.205	1.524	4.376	366.280		
24	0.414	5.485	1.360	0.532	1.216	1.539	4.396	366.893		
25	0.419	5.507	1.374	0.532	1.219	1.545	4.404	367.164	※3 0.326	
26	0.417	5.354	1.352	0.526	1.191	1.490	4.236	366.071		
27	0.417	5.468	1.376	0.529	1.206	1.518	4.357	367.393		
28	0.423	5.514	1.391	0.536	1.216	1.513	4.387	368.750		
29	0.415	5.466	1.374	0.534	1.219	1.548	4.378	367.578		
30	0.414	5.463	1.367	0.532	1.220	1.553	4.408	366.775		
31	0.415	5.478	1.386	0.532	1.227	1.552	4.395	366.722		
1ヶ月値	0.426	5.545	1.402	0.539	1.223	1.544	4.402	366.375	0.326	0.200
最大値	0.491	5.944	1.557	0.610	1.336	1.662	4.662	378.847	0.371	0.225
最大値日時	10/15 22:00	10/06 06:20	10/05 16:40	10/01 00:30	10/05 15:20	10/06 05:50	10/02 23:20	10/11 12:40	10/25 11:10	10/25 13:30
最小値	0.332	5.108	1.256	0.474	1.118	1.404	3.910	111.991	0.296	0.183
最小値日時	10/21 09:30	10/26 09:20	10/18 06:50	10/17 22:10	10/26 08:00	10/26 05:10	10/20 14:00	10/22 15:10	10/25 10:50	10/25 11:20

測定月報

測定日：2021/10

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 1, 2号機S/B周辺	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.179	2.633	2.342	14.770	30.911	△	△	7.444	19.116	△
2	3.228	2.660	2.370	14.852	31.300			7.879	20.262	
3	3.251	2.622	2.377	14.814	31.447			8.098	20.443	
4	3.283	2.653	2.409	15.011	31.605			8.087	20.524	
5	3.291	2.660	2.424	15.155	31.699			8.097	20.646	
6	3.238	2.612	2.371	14.886	31.302			7.880	20.192	
7	3.218	2.604	2.347	14.909	31.329			7.870	20.317	
8	3.263	2.634	2.391	15.070	31.581			7.913	20.552	
9	3.247	2.587	2.357	14.873	31.400			7.926	20.429	
10	3.249	2.615	2.370	14.997	31.530			7.945	20.540	
11	3.276	2.649	2.408	15.147	31.928			6.890	20.655	
12	3.179	2.564	2.328	14.587	30.916			5.950	19.660	
13	3.115	2.531	2.277	14.239	30.313			5.580	18.805	
14	3.178	2.570	2.319	14.586	31.144			5.920	19.960	
15	3.191	2.605	2.362	14.829	31.419			5.916	20.159	
16	3.149	2.590	2.319	14.629	31.004			5.985	19.775	
17	3.132	2.542	2.286	14.381	30.761			5.979	19.711	
18	3.154	2.500	2.283	14.207	30.865			5.714	19.942	
19	3.181	2.544	2.326	14.409	31.008			5.891	20.051	
20	3.176	2.575	2.332	14.569	31.079			5.948	20.088	
21	3.196	2.532	2.322	14.433	31.081			6.289	20.223	
22	3.164	2.518	2.306	14.304	30.780			6.339	19.924	
23	3.150	2.503	2.285	14.238	30.691			6.436	19.984	
24	3.183	2.516	2.308	14.332	30.894			6.478	20.237	
25	3.198	2.531	2.326	14.424	31.044		※3 0.325	6.527	20.237	※3 0.322
26	3.095	2.521	2.269	14.117	30.100			5.315	18.836	
27	3.148	2.546	2.290	14.369	30.760			5.203	19.944	
28	3.164	2.570	2.320	14.611	31.241			5.184	20.198	
29	3.185	2.524	2.324	14.479	31.263			5.251	20.219	
30	3.204	2.518	2.326	14.491	31.380			5.293	20.352	
31	3.201	2.537	2.342	14.550	31.417			5.297	20.384	
1ヶ月値	3.196	2.573	2.336	14.621	31.135		0.325	6.537	20.076	0.322
最大値	3.417	2.808	2.520	15.573	32.886		0.325	8.374	21.011	0.338
最大値日時	10/01 00:20	10/02 17:10	10/04 14:30	10/01 02:40	10/11 08:50		10/25 10:10	10/05 23:50	10/01 01:30	10/25 10:50
最小値	2.887	2.285	2.181	13.630	26.968		0.324	3.361	16.571	0.290
最小値日時	10/26 05:40	10/08 10:00	10/17 21:50	10/26 08:20	10/19 11:50		10/25 10:20	10/19 12:10	10/26 09:20	10/25 10:40

測定月報

測定日：2021/10

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 3号機R/B西側	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	87.504	△	40.109	0.917	△	3.995	5.472	0.388	0.681	1.292
2	88.520		39.977	0.917		4.020	5.558	0.391	0.688	1.313
3	88.734		40.052	0.945		3.967	5.524	0.393	0.698	1.324
4	84.485		56.607	0.956		3.955	5.534	0.397	0.704	1.328
5	83.594		67.582	0.971		4.103	5.545	0.400	0.711	1.343
6	83.569		67.565	0.943		4.045	5.462	0.394	0.698	1.324
7	83.448		66.752	0.934		3.982	5.460	0.390	0.689	1.316
8	84.272		67.013	0.955		4.032	5.540	0.395	0.702	1.327
9	85.005		67.331	0.948		3.900	5.475	0.390	0.692	1.320
10	86.060		68.491	0.945		3.789	5.503	0.394	0.696	1.320
11	86.191		68.416	0.963		3.895	5.544	0.397	0.706	1.329
12	83.287		66.016	0.932		3.769	5.382	0.398	0.694	1.311
13	82.205		65.845	0.874		3.699	5.296	0.389	0.665	1.273
14	84.261		67.192	0.903		3.895	5.391	0.384	0.681	1.292
15	82.875		68.438	0.928		4.061	5.466	0.389	0.695	1.303
16	81.196		68.018	0.908		3.966	5.401	0.387	0.676	1.287
17	80.625		67.851	0.901		3.792	5.342	0.381	0.667	1.275
18	80.671		68.225	0.909		3.911	5.303	0.377	0.673	1.283
19	81.322		70.481	0.923		4.089	5.364	0.379	0.680	1.299
20	81.573		70.502	0.922		4.089	5.415	0.388	0.683	1.291
21	81.501		69.950	0.936		4.130	5.364	0.388	0.686	1.295
22	81.380		69.142	0.923		4.035	5.317	0.387	0.681	1.295
23	81.527		69.362	0.916		3.954	5.331	0.382	0.673	1.283
24	81.939		69.420	0.931		4.002	5.359	0.386	0.685	1.296
25	82.207		69.654	0.936		3.984	5.370	0.392	0.689	1.302
26	80.969		68.185	0.875		3.888	5.296	0.383	0.660	1.259
27	81.741		67.709	0.901		3.944	5.349	0.390	0.672	1.280
28	83.697		67.420	0.925		3.957	5.410	0.389	0.675	1.290
29	84.528		66.892	0.928		3.956	5.357	0.405	0.686	1.298
30	84.568		67.020	0.936		4.044	5.355	0.418	0.687	1.301
31	84.615		67.119	0.938		3.943	5.379	0.419	0.685	1.305
1ヶ月値	83.486		64.990	0.927		3.961	5.415	0.392	0.685	1.302
最大値	90.359		73.004	1.033		7.130	5.835	0.455	0.794	1.430
最大値日時	10/01 00:30		10/20 16:50	10/11 20:20		10/30 11:30	10/02 15:00	10/29 20:00	10/15 14:20	10/05 22:20
最小値	72.297		38.787	0.804		3.502	5.065	0.335	0.616	1.181
最小値日時	10/09 13:50		10/01 07:50	10/26 11:10		10/06 10:10	10/26 09:10	10/01 08:20	10/26 06:10	10/26 07:10

測定月報

測定日：2021/10

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.674	5.079	5.007	0.531	2.366	1.523		2.625	
2		1.693	5.120	5.027	0.534	2.298	1.537		2.702	
3		1.703	5.186	5.067	0.541	2.329	1.551		2.729	
4		1.705	5.175	5.073	0.543	2.295	1.562		2.750	
5		1.706	5.240	5.112	0.548	2.257	1.564		2.768	
6		1.686	5.162	5.061	0.544	2.230	1.548		2.707	
7		1.679	5.141	5.041	0.533	2.227	1.544		2.698	
8		1.701	5.187	4.892	0.540	2.242	1.552		2.729	
9		1.686	5.158	4.725	0.535	2.209	1.544		2.715	
10		1.692	5.164	4.709	0.538	2.222	1.555		2.722	
11		1.703	5.188	5.135	0.543	2.222	1.559		2.748	
12		1.673	5.042	5.396	0.540	2.116	1.536		2.652	
13		1.647	4.982	5.038	0.528	1.999	1.499		2.599	
14		1.662	5.028	4.879	0.524	2.130	1.515		2.675	
15		1.683	5.086	4.853	0.532	2.187	1.530		2.702	
16		1.662	5.017	4.722	0.528	2.174	1.514		2.647	
17		1.643	4.931	4.659	0.525	2.164	1.502		2.628	
18		1.647	4.985	4.743	0.521	2.189	1.498		2.657	
19		1.664	4.957	4.715	0.529	2.200	1.514		2.682	
20		1.671	5.019	4.648	0.529	2.223	1.513		2.680	
21		1.672	5.061	4.683	0.531	2.401	1.520		2.705	
22		1.647	5.022	4.669	0.523	2.593	1.514		2.671	
23		1.646	5.003	4.668	0.525	2.583	1.509		2.673	
24		1.657	5.023	4.662	0.530	2.600	1.517		2.691	
25		1.655	5.056	4.738	0.529	2.608	1.522	※3 0.468	2.707	※3 0.551
26		1.632	4.924	4.658	0.517	2.477	1.492		2.597	
27		1.639	4.982	4.698	0.515	2.582	1.509		2.663	
28		1.652	5.036	4.712	0.524	2.597	1.505		2.770	
29		1.642	5.008	4.736	0.528	2.558	1.512		2.874	
30		1.641	5.063	4.751	0.527	2.570	1.514		2.882	
31		1.640	5.042	4.746	0.530	2.585	1.516		2.881	
1ヶ月値		1.668	5.067	4.846	0.531	2.332	1.526	0.468	2.703	0.551
最大値		1.789	5.565	5.693	0.596	2.719	1.637	0.468	3.044	0.740
最大値日時		10/11 12:10	10/05 15:20	10/15 11:00	10/06 00:00	10/21 13:50	10/01 00:10	10/25 10:20	10/29 16:00	10/25 10:30
最小値		1.526	4.625	4.460	0.449	1.861	1.317	0.468	2.401	0.361
最小値日時		10/14 15:20	10/19 10:10	10/28 11:10	10/27 09:10	10/04 09:50	10/14 11:10	10/25 10:20	10/01 19:30	10/25 10:40

測定月報

測定日：2021/10

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 予備機
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	20.675	0.534	0.521	0.802	5.034	0.707		18.593	
2		20.942	0.539	0.529	0.820	5.101	0.719		19.143	
3		21.085	0.545	0.528	0.834	5.130	0.718		19.169	
4		21.135	0.551	0.530	0.842	5.157	0.722		19.384	
5		21.232	0.553	0.537	0.858	5.169	0.723		19.545	
6		20.970	0.545	0.529	0.828	5.106	0.722		19.043	
7		20.946	0.539	0.524	0.822	5.099	0.716		19.068	
8		21.070	0.547	0.529	0.837	5.148	0.721		19.343	
9		21.081	0.542		0.828	5.115	0.717		19.011	
10		21.120	0.538	0.528	0.828	5.131	0.717		19.147	
11		21.181		0.535	0.845	5.155	0.720		19.415	
12		20.762	0.536	0.526	0.817	5.048	0.717		18.527	
13		20.532	0.527	0.509	0.785	4.973	0.707		18.127	
14		20.804	0.532	0.514	0.808	5.054	0.710		18.795	
15		20.957	0.537	0.523	0.820	5.098	0.712		19.077	
16		20.656	0.531	0.516	0.800	5.018	0.709		18.613	
17		20.631	0.525	0.507	0.791	4.993	0.707		18.347	
18		20.845	0.524	0.499	0.800	5.018	0.704		18.483	
19		20.933	0.531	0.509	0.813	5.060	0.707		18.710	
20		20.859	0.534	0.517	0.809	5.036	0.710	※2 13.011	18.792	
21		20.960	0.534	0.507	0.819	5.065	0.709	13.074	18.718	
22		20.839	0.533	0.507	0.810	5.022	0.705	12.935	18.503	
23		20.789	0.527	0.501	0.805	5.008	0.701	12.951	18.468	
24		20.937	0.530	0.508	0.815	5.051	0.707	13.062	18.592	
25		20.985	0.533	0.510	0.822	5.063	0.706	13.086	18.773	※3 0.199
26		20.455	0.518	0.500	0.783	4.954	0.697	12.622	18.182	
27		20.694	0.527	0.505	0.801	5.019	0.701	12.967	18.596	
28		20.727	0.533	0.505	0.813	5.002	0.705	13.060	18.771	
29		20.922	0.535	0.507	0.819	5.059	0.707	13.103	18.708	
30		20.858	0.534	0.503	0.825	5.067	0.706	13.159	18.766	
31		20.852	0.536	0.506	0.824	5.069	0.706	13.153	18.837	
1ヶ月値		20.880	0.535	0.515	0.816	5.067	0.711	13.015	18.814	0.199
最大値		24.911	0.594	0.589	0.912	5.311	0.782	13.380	19.978	0.214
最大値日時		10/25 14:50	10/05 22:40	10/05 15:40	10/05 20:20	10/05 17:40	10/06 12:40	10/29 15:20	10/01 01:00	10/25 10:50
最小値		19.395	0.470	0.450	0.717	4.783	0.648	11.861	17.265	0.179
最小値日時		10/26 09:00	10/26 23:50	10/18 02:40	10/26 06:40	10/26 05:30	10/24 22:10	10/26 09:10	10/26 09:10	10/25 12:00

測定月報

測定日：2021/10

(9/11)

日	モニタ									
	★ B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No.4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キャスク保管設備No.3ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	8.882	0.985	56.283	4.110	0.341	9.107	△	△	2.212	0.659
2	9.041	1.005	56.114	4.168	0.345	9.338			2.248	0.664
3	8.889	0.996	55.926	4.154	0.343	9.409			2.264	0.662
4	8.982	1.010	57.362	4.164	0.348	9.395			2.270	0.661
5	9.026	1.016	58.104	4.185	0.348	9.470			2.268	0.665
6	8.779	0.993	57.242	4.100	0.348	9.330			2.238	0.661
7	8.780	0.992	57.320	4.079	0.341	9.316			2.242	0.660
8	8.982	1.015	58.258	4.137	0.348	9.486			2.262	0.662
9	8.745	0.987	57.974	4.067	0.342	9.416			2.250	0.658
10	8.847	1.000	57.677	4.101	0.345	9.447			2.259	0.661
11	9.014	1.014	57.376	4.138	0.349	9.502			2.252	0.663
12	8.556	0.983	56.756	3.992	0.352	9.196			2.227	0.661
13	8.374	0.957	56.821	3.909	0.341	8.955			2.184	0.657
14	8.605	0.974	57.844	4.001	0.338	9.240			2.217	0.655
15	8.769	0.991	58.577	4.036	0.342	9.336			2.226	0.658
16	8.650	0.978	58.194	3.937	0.344	9.202			2.205	0.660
17	8.455	0.960	57.494	3.878	0.336	9.133			2.189	0.654
18	8.296	0.945	57.105	3.882	0.331	9.209			2.195	0.648
19	8.528	0.967	57.774	3.949	0.335	9.301			2.209	0.654
20	8.669	0.975	58.263	3.970	0.340	9.297			2.213	0.658
21	8.486	0.964	57.792	3.933	0.335	9.333			2.218	0.650
22	8.403	0.955	57.426	3.881	0.337	9.249			2.197	0.650
23	8.363	0.952	57.244	3.849	0.334	9.259			2.186	0.648
24	8.413	0.960	57.516	3.865	0.336	9.325			2.199	0.650
25	8.461	0.966	57.688	3.921	0.337	9.345	※3 0.264		2.214	0.650
26	8.381	0.949	57.083	3.837	0.333	8.962			2.160	0.650
27	8.510	0.958	57.529	3.878	0.332	9.235			2.171	0.652
28	8.641	0.973	58.071	3.948	0.339	9.275			2.174	0.653
29	8.457	0.959	57.701	3.910	0.337	9.313			2.159	0.649
30	8.402	0.959	57.640	3.900	0.339	9.349			2.164	0.651
31	8.465	0.964	57.770	3.928	0.338	9.352			2.172	0.649
1ヶ月値	8.640	0.977	57.481	3.994	0.340	9.293	0.264		2.214	※1 0.656
最大値	9.396	1.084	59.927	4.305	0.412	9.716	0.276		2.369	0.726
最大値日時	10/02 14:40	10/08 18:50	10/15 13:10	10/02 16:10	10/12 08:10	10/11 14:00	10/25 13:40		10/05 14:30	10/17 08:40
最小値	7.822	0.868	50.216	3.667	0.299	7.801	0.253		1.631	0.592
最小値日時	10/19 15:40	10/26 05:30	10/04 09:40	10/24 05:20	10/18 08:20	10/26 09:00	10/25 12:10		10/13 09:20	10/25 04:50

測定月報

測定日：2021/10

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示機91	携行利用型線量表示機92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連々小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						5.933	7.367			
2						5.965	7.434			
3						5.934	7.335			
4						5.994	7.389			
5						6.058	7.361			
6						5.958	7.121			
7						5.955	6.792			
8						6.039	6.420			
9						5.936	5.957			
10						5.995	6.015			
11	※4 7.961					△ 6.064	※4 6.079			
12	7.567									
13	7.352									
14	7.605									
15	7.763									
16	7.610									
17	7.428									
18	7.230									
19						5.680	7.501			
20						5.777	7.600			
21						5.874	7.749			
22						5.774	7.618			
23						5.690	7.539			
24						5.640	7.504			
25						5.668	7.545			
26						5.730	7.618			
27						5.574	7.485			
28						5.656	7.607			
29						5.754	7.766			
30						5.656	7.672			
31						5.648	7.644			
						5.691	7.707			
1ヶ月値	7.566					5.823	7.296			
最大値	8.208					6.260	8.071			
最大値日時	10/11 11:50					10/01 02:00	10/28 11:20			
最小値	6.970					2.933	5.809			
最小値日時	10/11 11:00					10/18 10:40	10/09 21:50			