

3. その他作業状況

(1) 焼却処理に伴う運搬記録

(雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録)

(1 / 3)

2021年10月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)														表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			カバー オール	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	可燃物	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	難燃	合計		
10月1日	1	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							32							32	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
10月2日	1	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							32							32	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫			32											32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫			32											32	0.0040	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫			32											32	0.0030	BG: 0.0004 mSv/h
10月4日	1	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫			32											32	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫			32											32	0.0014	BG: 0.0004 mSv/h
10月5日	1	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
10月6日	1	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫			32											32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
10月7日	1	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							30							30	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
	6	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
10月8日	1	貯蔵庫			32											32	0.0030	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
10月9日	1	貯蔵庫			32											32	0.0025	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0025	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0020	BG: 0.0004 mSv/h
10月11日	1	貯蔵庫			32											32	0.0090	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0020	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
10月12日	1	貯蔵庫			32											32	0.0035	BG: 0.0004 mSv/h

3. その他作業状況

(1) 焼却処理に伴う運搬記録

(雑固体廃棄物焼却設備(建屋及び南側保管所)への運搬記録)

(2 / 3)

2021年10月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物(コンテナ数)														表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			カバー オール	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	可燃物	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	難燃	合計		
10月12日	2	貯蔵庫							20							20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0022	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0050	BG: 0.0004 mSv/h
10月13日	1	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0060	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0030	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
10月14日	1	貯蔵庫			32											32	0.0025	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0700	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0040	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
10月15日	1	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0035	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
10月16日	1	貯蔵庫							20							20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
	2	貯蔵庫			32											32	0.0020	BG: 0.0004 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0080	BG: 0.0004 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
10月18日	1	貯蔵庫			32											32	0.0025	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							20							20	0.0045	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫							20							20	0.0035	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0064	BG: 0.0005 mSv/h
10月19日	1	貯蔵庫			4											4	0.0025	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							16							16	0.0070	BG: 0.0005 mSv/h
	3	貯蔵庫			32											32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
	4	貯蔵庫							20							20	0.0100	BG: 0.0005 mSv/h
	5	貯蔵庫							20							20	0.0040	BG: 0.0005 mSv/h
	6	貯蔵庫													32	32	0.0040	BG: 0.0005 mSv/h
10月20日	1	貯蔵庫			4											4	0.0060	BG: 0.0005 mSv/h
	2	貯蔵庫							16							16	0.0027	BG: 0.0005 mSv/h

(1)焼却処理に伴う運搬記録

(3 / 3)

[illegible]