

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	金属ガラ	2	0.08 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.25 mSv/h
2	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
3	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	木材	0.3	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
4	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	雑可燃物類	0.4	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h
5	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	塩化ビニール類	0.5	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
6	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	ケーブル類	0.5	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
7	1F2 PCV内部調査(A3)	2号機R/B1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/1	その他不燃物	0.5	0.08 mSv/h	0.22 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
8	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00021)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
9	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00021)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
10	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2019FU-00164)	5.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
11	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00164)	0.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
12	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00037)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
13	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00037)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
14	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ,附着物(2019FU-00209)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
15	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00209)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
16	1F 2号機R/B内線量低減業務	2号機台上前室	環境整備・線量低減PJグループ	2021/6/18	紙・ウエス類	3	0.1 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
17	1F 2号機R/B内線量低減業務	2号機台上前室	環境整備・線量低減PJグループ	2021/6/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.1 mSv/h	20 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	200 mSv/h
18	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/6	不燃物その他(2021SS-00043)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
19	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/6	不燃物その他(2020SS-00325)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
20	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018ZK-01883)	4.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018ZK-01883)	0.9	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
22	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ,附着物(2019FU-00121)	3	0.01 mSv/h	4.14 mSv/h	無	
23	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00121)	2.4	0.01 mSv/h	4.14 mSv/h	無	
24	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2019FU-00266G)	4.8	0.01 mSv/h	0.22 mSv/h	無	
25	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00266G)	0.6	0.01 mSv/h	0.22 mSv/h	無	
26	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2019ZK-01998)	1.8	0.01 mSv/h	4.78 mSv/h	無	
27	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019ZK-01998)	3.6	0.01 mSv/h	4.78 mSv/h	無	
28	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00015)	4.2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
29	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00015)	1.2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
30	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2019FU-00205)	3.9	0.01 mSv/h	0.39 mSv/h	無	
31	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00205)	1.5	0.01 mSv/h	0.39 mSv/h	無	
32	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00020)	3.6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
33	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00020)	1.8	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
34	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00019)	3.6	0.01 mSv/h	0.21 mSv/h	無	
35	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00019)	1.8	0.01 mSv/h	0.21 mSv/h	無	
36	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ,附着物(2019FU-00209)	1.2	0.01 mSv/h	1.76 mSv/h	無	
37	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00209)	4.2	0.01 mSv/h	1.76 mSv/h	無	
38	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00037)	4.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00037)	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2019FU-00164)	5.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2019FU-00164)	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	不燃物その他(2018FU-00021)	3.6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
43	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/6/30	金属ガラ(2018FU-00021)	1.8	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
44	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	オヘフロ金属,附着コンクリート類 (2018ZK-01855)	3	0.01 mSv/h	4.07 mSv/h	無	
45	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	金属ガラ(2018ZK-01855)	2.7	0.01 mSv/h	4.07 mSv/h	無	
46	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	不燃物その他(2019FU-00341)	4.8	0.01 mSv/h	0.31 mSv/h	無	
47	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	金属ガラ(2019FU-00341)	0.3	0.01 mSv/h	0.31 mSv/h	無	
48	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	不燃物その他(2018ZK-01981)	4.2	0.01 mSv/h	5.25 mSv/h	無	
49	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	金属ガラ(2018ZK-01981)	1.2	0.01 mSv/h	5.25 mSv/h	無	
50	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	金属ガラ・防炎シート(2019ZK-01999)	4.8	0.01 mSv/h	2.88 mSv/h	無	
51	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/8	金属ガラ(2019ZK-01999)	0.6	0.01 mSv/h	2.88 mSv/h	無	
52	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/13	不燃物その他(2021SS-00143)	6	0.1 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
53	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/13	不燃物その他(2021SS-00144)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	無	
54	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	コンクリートガラ他(2020FU-00227)	2.4	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	無	
55	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2020FU-00227)	2.7	0.01 mSv/h	1.2 mSv/h	無	
56	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	コンクリートガラ他(2020 FU-00232)	1.8	0.01 mSv/h	0.78 mSv/h	無	
57	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2020 FU-00232)	3.3	0.01 mSv/h	0.78 mSv/h	無	
58	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	コンクリートガラ他(2020FU-00252)	1.2	0.01 mSv/h	1.15 mSv/h	無	
59	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2020FU-00252)	4.5	0.01 mSv/h	1.15 mSv/h	無	
60	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	コンクリートガラ他(2020FU-00256)	5.1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2020FU-00256)	0.6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	無	
62	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/15	不燃物その他(2021SS-00135)	6	0.5 mSv/h	30 mSv/h	無	
63	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/15	不燃物その他(2021SS-00153)	6	0.5 mSv/h	4 mSv/h	無	
64	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/20	不燃物その他(2021SS-00133)	6	0.2 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
65	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/7/20	不燃物その他(2021SS-00141)	6	0.2 mSv/h	10 mSv/h	無	
66	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	不燃物その他(2018FU-00043)	5.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2018FU-00043)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	不燃物その他(2019FU-00163)	4.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2019FU-00163)	1.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	不燃物その他(2018FU-00091)	4.2	0.01 mSv/h	4.14 mSv/h	無	
71	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/15	金属ガラ(2018FU-00091)	1.2	0.01 mSv/h	4.14 mSv/h	無	
72	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/16	不燃物その他(2019ZK-02884)	4.8	0.01 mSv/h	0.51 mSv/h	無	
73	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/16	金属ガラ(2019ZK-02884)	0.9	0.01 mSv/h	0.51 mSv/h	無	
74	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	不燃物その他(2019ZK-02104)	4.8	4.8 mSv/h	1 mSv/h	無	
75	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02104)	0.6	0.6 mSv/h	1 mSv/h	無	
76	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	不燃物その他(2019FU-00132)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
77	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019FU-00132)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
78	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02649)	4.2	4.8 mSv/h	1 mSv/h	無	
79	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02649)	1.2	0.6 mSv/h	1 mSv/h	無	
80	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02646)	3.6	4.8 mSv/h	1 mSv/h	無	

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02646)	1.8	0.6 mSv/h	1 mSv/h	無	
82	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガレキ(2019ZK-02676)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
83	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02676)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
84	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	ルーフブロック(2019FU-00021)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
85	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019FU-00021)	2.4	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
86	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	不燃物その他(2019ZK-02847)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
87	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019ZK-02847)	2.4	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
88	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	不燃物その他(2019SS-00104)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
89	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/7/21	金属ガラ(2019SS-00104)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	