

### 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3月分）

3月	日			1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1			6.89E-05 (最大)	5.09E-05 (最大)	6.01E-05 (最大)	3.79E-05 (最大)	8.98E-05 (最大)
				ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.89E-05 (最大)	7.26E-05 (最大)	9.34E-05 (最大)	9.96E-05 (最大)	6.45E-05 (最大)	5.06E-05 (最大)	7.74E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.80E-05 (最大)	4.71E-05 (最大)	5.02E-05 (最大)	6.93E-05 (最大)	8.41E-05 (最大)	7.77E-05 (最大)	5.98E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.03E-05 (最大)	6.45E-05 (最大)	5.69E-05 (最大)	7.65E-05 (最大)	5.61E-05 (最大)	6.05E-05 (最大)	8.09E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)		
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.02E-05 (最大)	6.99E-05 (最大)	4.99E-05 (最大)	9.30E-05 (最大)	6.02E-05 (最大)		
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)		

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年4月1日現在

※2：ND = 不検出