

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（7月分）

TEPCO

7月	日						1(金)	2(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1						6.26E-05 (最大)	8.18E-05 (最大)
							ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.65E-05 (最大)	6.17E-05 (最大)	7.42E-05 (最大)	4.79E-05 (最大)	6.41E-05 (最大)	4.15E-05 (最大)	5.94E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.48E-05 (最大)	5.72E-05 (最大)	7.73E-05 (最大)	7.26E-05 (最大)	5.63E-05 (最大)	6.14E-05 (最大)	7.36E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.89E-05 (最大)	7.45E-05 (最大)	5.49E-05 (最大)	4.18E-05 (最大)	6.26E-05 (最大)	6.61E-05 (最大)	5.47E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.27E-05 (最大)	5.67E-05 (最大)	8.41E-05 (最大)	8.05E-05 (最大)	7.61E-05 (最大)	6.11E-05 (最大)	6.96E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	31(日)						
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.76E-05 (最大)						
		ND※2 (最小)						

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年8月1日時点

※2：ND = 不検出