

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（9月分）



9月	日					1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1					5.54E-05 (最大)	7.44E-05 (最大)	6.86E-05 (最大)
						ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.30E-05 (最大)	6.70E-05 (最大)	5.52E-05 (最大)	6.30E-05 (最大)	5.55E-05 (最大)	6.51E-05 (最大)	6.03E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.84E-05 (最大)	6.71E-05 (最大)	6.54E-05 (最大)	8.33E-05 (最大)	1.10E-04 (最大)	5.56E-05 (最大)	6.75E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.93E-05 (最大)	6.18E-05 (最大)	7.05E-05 (最大)	5.35E-05 (最大)	6.12E-05 (最大)	6.02E-05 (最大)	7.29E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	9.36E-05 (最大)	8.85E-05 (最大)	9.67E-05 (最大)	4.99E-05 (最大)	1.07E-04 (最大)	6.88E-05 (最大)	
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年10月1日時点

※2：ND = 不検出