

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（2月分）



2月	日				1(水)	2(木)	3(金)	4(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1				8.07E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.83E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.31E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.19E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	9.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.42E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.30E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.27E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.35E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.09E-04 (最大) ND※2 (最小)	9.88E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.38E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.20E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	9.65E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.38E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.17E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.83E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	26(日)	27(月)	28(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	9.24E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.76E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.74E-05 (最大) ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2023年3月1日時点

※2：ND = 不検出