

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	トンパック(空袋)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	ホース類	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
3	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	難燃テープ	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
4	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	ゴムパッキン	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
5	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	難燃その他	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
6	1F一時保管エリアP2/ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/4	土砂類(2021FU-10028)	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
7	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	金属ガラ	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
9	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	不燃物その他	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
10	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	機器類・制御盤類	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	木材類	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
13	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	可燃物その他	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
14	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	8.5m盤 3, 4号超高圧開閉所西側	土木水対策設備グループ	2022/4/5	制御盤	5	0.009 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
15	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00194)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
16	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00124)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.27 mSv/h
17	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00193)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.37 mSv/h
18	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
19	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/15	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/15	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F 海水取水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00171)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
24	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00179)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
25	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/20	掘削土・砕石(2021 SK-00184)	6	0.02 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
26	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
27	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
28	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	不燃物その他	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
29	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	伐採木(枝、葉)	8	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
30	1F—消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	石膏ボード	5	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
31	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	ビニール	5	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
32	1F—5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
33	各点検業務委託関係	地盤系地震観測小屋(北・南地点)	建築保守技術グループ	2022/4/19	段ボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	各点検業務委託関係	地盤系地震観測小屋(北・南地点)	建築保守技術グループ	2022/4/19	コンクリートガラ	0.01	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	各点検業務委託関係	地盤系地震観測小屋(北・南地点)	建築保守技術グループ	2022/4/19	雑草	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00183)	6	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
37	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00203)	6	0.02 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
38	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/1/21	掘削土・砕石(2021 SK-00204)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
39	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
40	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	ポリマー	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	金属ガラ	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
43	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	可燃物(紙類)	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
44	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	可燃物(ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
45	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
46	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	可燃物(草)	4	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
47	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
48	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	不燃物(機器類)	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
49	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
50	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/4/8	不燃物(その他)	2.5	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
51	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ、足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
52	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
53	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/3/17	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	木材	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
55	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	紙	3	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
56	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	ダンボール	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
57	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	ビニール	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
58	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
59	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系排水路 暗渠部 BC系排水路 開渠部	土木基盤設備グループ	2022/3/31	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
60	1F排水路監視設備防護システム機器賃貸借(1次リース)(その1)	防護本部、KDK倉庫	防護管理グループ	2022/2/15	不燃物その他	2	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	紙・ウエス類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
62	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
63	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/12	可燃物その他	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	ペットボトル	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	可燃その他(テープ)	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
66	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	可燃その他(フレコン)	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
67	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	可燃その他(マットレス)	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
68	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/14	たばこ	1	3.3 μ Sv/h	3.3 μ Sv/h	無	
69	1F-消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	石膏ボード	4	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
71	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
72	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
73	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
74	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
75	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/4/21	フランジ・タンク片天板 (TEPU200055)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	