

3. その他作業状況

(1) 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

2022年 9月 分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）			表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			可燃物類	難燃物類	合計		
9月1日	1	貯蔵庫	20	✓	20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
9月1日	2	Bヤード	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月1日	3	貯蔵庫	22	✓	22	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月1日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月1日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
9月1日	6	貯蔵庫	30	✓	30	0.0060	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	1	Bヤード	20	✓	20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	2	貯蔵庫	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	3	貯蔵庫	18	✓	18	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0100	BG: 0.0004 mSv/h
9月2日	6	貯蔵庫	30	✓	30	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月3日	1	貯蔵庫	20	✓	20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
9月3日	2	Bヤード	32	✓	32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月3日	3	Bヤード	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
9月5日	1	Bヤード	32	✓	32	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月5日	2	Bヤード	30	✓	30	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月5日	3	貯蔵庫	20	✓	20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
9月5日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月6日	1	貯蔵庫	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
9月6日	2	Bヤード	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月6日	3	貯蔵庫	30	✓	30	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
9月6日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0006	BG: 0.0005 mSv/h
9月6日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月7日	1	Bヤード	20	✓	20	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
9月7日	2	Bヤード	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
9月7日	3	貯蔵庫	32	✓	32	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
9月8日	1	Bヤード	20	✓	20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
9月8日	2	Bヤード	20	✓	20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月8日	3	貯蔵庫	30	✓	30	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
9月9日	1	Bヤード	20	✓	20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
9月9日	2	Bヤード	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
9月9日	3	貯蔵庫	32	✓	32	0.0004	BG: 0.0004 mSv/h
9月10日	1	5.6西A	30	✓	30	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月10日	2	5.6西A	30	✓	30	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
9月12日	1	5.6西A	20	✓	20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h

3. その他作業状況

(1) 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

2022年 9月 分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）			表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			可燃物類	難燃物類	合計		
9月12日	2	5.6西A	20		20	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
9月12日	3	Bヤード	32		32	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
9月12日	4	5.6西A	30		30	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
9月12日	5	5.6西A	30		30	0.0006	BG: 0.0004 mSv/h
9月13日	1	5.6西A	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月13日	2	5.6西A	20		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月13日	3	貯蔵庫	32		32	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	1	5.6西A	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	2	5.6西A	20		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	3	貯蔵庫	32		32	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	4	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	5	貯蔵庫	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月14日	6	貯蔵庫		32	32	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
9月15日	1	5.6西A	20		20	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	2	5.6西A	20		20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	3	貯蔵庫	20		20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	4	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	5	貯蔵庫	20		20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月15日	6	Bヤード	32		32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月16日	1	5.6西A	20		20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	2	5.6西A	20		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	3	貯蔵庫	32		32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	4	貯蔵庫	20		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	5	貯蔵庫	20		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	6	貯蔵庫		32	32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月16日	7	貯蔵庫	20		20	0.0007	BG: 0.0004 mSv/h
9月17日	1	貯蔵庫	20		20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月17日	2	5.6西A	20		20	0.0028	BG: 0.0005 mSv/h
9月17日	3	Bヤード	32		32	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月17日	4	5.6西A	32		32	0.0006	BG: 0.0005 mSv/h
9月17日	5	5.6西A	32		32	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月19日	1	Bヤード	32		32	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月19日	2	5.6西A	20		20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月19日	3	5.6西A	20		20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月19日	4	5.6西A	30		30	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月20日	1	5.6西A	20		20	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h

3. その他作業状況

(1) 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

2022年 9月 分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）			表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			可燃物類	難燃物類	合計		
9月20日	2	5.6西A	20	✓	20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月20日	3	Bヤード	32	✓	32	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月20日	4	5.6西A	30	✓	30	0.0150	BG: 0.0004 mSv/h
9月20日	5	5.6西A	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
9月20日	6	5.6西A	20	✓	20	0.0014	BG: 0.0004 mSv/h
9月20日	7	5.6西A	20	✓	20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月21日	1	5.6西A	20	✓	20	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	2	5.6西A	20	✓	20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	3	5.6西A	32	✓	32	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	6	Bヤード	32	✓	32	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	7	5.6西A	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月21日	8	5.6西A	20	✓	20	0.0065	BG: 0.0005 mSv/h
9月22日	1	5.6西A	20	✓	20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	2	5.6西A	20	✓	20	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	3	貯蔵庫	32	✓	32	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0012	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	6	5.6西A	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月22日	7	5.6西A	20	✓	20	0.0009	BG: 0.0004 mSv/h
9月23日	1	5.6西A	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
9月23日	2	5.6西A	20	✓	20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月23日	3	Bヤード	32	✓	32	0.0023	BG: 0.0005 mSv/h
9月23日	4	5.6西A	20	✓	20	0.0007	BG: 0.0005 mSv/h
9月23日	5	5.6西A	20	✓	20	0.0050	BG: 0.0005 mSv/h
9月24日	1	Bヤード	32	✓	32	0.0010	BG: 0.0006 mSv/h
9月24日	2	5.6西A	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0006 mSv/h
9月24日	3	5.6西A	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0006 mSv/h
9月24日	4	貯蔵庫	20	✓	20	0.0100	BG: 0.0006 mSv/h
9月24日	5	貯蔵庫	20	✓	20	0.0015	BG: 0.0006 mSv/h
9月24日	6	貯蔵庫	20	✓	20	0.0006	BG: 0.0006 mSv/h
9月26日	1	Bヤード	32	✓	32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月26日	2	貯蔵庫	20	✓	20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月26日	3	貯蔵庫	20	✓	20	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月26日	4	5.6西A	20	✓	20	0.0013	BG: 0.0004 mSv/h

3. その他作業状況

(1) 雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録

2022年 9月 分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）			表面線量率 最大 (mSv/h)	備考
			可燃物類	難燃物類	合計		
9月26日	5	5.6西A	20 ✓		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月27日	1	5.6西A	20 ✓		20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	2	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0012	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	3	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0010	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	4	貯蔵庫	32 ✓		32	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	5	貯蔵庫		32 ✓	32	0.0016	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	6	5.6西A	30 ✓		30	0.0028	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	7	5.6西A	20 ✓		20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月27日	8	5.6西A	20 ✓		20	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
9月28日	1	5.6西A	20 ✓		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	2	Bヤード	32 ✓		32	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	3	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0005	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	4	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0008	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	5	金材	20 ✓		20	0.0014	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	6	金材	20 ✓		20	0.0011	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	7	金材	20 ✓		20	0.0017	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	8	金材	20 ✓		20	0.0015	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	9	金材	20 ✓		20	0.0014	BG: 0.0004 mSv/h
9月28日	10	金材	10 ✓		10	0.0010	BG: 0.0004 mSv/h
9月29日	1	5.6西A	20 ✓		20	0.0015	BG: 0.0005 mSv/h
9月29日	2	5.6西A	20 ✓		20	0.0016	BG: 0.0005 mSv/h
9月29日	3	貯蔵庫	32 ✓		32	0.0011	BG: 0.0005 mSv/h
9月29日	4	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0014	BG: 0.0005 mSv/h
9月29日	5	貯蔵庫	20 ✓		20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	1	5.6西A	20 ✓		20	0.0019	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	2	貯蔵庫	32 ✓		32	0.0008	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	3	5.6西A	20 ✓		20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	4	貯蔵庫	30 ✓		30	0.0005	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	5	5.6西A	20 ✓		20	0.0013	BG: 0.0005 mSv/h
9月30日	6	5.6西A	20 ✓		20	0.0009	BG: 0.0005 mSv/h
当月合計			3108 ✓	96 ✓	3204 ✓		
年度累計			6656 ✓	160 ✓	6816 ✓		

可燃物類：カバーオール，下着，ポリ類等

難燃物類：ゴム手袋，靴，ヘルメット等