

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	G5エリア	貯留設備グループ	2022/9/21	ウエス・段ボール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
5	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	G5エリア	貯留設備グループ	2022/9/21	プラスチック類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
6	1F 共用プール空調ドレン配管点検手入工事	共用プール建屋 M3FL	共用機械設備グループ	2022/9/13	排気ガラリ	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
7	1F 共用プール空調ドレン配管点検手入工事	共用プール建屋 M3FL	共用機械設備グループ	2022/9/13	紙・ウエス	0.15	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟付近(GM-17)	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 SS-00490)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
9	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	5, 6号機開閉所周辺	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 SS-00493)	6	1 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
10	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 ZK-02791)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
11	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00385)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
12	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00492)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
13	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00698)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
14	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00188)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00964)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00575)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
17	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00776)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
18	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00616)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00297)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
20	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(TN52)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00190)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00250)	6	1 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
23	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00367)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00779)	6	1 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
25	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00763)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00785)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00759)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
28	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00200)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
29	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/6	6m3コンテナ(2019 NS-00579)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
30	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 SS-00583)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
31	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00340)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
32	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00206)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00256)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
34	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00452)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
35	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00694)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
36	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00588)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00557)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00611)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
39	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02775)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
40	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2020 SS-00505)	6	1 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00197)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2020 FU-00057)	6	1 μ Sv/h	55 μ Sv/h	無	
43	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00623)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00598)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
45	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00567)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
46	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00876)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
47	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2019 NS-00329)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2020 FU-00272)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
49	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/5	6m3コンテナ(2020 FU-00174)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
50	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00600)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00818)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
52	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00935)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2020 SS-00508)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00689)	6	1 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
55	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00597)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00751)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
57	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00514)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
58	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00564)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
59	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/3	6m3コンテナ(2019 NS-00218)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00554)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00748)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(ZK-01382)	6	1 μ Sv/h	13 μ Sv/h	無	
63	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00625)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00714)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
65	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00301)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
66	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00594)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00549)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
68	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00617)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
69	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00631)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
70	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2018 ZK-01846)	6	1 μ Sv/h	17 μ Sv/h	無	
71	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 SS-00360)	6	1 μ Sv/h	33 μ Sv/h	無	
72	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02877)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
73	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00687)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
74	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00569)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
75	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2020 SS-00121)	6	1 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
76	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00234)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
77	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00983)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
78	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00479)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
79	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/2	6m3コンテナ(2019 NS-00045)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
80	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/7	6m3コンテナ(2019 NS-00272)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]