

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（6月分）



6月	日					1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1					6.54E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.51E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.02E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.63E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.88E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.03E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.28E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.24E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.65E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.83E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.30E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.49E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.30E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.77E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.04E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.97E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.83E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	9.77E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.15E-04 (最大) ND※2 (最小)	9.92E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.00E-04 (最大) ND※2 (最小)	7.19E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2023年7月1日時点