

承認	審査	確認
2023.8.9	2023.8.9	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 8月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（2階）	3 1・2号機サ―ビス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階）	5 3・4号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階）	6 5・6号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階・3階）	7 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	8 企業棟B棟休憩所（1階・2階・3階）	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所（防護本部）	監理員確認欄
31日(月)													
1日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.8.9	2023.8.9	2023.8.8

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 8月 第1週)

	13	14	15-1	15-2	15-3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力操休憩所	総合情報模休憩所(2階)	総合情報模休憩所(2階)	総合情報模休憩所(2階)	自力操休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修模休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS 設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	杭打船内休憩所	
31日(月)															
1日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
6日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023. 8. 16	2023. 8. 16	2023. 8. 15

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 8月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階・2階)	3 1・2号機サードビル建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サードビル建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サードビル建屋休憩所(1階・2階)	6 5・6号機サードビル建屋休憩所(1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所(1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南達成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	監理員確認欄
7日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 /	5 μSv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
2023.8.16	2023.8.16	2023.8.15

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 8月 第2週)

設置場所	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 抗打船内休憩所	監理員確認欄
7日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
10日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
11日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
12日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
13日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 /	5 μSv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
2023. 8. 24	2023. 8. 24	2023. 8. 24

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 8月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（1階・2階）	3 1・2号機サ―ビス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階）	5 3・4号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階）	6 5・6号機サ―ビス建屋休憩所（1階・2階・3階）	7 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	8 企業棟B棟休憩所（1階・2階・3階）	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所（防護本部）	監理員確認欄
14日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 -	5 μSv/h未満 -
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 -	検出限界値未満 -
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 -	検出限界値未満 -

承認	審査	確認
2023.8.24	2023.8.24	2023.8.23

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 8月 第3週)

設置場所	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力操休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力操休憩所	17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 杭打船内休憩所	監理員確認欄
14日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
15日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
16日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
17日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.8.31	2023.8.31	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 8月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所／免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（1階・2階）	3 1・2号機サービスマン建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービスマン建屋休憩所（1階・2階）	5 3・4号機サービスマン建屋休憩所（1階・2階）	6 5・6号機サービスマン建屋休憩所（1階・2階・3階）	7 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	8 企業棟B棟休憩所（1階・2階・3階）	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所（防護本部）	監理員確認欄
21日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.8.31	2023.8.31	2023.8.30

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 8月 第4週)

	13	14	15-1	15-2	15-3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	監理員確認欄
設置場所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力操休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力操休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	杭打船内休憩所	
21日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
23日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
24日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
25日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
26日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
27日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.9.7	2023.9.7	2023.9.6

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 8月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟前プレハブ休憩所 / 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サ―ビス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サ―ビス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サ―ビス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サ―ビス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	監理員確認欄
28日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(金)													
2日(土)													
3日(日)													

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.9.7	2023.9.7	2023.9.6

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 8月 第5週)

設置場所	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力操休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力操休憩所	17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 杭打船内休憩所	監理員確認欄
28日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	
29日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	
30日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	
31日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	
1日(金)															
2日(土)															
3日(日)															

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.8.9	2023.8.9	2023.8.8

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 7月 第6週/ 8月 第1週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② B 2・3号機間法面	③ C HTI 周辺	④ H 情報棟	⑤ I 事務本館	監理員確認欄
31日(月)								
1日(火)								
2日(水)								
3日(木)								
4日(金)								
5日(土)	○	○	○	○	○	○	○	
6日(日)								

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ✓

○: 維持管理基準を満足する ×: 維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
2023.8.16	2023.8.16	2023.8.15

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 8月 第2週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② B 2 ・ 3 号 機 間 法 面	③ C H T I 周 辺	④ H 情 報 棟	⑤ I 事 務 本 館	監理員確認欄
7日(月)								
8日(火)								
9日(水)								
10日(木)								
11日(金)								
12日(土)	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
13日(日)								

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.8.16	2023.8.16	2023.8.15

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 8月 第2週)

装備交換所名称	⑥ 旧 棟体操広場 ()	⑦ 北防波堤	⑧ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑨ 共用プール	⑩ 一時保管エリアA2エリア	⑪ 2号機R/B構台下段エリア	⑫ 港湾外(北側)	監理員確認欄
7日(月)			○		○			
8日(火)								
9日(水)				○				
10日(木)	○							
11日(金)								
12日(土)								
13日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.8.24	2023.8.24	2023.8.23

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 8月 第3週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② C H T I 周 辺	③ H 情 報 棟	④ I 事 務 本 館	監理員確認欄
14日(月)							
15日(火)							
16日(水)							
17日(木)							
18日(金)							
19日(土)	○	○	○	○	○	○	
20日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.8.24	2023.8.24	2023.8.23

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 8月 第3週)ノ

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	監理員確認欄
14日(月)								
15日(火)								
16日(水)				○		○		
17日(木)			○					
18日(金)								
19日(土)								
20日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.8.31	2023.8.31	2023.8.30

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 8月 第4週)

装備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 4u東側	① A3 4u東側	② C HTI周辺	③ H 情報棟	④ I 事務本館	監理員確認欄
21日(月)							
22日(火)							
23日(水)							
24日(木)							
25日(金)							
26日(土)	○	○	○	○	○	○	
27日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) /

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023. 8. 31	2023. 8. 31	2023. 8. 30

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 8月 第4週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	監理員確認欄
21日(月)			○		○			
22日(火)						○		
23日(水)				○				
24日(木)	○							
25日(金)								
26日(土)								
27日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.9.7	2023.9.7	2023.9.6

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 8月 第5週/ 9月 第1週)

⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	監理員確認欄
28日(月)		○		○			
29日(火)							
30日(水)			○		○		
31日(木)	○						
1日(金)							
2日(土)							
3日(日)							

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定