

承認	審査	確認
2023.10.5	2023.10.5	2023.10.4

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
25日(月)														
26日(火)														
27日(水)														
28日(木)														
29日(金)														
30日(土)														
1日(日)	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	閉鎖	○ /	○ /	○ /	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 /	5 μSv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
2023.10.5	2023.10.5	2023.10.4

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第1週)

設置場所	14 自力様休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)( )	15-2 総合情報棟休憩所(2階)( )	15-3 総合情報棟休憩所(2階)( )	16 自力様休憩所	17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 8号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS装置交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 杭打船内休憩所	25 給水車(一時保管エリアG)	26 情報棟2階設備交換所・給水所	監理員確認欄
25日(月)																
26日(火)																
27日(水)																
28日(木)																
29日(金)																
30日(土)																
1日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.12	2023.10.12	2023.10.11

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟／事務本館休憩所（1階）	2 免震重要棟／事務本館休憩所（1階・2階）	3 1・2号機サービス建屋休憩所（1階）	4 1・2号機サービス建屋休憩所（1階・2階）	5 3・4号機サービス建屋休憩所（1階・2階）	6 5・6号機サービス建屋休憩所（1階・2階・3階）	7 企業棟A棟休憩所（1階・2階・3階）	8 企業棟B棟休憩所（1階・2階・3階）	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所（防護本部）	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.12	2023.10.12	2023.10.11

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第2週)

	14	15-1	15-2	15-3	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	監理員確認欄
設置場所	自力機休憩所	総合情報機休憩所(2階)	総合情報機休憩所(2階)	総合情報機休憩所(2階)	自力機休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修機休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	杭打船内休憩所	給水車(一時保管エリアG)	情報棟2階設備交換所・給水所	
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	○	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.18	2023.10.18	2023.10.17

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所(1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所(1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土階で塙南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 ID5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
9日(月)														
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(日)										閉鎖				

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.18	2023.10.18	2023.10.17

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第3週)

設置場所	14	15-1	15-2	15-3	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
	自力機休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力機休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	A L P S 設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	給水車(一時保管エリア)	情報棟2階設備交換所・給水所	
9日(月)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	閉鎖	●	
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	
15日(日)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	閉鎖	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承、認	審 査	確 認
2023.10.30	2023.10.30	2023.10.26

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.30	2023.10.30	2023.10.26

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第4週)／

設置場所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・鋭水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 給水車(一時保管エリア内)	25 情報棟2階設備交換所・給水所	26 超重量船内休憩所	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○		
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	閉鎖	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満



承認	審査	確認
2023.11.1	2023.11.1	2023.10.31

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービスマン休憩所 (1階)	4 1・2号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービスマン休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
23日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.1	2023.11.1	2023.10.31

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第5週)

設置場所	14 自力操休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力操休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・排水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 給水車(一時保管エリア)	25 情報棟2階設備交換所・給水所	26 起重機船内休憩所	監理員確認欄
23日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
25日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	閉鎖	
29日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き  
2021年7月1日(04)  
(様式例11)

# 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 10月 第6週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(水)														
2日(木)														
3日(金)														
4日(土)														
5日(日)														

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き

2021年7月1日(04)

(様式例11)

## 休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 10月 第6週)

設置場所	14 自力機休憩所	15-1 総合情報機休憩所(2階)	15-2 総合情報機休憩所(2階)	15-3 総合情報機休憩所(2階)	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 給水車(一時保管エリア)	25 情報棟2階設備交換所・給水所	26 起重機船内休憩所	監理員確認欄
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
31日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
1日(水)																	
2日(木)																	
3日(金)																	
4日(土)																	
5日(日)																	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.10.12	2023.10.12	2023.10.11

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 10月 第2週)

装備交換所名称	① A 1 1u東側	① A 2 4u東側	① A 3 4u東側	② C HTI周辺	③ H 情報棟	④ I 事務本館	監理員確認欄
2日(月)							
3日(火)							
4日(水)							
5日(木)							
6日(金)							
7日(土)	○	○	○	○	○	○	
8日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.10.12	2023.10.12	2023.10.11

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 10月 第2週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟休操広場 ( )	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機循環水ポンプ南側2.5m盤	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
2日(月)			○		○				
3日(火)						○			
4日(水)				○					
5日(木)	○								
6日(金)									
7日(土)									
8日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
2023.10.18	2023.10.18	2023.10.17

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 10月 第3週)✓

設備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 4u東側	① A3 4u東側	② C HTI周辺	③ H 情報棟	④ I 事務本館	監理員確認欄
9日(月)							
10日(火)							
11日(水)							
12日(木)							
13日(金)							
14日(土)	○	○	○	○	○	○	
15日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) /

○:維持管理基準を満足する      ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 /	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(r)は参考に測定 /

承認	審査	確認
2023.10.18	2023.10.18	2023.10.17

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 10月 第3週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場( )	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機循環水ポンプ南側2.5m盤	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
9日(月)			● /						
10日(火)					○ /				
11日(水)				○ /					
12日(木)	○ /								
13日(金)									
14日(土)									
15日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 /	検出限界値未満 /

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /



承認	審査	確認
2023.10.30	2023.10.30	2023.10.26

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 10月 第4週)

装備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 4u東側	① A3 4u東側	② C HTI周辺	③ H 情報棟	④ I 事務本館	監理員確認欄
16日(月)							
17日(火)							
18日(水)							
19日(木)							
20日(金)							
21日(土)	○	○	○	○	○	○	
22日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.10.20	2023.10.30	2023.10.26

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 10月 第4週)

⑤ 旧 棟体操広場 ( )	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機循環水ポンプ南側2・5 m盤	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
16日(月)		○		○				
17日(火)								
18日(水)			○					
19日(木)	○							
20日(金)								
21日(土)								
22日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下	検出限界値未満

※ 線量当量率( $\gamma$ )は参考に測定

承認	審査	確認
2023.11.1	2023.11.1	2023.10.31

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 10月 第5週)

装備交換所名称	① A1 1u東側	① A2 4u東側	① A3 4u東側	② C HTI周辺	③ H 情報棟	④ I 事務本館	監理員確認欄
23日(月)							
24日(火)							
25日(水)							
26日(木)							
27日(金)							
28日(土)	○	○	○	○	○	○	
29日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.11.1	2023.11.1	2023.10.31

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 10月 第5週)

⑤ 旧 棟体操広場 ( )	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 m 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
23日(月)		○		○				
24日(火)								
25日(水)			○					
26日(木)	○							
27日(金)								
28日(土)								
29日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(r)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 10月 第6週/ 11月 第1週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場 ( )	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 循環水ポンプ南側2・5 m盤	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
30日(月)			○		○				
31日(火)									
1日(水)				○					
2日(木)	○								
3日(金)									
4日(土)									
5日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /