

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 11月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
30日(月)														
31日(火)														
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下 /	5 μ Sv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 11月 第1週)

設置場所	14	15-1	15-2	15-3	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS装備交換所・給水所	タンクエリア装備交換所・給水所	情報棟2階装備交換所・給水所	起重機給内休憩所	
30日(月)																
31日(火)																
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.17	2023.11.17	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 11月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.17	2023.11.17	

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 11月 第2週)

	14	15-1	15-2	15-3	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
設置場所	自力操休憩所	総合情報操休憩所(2階)	総合情報操休憩所(2階)	総合情報操休憩所(2階)	自力操休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修操休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	情報棟2階設備交換所・給水所	起重機船内休憩所	
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.22	2023.11.22	2023.11.21

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 11月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所(1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所(1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所(1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.22	2023.11.22	2023.11.21

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 11月 第3週)

	14	15-1	15-2	15-3	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
設置場所	自力棟休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	6号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	A L P S 設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	情報棟2階設備交換所・給水所	起重機船内休憩所	
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
19日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.30	2023.11.30	2023.11.29

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 11月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.30	2023.11.30	2023.11.29

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 11月 第4週)

設置場所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	15-3 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 起重機船内休憩所	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.12.7	2023.12.7	2023.12.6

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2023年 11月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(金)														
2日(土)														
3日(日)														

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 ✓	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.12.7	2023.12.7	2023.12.6

QJ-53・1F-放防-004 管理区域及び管理対象区域の設定解除・区域区分変更管理に関する手引き
2021年7月1日(04)
(様式例11)

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2023年 11月 第5週)

設置場所	14 自力機休憩所	15-1 総合情報機休憩所(2階)	15-2 総合情報機休憩所(2階)	15-3 総合情報機休憩所(2階)	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS 設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報機2階設備交換所・給水所	25 起重機船内休憩所	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
30日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	
1日(金)																
2日(土)																
3日(日)																

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.11.8	2023.11.8	2023.11.8

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 10月 第6週/ 11月 第1週)

装備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② C H T I 周 辺	③ H 情 報 棟	④ I 事 務 本 館	監理員確認欄
30日(月)							
31日(火)							
1日(水)							
2日(木)							
3日(金)							
4日(土)	○	○	○	○	○	○	
5日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ✓

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
2023.11.17	2023.11.17	2023.11.16

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 11月 第2週)

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② C H T I 周 辺	③ H 情 報 棟	④ I 事 務 本 館	監理員確認欄
6日(月)							
7日(火)							
8日(水)							
9日(木)							
10日(金)							
11日(土)	○	○	○	○	○	○	
12日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.11.17	2023.11.17	2023.11.16

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 11月 第2週)

⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
6日(月)		○ -		○ -				
7日(火)								
8日(水)			○ -					
9日(木)	○ -						○ -	
10日(金)							○ -	
11日(土)								
12日(日)								

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm以下 -	検出限界値未満 -
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm以下 -	検出限界値未満 -

※ 線量当量率(r)は参考に測定 -

承認	審査	確認
2023.11.22	2023.11.22	2023.11.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 11月 第3週) /

設備交換所名称	① A 1 1 u 東側	① A 2 4 u 東側	① A 3 4 u 東側	② C H T I 周 辺	③ H 情 報 棟	④ I 事 務 本 館	監理員確認欄
13日(月)							
14日(火)							
15日(水)							
16日(木)							
17日(金)							
18日(土)	○	○	○	／	○	○	
19日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) /

○: 維持管理基準を満足する

×: 維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 /

承認	審査	確認
2023.11.22	2023.11.22	2023.11.21

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 11月 第3週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
13日(月)			○ /		○ /			○	
14日(火)								○	
15日(水)	○ /			○ /				○	
16日(木)								○	
17日(金)									
18日(土)									
19日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.11.30	2023.11.30	2023.11.29

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2023年 11月 第4週) ✓

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 u 東側	A 3 u 東側	C H T I 周 辺	H 情 報 棟	I 事 務 本 館	監 理 員 確 認 欄
20日(月)							
21日(火)							
22日(水)				○ ※1			
23日(木)							
24日(金)							
25日(土)	○	○	○	○	○	○	
26日(日)							

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施 /

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
2023.11.30	2023.11.30	2023.11.29

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 11月 第4週)

装備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場 ()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土装備交換所(物揚場)	監理員確認欄
20日(月)			○ /		○ /			○ /	
21日(火)								○ /	
22日(水)	○ /			○					
23日(木)								○ /	
24日(金)								○ /	
25日(土)									
26日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
2023.12.7	2023.12.7	2023.12.6

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2023年 11月 第5週/ 12月 第1週)

設備交換所名称	⑤ 旧 棟体操広場()	⑥ 北防波堤	⑦ 3号機 盤 循環水ポンプ南側2・5	⑧ 共用プール	⑨ 一時保管エリアA2エリア	⑩ 2号機R/B構台下段エリア	⑪ 港湾外(北側)	⑫ 潜水土設備交換所(物揚場)	監理員確認欄
27日(月)			○ /		○ /			○	
28日(火)								○ /	
29日(水)				○ /				○ /	
30日(木)	○ /								
1日(金)								○ /	
2日(土)									
3日(日)									

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定