

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
2	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	塩化ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
3	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	紙・ウエス類	1.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
4	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
5	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	金属ガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
6	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
7	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	機器類・制御盤類	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
8	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	ケーブル類	0.1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
9	1F-共用プール雨水排水改修工事に伴う 関連除却工事	共用プール(GK-26)	建築設備保守グループ	2023/3/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F-共用プール雨水排水改修工事に伴う 関連除却工事	共用プール(GK-26)	建築設備保守グループ	2023/3/2	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	1F-共用プール雨水排水改修工事に伴う 関連除却工事	共用プール(GK-26)	建築設備保守グループ	2023/3/2	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5・6号取水路、5・6号ヤード、Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/22	不燃物(保温材)	5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
13	1F1~4号機 ガレキ運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	4.8	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	5 mSv/h
14	1F1~4号機 ガレキ運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	4.6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
15	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/3/3	伐採木(枝・葉)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
16	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	照明器具(蛍光灯球なし)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5・6号取水路、5・6号ヤード、Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/3	不燃物(保温材)	5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
20	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務 委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	バット	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	ブルーシート	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	ポリビン	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	ポンプ	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
24	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	塩ビホース	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	不燃シート	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
26	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	金属ボール	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	金属ガラ	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/3/1	ケーブル	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
29	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2023/3/3	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2023/3/3	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2023/3/3	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2023/3/3	可燃物その他	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	プラ・ポリ・ビニール類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	フレコンパック・ロープ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ(2022SK-00949)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他(2022SK-00949)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
42	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ(2022SK-00950)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
43	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他(2022SK-00950)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
44	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
45	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	4.8	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1 mSv/h
46	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
47	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類(大型土のう空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2022】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/3/3	機器類・制御盤類(ポンプ)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2022】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/3/3	紙・ウエス類(段ボール)	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2022】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/3/3	可燃物その他(活性炭)	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2022】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2023/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類(ビニール・ベルトコンベア)	0.6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/3	金属ガラ(2021 SS-40403)	5.5	0.08 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
56	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/3	金属ガラ(2022 GT-00007)	5.5	0.08 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
57	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/3/3	伐採木(枝・葉)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
58	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/6	PE管・安全靴(強化プラ芯)他	1.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
60	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	Oリング・パッキン	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 H9エアータンク間連結 ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	難燃シート	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工 事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/8	LGS材(スクラップ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	一般廃棄物処理他業務委託	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	鋼管	4	2.6 μ Sv/h	2.6 μ Sv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	タイヤ	1	2.6 μ Sv/h	2.6 μ Sv/h	無	
65	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
66	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/27	フォークリフトバッテリー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
67	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	梱包材・段ボール	3	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
68	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	紙・ウエス・ダンボール類	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	紙・ウエス・ダンボール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	防草シート、防滑シート、土嚢 袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	皮手袋、切創防止手袋	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	表示物	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F5,6号機出入管理システム機器賃貸借 (1次リース)	陳場沢川上流・下流	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/2/24	難燃シート類	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ 内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
76	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/7	金属ガラ(2022 GT-00078)	5.5	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
77	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/7	金属ガラ(2022 GT-00097)	5.5	0.08 mSv/h	0.37 mSv/h	β 有	0.37 mSv/h
78	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/3/3	伐採木(枝・葉)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
79	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
80	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	Cエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	保温材	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	アクアボーイ・テープ類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	ビニール類(ホース)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	一般廃棄物処理他業務委託	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	空気防放射材	5	2.6 μ Sv/h	2.6 μ Sv/h	無	
86	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
87	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5・6号取水路、5・6号ヤード、Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/22	不燃物(保温材)	5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
88	1F-5 燃料取扱機駆動装置取替	1F-5 R/B 4FL~5FL	電気設備建設グループ	2023/3/1	難燃物(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F-5 燃料取扱機駆動装置取替	1F-5 R/B 4FL~5FL	電気設備建設グループ	2023/3/1	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F-5 燃料取扱機駆動装置取替	1F-5 R/B 4FL~5FL	電気設備建設グループ	2023/3/1	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1F-5 燃料取扱機駆動装置取替	1F-5 R/B 4FL~5FL	電気設備建設グループ	2023/3/1	可燃物(木材類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/3/9	コンガラ	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
93	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	金属ガラ(2022SK-00750)	5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
94	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	不燃物その他(2022SK-00750)	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
95	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	金属ガラ(2022SK-00942)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
96	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	不燃物その他(2022SK-00942)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
97	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
98	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	難燃シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
99	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/3/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/3/2	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2023/3/2	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
103	1F一時保管エリアA2整備工事	仮保管テント	建築設備建設グループ	2023/3/6	伐採木(枝・葉)	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
104	一般廃棄物処理他業務委託	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	フロート	3	2.6 μ Sv/h	2.6 μ Sv/h	無	
105	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
106	1F登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	ケーブル類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
107	1F登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	タイヤ(ホイールなし)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/8	ゴム製品・ゴムホース	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
111	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
112	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.6	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	5 mSv/h
113	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/3/10	フランジ・タンク片底板 (TEPU220012)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	2	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
117	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/16	金属ガラ(2022 GT-00081)	5.5	0.08 mSv/h	0.75 mSv/h	β 有	0.75 mSv/h
118	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/16	金属ガラ(2022 GT-00008)	5.5	0.08 mSv/h	0.62 mSv/h	β 有	0.62 mSv/h
119	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00736)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
120	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00736)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00861)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
122	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00861)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
123	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	不燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	2022年度防火帯除草業務委託	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2023/3/3	レフス凝固物	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
127	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	5 mSv/h
128	4号機エレベーター修理工事	4号機原子炉建屋	建築設備保守グループ	2023/3/3	モーター	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	4号機エレベーター修理工事	4号機原子炉建屋	建築設備保守グループ	2023/3/3	ケーブル	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
130	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	2022年度防火帯除草業務委託	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2023/3/3	レフス凝固物	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
132	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H1エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/1	不燃物(金属)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
133	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/30	金属ガラ(2022 GT-00099)	5.5	0.08 mSv/h	0.87 mSv/h	β 有	0.87 mSv/h
134	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/30	金属ガラ(2022 GT-00329)	5.5	0.08 mSv/h	0.57 mSv/h	β 有	0.57 mSv/h
135	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
136	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-01001)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
137	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-01001)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
138	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00754)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
139	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00754)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
140	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	ビニール類、梱包材	1.2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
142	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	木材類	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
143	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
144	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/3/3	金属ガラ	1.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
145	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2023/3/3	不燃物その他	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
146	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.9	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
147	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	ポリ	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
148	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	パタ角	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
149	1F-3 高線量機器取り出し委託(202 2)	1F-5 R/B 4FL~5FL	電気設備建設グループ	2023/3/1	不燃物(機器類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検 手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	ベアリング・その他交換部品	0.4	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
151	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検 手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	ポリシート	0.05	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
152	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検 手入工事(2021)	4号機 2FL T/Bオペフロ	処理設備グループ	2023/3/10	テープ類	0.05	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
153	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処 理委託(2022)	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/3/2	プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/2/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/2/27	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/2/27	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工 事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/8	石膏ボード、防災シート等	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/3/9	不燃その他	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
159	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
160	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	金属ガラ(2022SK-00943)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	不燃物その他(2022SK-00943)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
162	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	金属ガラ(2022SK-00851)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
163	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/10	不燃物その他(2022SK-00851)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
164	共用D/G(B)計器点検(2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	紙類	0.6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
165	1FP-共用プール計装品点検手入工事(2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	エフレックス	0.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
166	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	淡水処理設備・蒸気供給設備	処理設備グループ	2023/3/8	ブリキ板	0.3	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
167	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	淡水処理設備・蒸気供給設備	処理設備グループ	2023/3/8	防災シート	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
168	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	淡水処理設備・蒸気供給設備	処理設備グループ	2023/3/8	ゴムマット	0.4	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
169	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/10	コンクリートガラ	6	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
170	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/10	TEPU 170106 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
171	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/10	TEPU 170187 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
172	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(KM-00369)	6	9 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
173	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01048)	6	9 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
174	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01088)	6	9 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
175	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01092)	6	9 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(2019 ZK-02227)	6	9 μ Sv/h	31 μ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-00016)	6	6 μ Sv/h	245 μ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01309)	6	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01323)	6	8 μ Sv/h	24 μ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(ZK-01300)	6	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1(システム登録なし)	固体廃棄物グループ	2023/3/3	6m3コンテナ(2018 ZK-01410)	6	8 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
182	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 FU-00340)	6	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
183	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 FU-00310)	6	8 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
184	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2018 ZK-01748)	6	8 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02540)	6	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
186	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02308)	6	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
187	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 FU-00270G)	6	5 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
188	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(ZK-01241)	6	5 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
189	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02931)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
190	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(2019 ZK-02717)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
191	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/4	6m3コンテナ(ZK-00356)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02322)	6	9 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
193	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 FU-00040)	6	9 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 NS-00023)	6	9 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02874)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 FU-00273G)	6	6 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02873)	6	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02801)	6	6 μ Sv/h	70 μ Sv/h	無	
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 ZK-02577)	6	6 μ Sv/h	48 μ Sv/h	無	
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアW1	固体廃棄物グループ	2023/3/2	6m3コンテナ(2019 NS-00027)	6	6 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	