

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/4	不燃その他(アルミ材)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/17	土砂類(TDFU-2000278)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
3	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/17	土砂類(TDFU-2001187)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
4	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	ゴム類・ゴムカバー	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
5	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	難燃シート	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
6	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	耐圧ホース・エフレックス	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
7	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	パッキン	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
8	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	PE管	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
9	33.5m盤フェーシング整備工事(その2)	旧1, 2号閉閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/7/3	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	33.5m盤フェーシング整備工事(その2)	旧1, 2号閉閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/7/3	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	紙・ウエス類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	難燃シート類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	紙・ウエス・キムタオル	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
16	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	ポリ・発泡スチロール・ラミネー ト	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
17	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/6/30	コンクリートガラ	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	33.5m盤フェーシング整備工事(その2)	旧1, 2号閉閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/7/3	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/18	土砂類(TDFU-2001145)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
20	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/18	土砂類(TDFU-2000750)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	プラスチック・ポリ・ビニール他	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	トンバック他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	ゴム	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	トンバック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	安全ネット類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
29	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	木材	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
30	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	廃フレコン・ロープ・テープ類	1.8	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
31	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/5	布類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
32	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
33	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/6/30	コンクリートガラ	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	(FEP類)、エフレックス類他	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
35	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/28	ホース	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞 工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2023/6/30	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F—ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	ダンボール、紙、キムタオル	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
39	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F防護柵周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2023/7/5	紙・ウエス類他	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
40	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/6/30	ケーブル類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/20	難燃シート	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/20	安全靴・ゴム長靴:強化プラスチック入	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
44	1F-6R EECW系弁他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	難燃シート	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
45	1F-6R EECW系弁他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	ガasket(石綿無)	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
46	5R DGSW配管他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	廃バルブ、金属ガラ	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
47	5R DGSW配管他修理工事	6号機 増設DG建屋屋上	1～6号機械設備グループ	2023/6/21	保温材	1.2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
48	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/7/11	バンドパイプ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/7/11	ボルト・ナット類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/7/11	金属ガラ	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/7/11	ドラムポーター、シートパッキン	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/7/11	コーキング類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/3	グラウト材袋	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	電線管、サポート材、金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
55	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
56	33.5m盤フェーシング整備工事(その2)	旧1, 2号閉閉所東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/7/3	木材	5	0.008 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号:GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号:GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	計器類・分電盤	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/30	防災シート	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/10	木材類	4	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/10	紙・ウェス類	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/7/10	機器類・制御盤類(制御盤、モーター、ポンプ)	3	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
63	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/7/10	ケーブル類(電源ケーブル)	2	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
64	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/7/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
65	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/7/7	金属ガラ(架台)	3	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
66	1F-1~4号機 RO1/RO2除却	1F構内	処理設備グループ	2023/7/7	難燃物その他(PE管)	1.5	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	10 mSv/h
67	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	紙・ウェス・ダンボール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	使用済みトンパツク	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/19	土砂類(TDFU-2000832)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
70	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/19	土砂類(TDFU-2000344)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
71	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/10	可燃物その他(トンパツク,その他)	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
72	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
73	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟及び旧事務本館周辺	建築設備建設グループ	2023/7/6	6m3コンテナ(2021SS-30264)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
74	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟及び旧事務本館周辺	建築設備建設グループ	2023/7/6	6m3コンテナ(2021SS-30274)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
75	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟及び旧事務本館周辺	建築設備建設グループ	2023/7/6	6m3コンテナ(2022CT-00461)	6	0.003 mSv/h	0.009 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ビニール袋	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ビニール袋	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
79	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	可燃テープ	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
80	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	プラスチック製品	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ポリエチレン製品	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
82	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ウレタン	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
83	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	発泡スチロール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
84	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	給水土壌	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
85	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	シリコンごみ	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
86	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺連絡	土木水対策設備グループ	2023/7/10	塩化ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
87	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺連絡	土木水対策設備グループ	2023/7/10	ケーブル類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
88	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(ホース類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ 内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
92	1F5.6号機北側アクセス道路機器賃貸 (1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グル ープ	2023/6/19	不燃シート、防災シートガラス 製品、その他	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
93	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	紙	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
94	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	紙	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
95	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ウエス	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
96	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ウエス	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
97	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ネオシーล	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	パウチ	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	テント	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ロープ	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	保護手袋	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
102	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	スコッチブライト	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
103	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/7/7	発砲スチロール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/12	フランジ養生用ガムテープ等	5	0.003 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	30 mSv/h
106	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	マジックペン	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
108	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	トンパック	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
109	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ヤッケ	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
110	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	難燃シート	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
111	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ゴムシート(パッキン)	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
112	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ポリマー材	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
113	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/6/28	ピンクシート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/6/29	電線管、サポート材、鉄スク ラップ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
118	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工 事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/10	不燃養生材(防災シート)	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
119	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/22	缶	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	廃プラスチック・梱包材	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/7	発砲スチロール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 雑固体焼却設備ろ過水ポンプ(B)電動機取替工事	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2023/7/11	電動機	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
125	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ポリ瓶・マリネリ容器	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	ビニール袋、ラポコート	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/6/19	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	スクラップ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/11	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/6	プラスチックくず	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
131	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
132	1F 総合情報棟本設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/7/13	金属ガラ	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
133	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5.6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	電線管、サポート材、鉄スクラップ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
134	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/7/14	フランジ・タンク片底板 (TEPU190008)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/20	土砂類(TDFU-2000431)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
136	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/20	土砂類(TDFU-2000600)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
137	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	草	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	プラポリ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	1F-1W スタックサンプピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	3 mSv/h
140	1F-1W スタックサンプピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	紙・ウエス	2	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	20 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	ホース類	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	2 mSv/h
142	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	2 mSv/h	β 有	2 mSv/h
143	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
144	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
146	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(ホース類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
151	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	3 mSv/h
152	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	20 mSv/h
153	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	ホース類	0.5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	2 mSv/h
154	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	2 mSv/h	β 有	2 mSv/h
155	1F-1W スタックサンピット排水業務委託(2023)	1/2号機排気筒近傍	共用機械設備グループ	2023/7/13	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
156	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	金属ガラ	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
157	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	紙	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
159	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ビニール袋	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
160	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	発泡スチロール	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ゴムパッキン	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
162	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/7/7	プレスト管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(シート類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(ホース類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F 1~4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/28	不燃その他(防災シート)	6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
167	1F 1~4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/28	金属ガラ	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
168	1F 1~4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/28	掃除機	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
169	1F 1~4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/28	金属ガラ	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	15 mSv/h
170	1F 1~4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/28	掃除機	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	15 mSv/h
171	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ボルトナット	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
173	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	金属くず	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
174	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	エアロフレックス	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
175	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	防災シート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
176	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/6/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F 配電設備改良工事(2023年度)	Jタンクエリア周辺	配電・電路グループ	2023/6/30	難燃物その他(難燃性カバー)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(シート類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F アルブス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(ホース類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
182	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/27	缶	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
184	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/27	金属ガラ(鉄板・鉄くず他)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
185	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/27	不燃その他コピー機(中間転写ユニット部)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
186	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/27	不燃その他家電(電子レンジ他)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
187	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-25(4号RW)	通信システムグループ	2023/6/21	UPS用バッテリー	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(シート類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(その他)【トラフ】	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(シート類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/6/30	難燃物(その他)【トラフ】	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/3/3	不燃その他(防災シート)	6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
193	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/3/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	1 mSv/h
194	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	ビン類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/6	鉄筋コンクリート(ブロック)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
197	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/7/6	金属ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
198	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
199	1F 通信機械室不要設備撤去	Fタンクエリア周辺	通信システムグループ	2023/7/11	キャビネット	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
200	1F 通信機械室不要設備撤去	Fタンクエリア周辺	通信システムグループ	2023/7/11	配管	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F—原子炉注水設備可燃物除去委託(2023年)	1F構内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/7/6	枝	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
202	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/7/10	耐圧ホース	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
203	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/7/10	耐圧ホース	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
204	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/18	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
205	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H4タンクエリア	貯留設備グループ	2023/7/18	雨水カバー・膜材テント(防災)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
206	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/21	土砂類(TDFU-2001042)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
207	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/7/21	土砂類(TDFU-2000513)	16	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
208	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ヘルメット	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
209	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	防草シート	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
210	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ナイロンスリング	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
211	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/13	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
212	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	ゴム類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
213	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	ホース類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
214	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	鉄筋、スクラップ、金属プレート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
215	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	目地棒	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
216	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	コーキング剤空ケース	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
217	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ゴム類	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
218	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ブラボリ	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
219	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ブラボリ	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
220	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ラミネート	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	テープ類	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
222	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ロープ類	0.3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
223	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	難燃製ボール	0.3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
224	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	布類	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
225	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	ネット	0.1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
226	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/7/12	PE管	0.2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
227	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/13	コンクリートガラ(汚染のないもの)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
228	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸 (1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	トンパック、可燃テープ、革手 類他	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
229	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/7	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
230	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/7	不織布シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
231	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/4	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
232	1F 海水取放水設備設置工事他1件	物揚げ場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/7/13	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
233	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	塩ビホース	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
234	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	クリスタルターボ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
235	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ボルトナット類	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
236	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	金属製工具	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
237	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	金属シート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
238	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	金属くず	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
239	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ガラスウール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
240	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	安全帯	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	テント収納袋	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
242	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	乾電池	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
243	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/7/6	紙・ウエス	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
244	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/7/6	紙・ウエス	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
245	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/7/4	電気ケーブル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
246	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/6/29	ケーブル	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
247	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	コーキング容器	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
248	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	ケーブル	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
249	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	機器類(感知器・コネクタ)	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
250	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	防災シート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
251	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	アルミ袋	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
252	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2023)	H1エリア	貯留設備グループ	2023/6/19	アルミテープ(シート)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
253	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/29	缶	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
254	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
255	1~4号機サブドレン集水設備改造工事 (No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	紙・ウエス類	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
256	1~4号機サブドレン集水設備改造工事 (No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/6/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
257	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	プラスチック製品、ホリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
258	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	梱包紙くず、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
259	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	電源ケーブル	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
260	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/6/28	セメント粉	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2023/6/20	一鉄袋	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
262	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2023/6/20	ウエス・紙	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
263	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2023/6/20	ウエス・紙	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
264	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2023/6/20	ウエス・紙	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
265	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
266	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
267	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
268	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
269	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
270	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃(機器)投光器	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
271	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機 建屋内	作業管理グループ	2023/6/14	不燃投光器架台(金属&プラスチック)	0.12	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
272	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	3号周辺	土木水対策設備グループ	2023/7/10	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
273	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5.6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/29	フレキ(金属入り)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
274	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/13	TEPU 170229 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
275	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/7/13	TEPU 170222 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h