

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/22	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/21	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
4	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/12	耐圧ホース	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/9/26	プラスチック製品、ホリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/9/26	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/9/26	ガラス製品、ビン類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01050	6	0.005 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
9	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01117	6	0.005 mSv/h	0.32 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
10	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/12	耐圧ホース	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/19	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
12	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F構内緑化倉庫周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2023/9/22	可燃物(紙・ウエス類)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/9/20	吸着マット(使用済み)	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F構内緑化倉庫周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2023/9/22	可燃物(紙・ウエス類)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/9/12	耐圧ホース	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/26	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
18	1F-1-4号機建屋開口部雨水対策工事	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2023/9/20	不燃物その他(不燃シート)	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
19	1F-1-4号機建屋開口部雨水対策工事	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2023/9/20	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01048	6	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/20	2022 SK-01045	6	0.005 mSv/h	0.016 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
22	3号機/5号機/蒸気凝縮M/C /5・6号ページング用/ 発電機CVGF用/仮設充電器(キャスク保管庫内で 使用)バッテリー設置	廃棄物倉庫	電気設備建設グループ	2023/9/22	廃バッテリー	2	0.25 μ Sv/h	0.25 μ Sv/h	無	
23	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2023/9/21	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
24	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に 伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	プラ・ポリ・ビニール類	4	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
25	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋建設に 伴う地盤改良工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	紙類	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
26	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/9/22	可燃物 (草・木)	5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
27	セシウム吸着装置保守管理業務委託	GCR旧休憩室内(グリット番号:GM- 28)	処理設備グループ	2023/8/9	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F-1-4号機建屋開口部雨水対策工事	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2023/9/20	紙、ウエス類(紙、段ボール)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
29	1F-1-4号機建屋開口部雨水対策工事	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2023/9/20	可燃物その他(皮手土のう袋 等)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1F-1-4号機建屋開口部雨水対策工事	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2023/9/20	プラ、ポリ、ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
31	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グ ループ	2023/9/22	可燃物 (草・木)	5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
32	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/26	難燃シート	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/26	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/22	2022 SK-00700	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
35	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/22	2022 SK-01052	6	0.005 mSv/h	0.016 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
36	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	旧厚生棟 ～ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	可燃物(ポリ・ビニール類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/9/28	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
43	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	可燃物(木材類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	可燃物その他(ビニールテープ)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	難燃物(ゴム類)	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	難燃物(難燃物その他)【トラフ】	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	難燃物(ホース類)	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023 年度)	旧厚生棟 ~ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	不燃物(ケーブル類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリア ヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	石膏ボード	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	木材類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/28	缶	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
59	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/22	2022 SK-00701	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/22	2022 SK-01044	6	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
62	3号機/5号機/蒸気凝縮M/C /5・6号ページング用/免震棟GVGF用/仮設充電器盤(キャスク保管建屋で使用)バッテリー置き	廃棄物倉庫	電気設備建設グループ	2023/9/22	廃バッテリー	2	0.25 μ Sv/h	0.25 μ Sv/h	無	
63	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	旧厚生棟 ～ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/9/27	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/9/26	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/9/26	ビニール袋	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/9/26	アキレスフラーレ	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/9/26	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/27	ミラクルパウダー	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
72	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/27	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
73	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/27	ビニール袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
74	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/9/28	フレンジック片天板(TEPU190043)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	旧厚生棟 ～ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/9/28	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
78	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	可燃物(紙・ウエス類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F アルプス配管等移設工事	増設多核種除去設備 東側エリアヤード	水処理計装設備グループ	2023/9/25	難燃物(難燃シート類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F 配電線拡充工事(2023年度)	雑居周辺	配電・電路グループ	2023/9/25	紙・ウエス類(ダンボール)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	旧厚生棟 ～ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 配電線拡充工事(2023年度)	雑居周辺	配電・電路グループ	2023/9/25	紙・ウエス類(ダンボール)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	セシウム吸着装置保守管理業務委託	CCR旧休憩室内(グリット番号:GM-28)	処理設備グループ	2023/8/9	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/9/26	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/9/26	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/25	2022 SK-01043	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
92	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/9/25	2022 SK-01051	6	0.005 mSv/h	0.024 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
93	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2023年度)	旧厚生棟 ～ サイドバンカ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2023/9/29	刈草	5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	屋外放射線環境の監視他業務【2023年度】	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2023/9/15	ダストろ紙・厚紙	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	屋外放射線環境の監視他業務【2023年度】	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2023/9/15	ビニール袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	セシウム一時吸着塔保管施設(第三施設)	土木水対策設備グループ	2023/10/5	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	