

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（2月分）



2月	日					1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1					6.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.19E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.85E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	5.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.98E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.12E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.89E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.40E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	1.21E-04 (最大) ND※2 (最小)	7.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.03E-04 (最大) ND※2 (最小)	6.36E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	6.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.01E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	4.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.44E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.30E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)		
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	8.09E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.87E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.23E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.87E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.16E-05 (最大) ND※2 (最小)		

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2024年3月1日時点