

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| 2024.3.7 | 2024.3.7 | 2024.3.6 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 3月 第1週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南達成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 26日(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 27日(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 28日(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 29日(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| 2024.3.7 | 2024.3.7 | 2024.3.6 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 3月 第1週)

| 設置場所 | 14 自力棟休憩所 | 15-1 総合情報棟休憩所(2階) | 15-2 総合情報棟休憩所(2階) | 15-3 総合情報棟休憩所(2階) | 16 自力棟休憩所 | 17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 18 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19 西門研修棟休憩所 | 20 6号機ポンプ室北側休憩所 | 21 旧消防車庫休憩所 | 22 ALPS設備交換所・給水所 | 23 タンクエリア設備交換所・給水所 | 24 情報棟2階設備交換所・給水所 | 25 メガフロート休憩所 | 26 コントロールルーム休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 26日(月) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27日(火) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28日(水) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29日(木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.18 | 2024.3.18 | 2024.3.18 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 3月 第2週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3 1・2号機サンプラス連屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サンプラス連屋休憩所 (1階・2階) | 5 3・4号機サンプラス連屋休憩所 (1階・2階) | 6 5・6号機サンプラス連屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門整備所休憩所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 4日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.18 | 2024.3.18 | 2024.3.13 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 3月 第2週)

| 設置場所 | 14 自力機休憩所 | 15-1 総合情報機休憩所(2階) | 15-2 総合情報機休憩所(2階) | 15-3 総合情報機休憩所(2階) | 16 自力機休憩所 | 17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 18 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19 西門研修機休憩所 | 20 6号機ポンプ室北側休憩所 | 21 旧消防車庫休憩所 | 22 ALPS設備交換所・給水所 | 23 タンクエリア設備交換所・給水所 | 24 情報機2階設備交換所・給水所 | 25 メガフロート休憩所 | 26 コントロールルーム休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.22 | 2024.3.22 | 2024.3.27 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 3月 第3週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3 1・2号機サンプラス建屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サンプラス建屋休憩所 (1階・2階) | 5 3・4号機サンプラス建屋休憩所 (1階・2階) | 6 5・6号機サンプラス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 11日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.22 | 2024.3.22 | 2024.3.21 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 3月 第3週)

| | 14 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 監理員確認欄 |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|--------|
| 設置場所 | 自力棟休憩所 | 総合情報棟休憩所(2階) | 総合情報棟休憩所(2階) | 総合情報棟休憩所(2階) | 自力棟休憩所 | 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 西門研修棟休憩所 | 6号機ポンプ室北側休憩所 | 旧消防車庫休憩所 | ALPS装置交換所・給水所 | タンクエリア装置交換所・給水所 | 情報棟2階装置交換所・給水所 | メガフロート休憩所 | コントロールルーム休憩所 | |
| 11日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----|
| | | |
| 2024.4.2 | 2024.4.2 | |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 3月 第4週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階) | 6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 18日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|-----------|
| | | |
| 2024.4.2 | 2024.4.2 | 2024.3.28 |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 3月 第4週)

| 設置場所 | 14 自力操休憩所 | 15-1 総合情報操休憩所(2階) | 15-2 総合情報操休憩所(2階) | 15-3 総合情報操休憩所(2階) | 16 自力操休憩所 | 17 大型機器メンテナンス屋内休憩所 | 18 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19 西門研修休憩所 | 20 6号機ポンプ室北側休憩所 | 21 旧消防車庫休憩所 | 22 ALPS設備交換所・給水所 | 23 タンクエリア設備交換所・給水所 | 24 情報棟2階設備交換所・給水所 | 25 メガフロート休憩所 | 26 コントロールルーム休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 18日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----|
| | | |
| 2024.4.4 | 2024.4.4 | |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 3月 第5週)

| 設置場所 | 1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階) | 2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階) | 3 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階) | 4 1・2号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階) | 5 3・4号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階) | 6 5・6号機サービスマン建屋休憩所 (1階・2階・3階) | 7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階) | 8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階) | 9 登録センター休憩所 | 10 土捨て場南造成エリア休憩所 | 11 正門警備所休憩所 | 12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部) | 13 一般廃棄物焼却炉休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| 25日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|----------|
| 線量当量率(γ) | 30μSv/h以下 | 5μSv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----|
| | | |
| 2024.4.4 | 2024.4.4 | |

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 3月 第5週)

| 設置場所 | 14 自力機休憩所 | 15-1 総合情報機休憩所(2階) | 15-2 総合情報機休憩所(2階) | 15-3 総合情報機休憩所(2階) | 16 自力機休憩所 | 17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所 | 18 ろ過水・純水設備運転業務制御室 | 19 西門研修機休憩所 | 20 6号機ポンプ室北側休憩所 | 21 旧消防車庫休憩所 | 22 ALPS 設備交換所・給水所 | 23 タンクエリア設備交換所・給水所 | 24 情報機2階設備交換所・給水所 | 25 メガフロート休憩所 | 26 コントロールルーム休憩所 | 監理員確認欄 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 25日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29日(金) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30日(土) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理レベル | 自主管理基準 |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 線量当量率(γ) | 30 μ Sv/h以下 | 5 μ Sv/h未満 |
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm3以下 | 検出限界値未満 |

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| 2024.3.7 | 2024.3.7 | 2024.3.6 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 2月 第5週/ 3月 第1週)

| | ① A 1 1 u 東 側 | ① A 2 4 u 東 側 | ① A 3 4 u 東 側 | ② C H T I 周 辺 | ③ H 情 報 棟 | ④ I 事 務 本 館 | 監 理 員 確 認 欄 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 26日(月) | | | | | | | |
| 27日(火) | | | | | | | |
| 28日(水) | | | | | | | |
| 29日(木) | | | | | | | |
| 1日(金) | | | | | | | |
| 2日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日(日) | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.18 | 2024.3.18 | 2024.3.13 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 3月 第2週)

| | ① A 1 1 u 東 側 | ① A 2 4 u 東 側 | ① A 3 4 u 東 側 | ② C H T I 周 辺 | ③ H 情 報 棟 | ④ I 事 務 本 館 | 監 理 員 確 認 欄 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4日(月) | | | | | | | |
| 5日(火) | | | | | | | |
| 6日(水) | | | | | | | |
| 7日(木) | | | | | | | |
| 8日(金) | | | | | | | |
| 9日(土) | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | |
| 10日(日) | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理基準を逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.22 | 2024.3.22 | 2024.3.21 |

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 3月 第3週)

| | ① A 1 1 u 東 側 | ① A 2 4 u 東 側 | ① A 3 4 u 東 側 | ② C H T I 周 辺 | ③ H 情 報 棟 | ④ I 事 務 本 館 | 監 理 員 確 認 欄 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11日(月) | | | | | | | |
| 12日(火) | | | | | | | |
| 13日(水) | | | | | | | |
| 14日(木) | | | | | | | |
| 15日(金) | | | | | | | |
| 16日(土) | ○ | ○ | ○ | 閉鎖 | ○ | ○ | |
| 17日(日) | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|-----------|
| | | |
| 2024.4.2 | 2024.4.2 | 2024.3.28 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 3月 第4週)

| | ① | ① | ① | ② | ③ | ④ | |
|---------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 設備交換所名称 | A 1 u 東側 | A 2 4 u 東側 | A 3 4 u 東側 | C 工作建屋1階 | H 情報棟 | I 事務本館 | 監理員確認欄 |
| 18日(月) | | | | ○ ※1 | | | |
| 19日(火) | | | | | | | |
| 20日(水) | | | | | | | |
| 21日(木) | | | | | | | |
| 22日(金) | | | | | | | |
| 23日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24日(日) | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ※1 運用再開に伴い維持確認サーベイを実施

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| 2024.4.4 | 2024.4.4 | 2024.4.3 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 3月 第5週)

| | ① A 1 1 u 東 側 | ① A 2 4 u 東 側 | ① A 3 4 u 東 側 | ② C 工 作 建 屋 1 階 | ③ H 情 報 棟 | ④ I 事 務 本 館 | 監 理 員 確 認 欄 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25日(月) | | | | | | | |
| 26日(火) | | | | | | | |
| 27日(水) | | | | | | | |
| 28日(木) | | | | | | | |
| 29日(金) | | | | | | | |
| 30日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31日(日) | | | | | | | |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.18 | 2024.3.18 | 2024.3.13 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 3月 第2週)

| 設備交換所名称 | ⑤ 旧棟体操広場() | ⑥ 23号機循環水ポンプ南側5m盤 | ⑦ 共用プール | ⑧ 一時保管エリアA2エリア | ⑨ 港湾外(北側) | ⑩ 潜水土設備交換所(物揚場) | 監理員確認欄 |
|---------|----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| 4日(月) | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 5日(火) | | | | | | | |
| 6日(水) | ○ | | ○ | | | | |
| 7日(木) | | | | | | | |
| 8日(金) | | | | | | | |
| 9日(土) | | | | | | | |
| 10日(日) | | | | | | | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 2024.3.22 | 2024.3.22 | 2024.3.21 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 3月 第3週)

| 設備交換所名称 | ⑤ 旧 棟体操広場 () | ⑥ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤 | ⑦ 共用プール | ⑧ 一時保管エリアA2エリア | ⑨ 港湾外(北側) | ⑩ 潜水士設備交換所(物揚場) | ⑪ 北防波堤東側設備交換所 | 監理員確認欄 |
|---------|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|
| 11日(月) | | ○ | | ○ | | | | |
| 12日(火) | | | | | | | ○ | |
| 13日(水) | | | ○ | | | | | |
| 14日(木) | ○ | | | | | | | |
| 15日(金) | | | | | | | | |
| 16日(土) | | | | | | | | |
| 17日(日) | | | | | | | | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|-----------|
| | | |
| 2024.4.2 | 2024.4.2 | 2024.3.28 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 3月 第4週)✓

| 設備交換所名称 | ⑤ 旧 棟体操広場() | ⑥ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤 | ⑦ 共用プール | ⑧ 一時保管エリアA2エリア | ⑨ 港湾外(北側) | ⑩ 潜場 水土設備交換所(物揚) | ⑪ 北防波堤東側設備交換所 | 監理員確認欄 |
|---------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------|--------|
| 18日(月) | | ○ ✓ | | ○ ✓ | | | | |
| 19日(火) | | | ○ | | | | | |
| 20日(水) | | ○ ✓ | | | | | ○ ✓ | |
| 21日(木) | | | | | | | | |
| 22日(金) | ○ ✓ | | | | | | | |
| 23日(土) | | | | | | | | |
| 24日(日) | | | | | | | | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓ | 検出限界値未満 ✓ |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

| 承認 | 審査 | 確認 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| 2024.4.4 | 2024.4.4 | 2024.4.3 |

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 3月 第5週)

| 設備交換所名称 | ⑤ 旧 棟体操広場 () | ⑥ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤 | ⑦ 共用プール | ⑧ 一時保管エリアA2エリア | ⑨ 港湾外(北側) | ⑩ 潜水士設備交換所(物揚場) | 監理員確認欄 |
|---------|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| 25日(月) | | ○ | | ○ | | | |
| 26日(火) | | | | | | | |
| 27日(水) | | | ○ | | | | |
| 28日(木) | | | | | | | |
| 29日(金) | ○ | | | | | | |
| 30日(土) | | | | | | | |
| 31日(日) | | | | | | | |

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目 | 維持管理基準 | 自主管理基準 |
|--------------|---------------------------|---------|
| 表面汚染密度(スミア法) | 4Bq/cm ² 以下 | 検出限界値未満 |
| 空气中放射性物質濃度 | 2E-4Bq/cm ³ 以下 | 検出限界値未満 |

※ 線量当量率(γ)は参考に測定