

承認	審査	確認
2024.6.5	2024.6.5	2024.6.5

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2024年 6月 第2週)

施設名称	3 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)ノ

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量EOD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満ノ
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下ノ	検出限界値未満ノ
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下ノ	検出限界値未満ノ

承認	審査	確認
2024.6.12	2024.6.12	2024.6.11

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2024年 6月 第3週)

施設名称	10 日 /	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6\mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1\mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2024. 6. 20	2024. 6. 20	2024. 6. 19

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2024年 6月 第4週)✓

施設名称	17 日 ✓	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)✓

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと✓	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満 ✓
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下✓	検出限界値未満 ✓

承認	審査	確認
2024. 6. 27	2024. 6. 27	2024. 6. 26

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2024年 6月 第5週)

施設名称	24 日 ✓	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)✓

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと ✓	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未滿 ✓
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下 ✓	検出限界値未滿 ✓
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下 ✓	検出限界値未滿 ✓

承認	審査	確認
		2024.7.3

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2024年 7月 第1週)

施設名称	1 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量EOD測定値を168時間で除した際、 $2.6\mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1\mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満