

[1/2]

[illegible]

[1/2]

[illegible]

③ 3／4号機 サービス建屋(2F) (2024年9月)

[illegible]

局所排風機 維持確認結果

④ 情報棟2階設備交換所

(2024年9月)

[1/2]

[illegible]

[1/2]

[illegible]

局所排風機 維持確認結果

⑦ 移動式給水車

(2024年9月)

[1/2]

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2024年9月)

[illegible]

【企業棟A棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2024年9月)

[illegible]

| No. | 設置場所 | | 製造 | 確認結果 | | | | | | | | | | フィルタ清掃、交換実績 | | | | 備 考 |
|-----|-----------|--------------|----|----------------------------|--|-------|----|--|---------------|----|-------------|---------------|----|--------------|---------------------------|------|-------|---------------------|
| | 建屋 | エリア | | 外観／異音 ／異臭 (○or×) | ①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×) | | | ②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上 | | | | | | 清掃実績 (日付) | フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or② | | | |
| | | | | | BG | at 1m | 判定 | 清掃前 | | | 清掃後 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | 指示値 (プレ) | 指示値 (HEPA) | 判定 | | プレ | HEPA | チャコール | |
| 1 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 230 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 登録センター休憩所 | マスク脱衣エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | ○ | 260 | 150 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 登録センター休憩所 | マスク脱衣エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 230 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 登録センター休憩所 | マスク脱衣エリア | | ○ | 0.5 | 0.5 | ○ | 250 | 100 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア | ■ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き |
| 6 | 登録センター休憩所 | スクリーニングエリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 200 | 250 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.4 | 0.4 | ○ | 250 | 130 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 登録センター休憩所 | 喫煙室 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 9 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 撤去済み |
| 10 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 260 | 130 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 登録センター休憩所 | 共用エリア | ■ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 12 | 登録センター休憩所 | 出入管理員休憩所 | ■ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 13 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 0.3 | 0.3 | ○ | 220 | 180 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | | ○ | 0.6 | 0.6 | ○ | 270 | 220 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア | ■ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止中 |
| 16 | 土捨て場休憩所 | 靴・ヘルメット配備エリア | | ○ | 0.20 | 0.20 | ○ | 290 | 140 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |

※ALPS装備交換所の局所排風機は停止中です。