

構内線量表示器測定記録(2024 年 10 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 10/18 B009 (免震重要棟周辺) 表示不良のため、B016 (予備機) と入れ替え

※3 : 10/18 B070 (事務本館南側) 表示不良のため、B025 (予備機) と入れ替え

※4 : 10/18 B093 (予備機) を B097 (1,2 号機海側 (2.5m 盤)) の代替機として配備

※5 : 10/31 B061 (覆土式瓦礫保管エリア L 南側) を工事干渉のため北西へ 50m 移動

測定月報

測定日：2024/10

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤)	B008 シールド中央制御室周辺	B009 故障中	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.196	0.427	1.055	0.686		0.946	2.090	1.564	3.035	0.496
2	0.202	0.428	1.058	0.690		0.953	2.111	1.576	3.057	0.501
3	0.199	0.425	1.038	0.674		0.942	2.015	1.546	2.975	0.480
4	0.197	0.426	1.039	0.668		0.939	2.045	1.559	3.010	0.484
5	0.191	0.423	1.036	0.666		0.939	2.020	1.550	2.986	0.480
6	0.191	0.418	1.031	0.661		0.933	2.006	1.542	2.960	0.475
7	0.201	0.422	1.032	0.666		0.939	2.038	1.554	2.986	0.481
8	0.202	0.421	1.029	0.683		0.935	2.001	1.529	2.948	0.478
9	0.205	0.419	1.012	0.593		0.937	1.948	1.500	2.917	0.466
10	0.201	0.416	1.028	0.524		0.935	1.985	1.523	2.951	0.477
11	0.197	0.420	1.042	0.500		0.940	1.998	1.531	2.966	0.473
12	0.188	0.420	1.042	0.493		0.943	2.002	1.534	2.977	0.474
13	0.188	0.421	1.044	0.502		0.943	2.012	1.543	2.989	0.477
14	0.188	0.421	1.044	0.503		0.942	2.014	1.549	2.986	0.477
15	0.186	0.423	1.048	0.506		0.946	2.039	1.550	2.996	0.482
16	0.150	0.423	1.052	0.510		0.949	2.062	1.560	3.018	0.489
17	0.149	0.420	1.049	0.508		0.948	2.034	1.551	2.994	0.484
18	0.150	0.425	1.039	0.505		0.942	2.022	1.537	※2 2.980	0.480
19	0.152	0.424	1.041	0.499		0.943	2.053	1.549		0.489
20	0.144	0.415	1.037	0.494		0.942	1.953	1.522		0.467
21	0.143	0.414	1.038	0.497		0.939	1.948	1.517		0.468
22	0.146	0.419	1.038	0.501		0.944	2.002	1.533		0.478
23	0.149	0.421	1.041	0.504		0.946	2.044	1.546		0.489
24	0.149	0.422	1.043	0.506		0.948	2.044	1.541		0.485
25	0.145	0.420	1.044	0.507		0.952	2.006	1.534		0.480
26	0.146	0.420	1.042	0.503		0.946	2.006	1.536		0.480
27	0.147	0.421	1.043	0.508		0.949	2.036	1.551		0.484
28	0.147	0.421	1.036	0.502		0.945	2.011	1.532		0.478
29	0.141	0.416	1.031	0.501		0.944	1.960	1.516		0.469
30	0.144	0.415	1.029	0.492		0.942	1.936	1.505		0.465
31	0.139	0.414	1.035	0.493		0.942	1.946	1.511		0.472
1ヶ月値	0.170	0.421	1.039	0.550		0.943	2.012	1.538	2.985	0.479
最大値	0.271	0.468	1.122	0.740		1.009	2.217	2.226	3.151	0.536
最大値日時	10/15 13:50	10/01 11:30	10/19 22:00	10/08 14:20		10/26 11:50	10/01 22:00	10/10 20:00	10/02 16:30	10/16 04:50
最小値	0.118	0.368	0.955	0.445		0.870	1.830	1.416	2.829	0.421
最小値日時	10/31 09:40	10/29 18:40	10/09 03:00	10/11 12:00		10/07 00:30	10/31 06:50	10/30 07:40	10/09 12:30	10/30 05:50

測定月報

測定日：2024/10

(2/11)

日	モニタ									
	B011 故障中	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	★ B016 免震重要棟周辺	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	51.823	5.855	0.871			△	7.457	1.430	0.371
2		52.001	5.918	0.880				7.474	1.454	0.374
3		51.000	5.593	0.843				7.230	1.360	0.368
4		52.838	5.800	0.848				7.308	1.414	0.367
5		52.108	5.762	0.839				7.294	1.385	0.364
6		51.347	5.702	0.829				7.272	1.365	0.361
7		51.473	5.779	0.848				7.264	1.400	0.367
8		50.846	5.680	0.837				7.207	1.357	0.362
9		49.827	5.612	0.816				6.997	1.337	0.362
10		50.103	5.643	0.838				7.208	1.358	0.362
11		50.729	5.684	0.839				7.280	1.355	0.363
12		51.200	5.702	0.844				7.311	1.361	0.362
13		51.301	5.717	0.849				7.349	1.365	0.363
14		51.321	5.606	0.850				7.362	1.365	0.363
15		51.283	5.704	0.857				7.373	1.393	0.367
16		51.551	5.831	0.868				7.396	1.426	0.370
17		51.015	5.679	0.860				7.361	1.389	0.369
18		50.946	5.719	0.849		※2 2.835		7.296	1.384	0.366
19		51.840	5.866	0.861		2.876		7.337	1.431	0.370
20		50.485	5.573	0.829		2.806		7.240	1.309	0.359
21		49.993	5.531	0.851		2.797		7.200	1.299	0.357
22		50.633	5.691	0.894		2.841		7.232	1.363	0.365
23		50.645	5.797	0.914		2.871		7.283	1.415	0.369
24		50.427	5.710	0.906		2.860		7.366	1.401	0.368
25		50.028	5.665	0.897		2.845		7.320	1.364	0.365
26		50.286	5.681	0.897		2.839		7.331	1.359	0.364
27		50.854	5.759	0.906		2.863		7.380	1.390	0.370
28		50.288	5.660	0.894		2.839		7.201	1.372	0.367
29		49.522	5.525	0.876		2.817		7.175	1.315	0.358
30		49.396	5.526	0.867		2.800		7.012	1.323	0.359
31		49.225	5.558	0.855		2.808		7.154	1.318	0.359
1ヶ月値		50.849	5.694	0.862		2.835		7.280	1.373	0.365
最大値		55.692	6.085	0.979		2.987		7.722	1.732	0.408
最大値日時		10/04 16:30	10/19 14:20	10/23 11:30		10/19 16:00		10/02 18:30	10/10 20:10	10/03 03:10
最小値		32.978	4.456	0.758		2.501		6.271	1.207	0.325
最小値日時		10/10 11:10	10/15 12:10	10/21 06:00		10/18 11:20		10/28 10:30	10/21 05:10	10/13 00:10

測定月報

測定日：2024/10

(3/11)

日	モニタ									
	★ B021 1号機R/B西側	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	★ B025 事務本館南側	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	164.731		0.547	△		△	4.842	20.717	20.520	△
2	165.096		0.549				4.901	20.935	20.662	
3	163.733		0.532				4.728	20.306	19.923	
4	166.491		0.531				4.741	20.443	20.109	
5	166.410		0.525				4.746	20.359	19.875	
6	164.613		0.525				4.714	20.258	19.657	
7	165.005		0.530				4.685	20.413	19.854	
8	164.511		0.524				4.658	20.216	19.550	
9	163.116		0.517				4.569	19.421	18.968	
10	164.311		0.525				4.668	20.124	19.294	
11	164.843		0.529				4.739	20.352	19.591	
12	165.063		0.527				4.788	20.466	19.814	
13	165.120		0.532				4.831	20.536	19.861	
14	165.094		0.534				4.854	20.612	19.911	
15	165.411		0.539				4.871	20.695	20.019	
16	165.658		0.546				4.897	20.801	20.104	
17	165.636		0.544				4.860	20.804	19.950	
18	164.829		0.538		※3 4.597		4.831	20.592	19.736	
19	164.994		0.532		4.719		4.797	20.494	19.673	
20	164.986		0.526		4.426		4.750	20.389	19.413	
21	164.662		0.529		4.411		4.744	19.827	19.450	
22	165.092		0.539		4.579		4.817	20.874	19.679	
23	164.720		0.536		4.708		4.839	20.909	19.898	
24	164.794		0.534		4.683		4.842	20.971	19.955	
25	164.707		0.537		4.594		4.817	20.964	19.909	
26	164.459		0.536		4.586		4.864	20.955	19.905	
27	164.665		0.540		4.662		4.900	21.051	20.078	
28	163.941		0.536		4.627		4.776	20.779	19.827	
29	164.020		0.539		4.492		4.758	20.722	19.713	
30	162.868		0.526		4.481		4.648	20.158	19.226	
31	163.727		0.530		4.489		4.717	20.483	19.499	
1ヶ月値	164.752		0.533		4.575		4.780	20.536	19.794	
最大値	169.875		0.602		4.893		6.001	26.459	21.045	
最大値日時	10/05 03:10		10/16 11:30		10/19 15:10		10/02 17:50	10/02 10:40	10/01 13:40	
最小値	160.771		0.474		4.212		4.222	18.682	18.453	
最小値日時	10/30 07:00		10/08 11:10		10/21 00:10		10/09 09:40	10/09 09:10	10/30 06:30	

測定月報

測定日：2024/10

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.352	3.193	1.199	0.581	0.959	1.309	4.974	3.777	9.721	△
2	0.358	3.208	1.216	0.588	0.964	1.314	4.994	3.795	9.733	
3	0.345	3.105	1.161	0.574	0.940	1.275	4.912	3.677	9.368	
4	0.348	3.177	1.185	0.568	0.937	1.264	4.903	3.771	9.467	
5	0.345	3.203	1.169	0.569	0.933	1.255	4.891	3.763	9.491	
6	0.341	3.177	1.156	0.565	0.926	1.239	4.864	3.735	9.454	
7	0.347	3.203	1.183	0.571	0.932	1.249	4.873	3.719	9.527	
8	0.343	3.162	1.158	0.562	0.924	1.230	4.818	3.725	9.257	
9	0.344	3.097	1.143	0.561	0.912	1.212	4.919	3.617	8.649	
10	0.343	3.162	1.152	0.563	0.925	1.238	5.153	3.700	8.971	
11	0.343	3.201	1.157	0.569	0.928	1.259	5.207	3.707	9.394	
12	0.346	3.222	1.158	0.565	0.934	1.265	5.235	3.755	9.465	
13	0.347	3.236	1.166	0.569	0.941	1.274	5.252	3.748	9.550	
14	0.347	3.236	1.160	0.570	0.941	1.280	5.263	3.776	9.563	
15	0.348	3.249	1.179	0.577	0.947	1.283	5.588	3.763	9.574	
16	0.352	3.271	1.199	0.580	0.952	1.294	5.604	3.775	9.093	
17	0.345	3.244	1.172	0.577	0.950	1.297	5.489	3.762	8.998	
18	0.346	3.206	1.172	0.572	0.946	1.280	5.437	3.749	9.132	
19	0.355	3.216	1.199	0.574	0.940	1.258	5.362	3.742	9.458	
20	0.340	3.141	1.125	0.563	0.926	1.258	5.398	3.754	9.102	
21	0.334	3.133	1.117	0.559	0.933	1.259	5.410	3.712	8.791	
22	0.346	3.185	1.154	0.569	0.938	1.275	5.424	3.758	8.855	
23	0.356	3.219	1.187	0.572	0.945	1.280	5.411	3.762	9.558	
24	0.351	3.222	1.185	0.573	0.948	1.281	5.428	3.744	9.502	
25	0.346	3.067	1.158	0.571	0.945	1.291	5.434	3.785	9.365	
26	0.345	2.897	1.152	0.574	0.944	1.285	5.450	3.771	9.359	
27	0.350	2.917	1.176	0.576	0.950	1.296	5.448	3.817	9.489	
28	0.396	2.878	1.163	0.573	0.940	1.276	5.393	3.736	8.953	
29	0.369	2.847	1.128	0.566	0.933	1.269	5.393	3.745	8.874	
30	0.340	2.801	1.113	0.559	0.917	1.240	5.263	3.735	8.519	
31	0.338	3.047	1.131	0.559	0.923	1.253	5.346	3.737	8.509	
1ヶ月値	0.349	3.133	1.164	0.570	0.938	1.269	5.243	3.745	9.250	
最大値	0.448	3.398	1.286	0.632	1.013	1.385	6.307	4.010	10.092	
最大値日時	10/29 09:10	10/13 16:50	10/10 20:10	10/26 11:50	10/02 09:20	10/27 15:10	10/15 12:10	10/27 13:20	10/02 16:50	
最小値	0.281	2.652	0.923	0.510	0.849	1.135	4.521	3.318	7.825	
最小値日時	10/15 11:30	10/30 06:30	10/30 11:30	10/29 03:40	10/31 01:20	10/09 08:50	10/09 07:20	10/03 09:30	10/10 08:20	

測定月報

測定日：2024/10

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.768	2.081	1.621	11.937	0.341	1.985	△	△	16.531	△
2	2.782	2.098	1.631	12.059	0.340	1.993			16.599	
3	2.709	2.033	1.581	11.759	0.340	1.942			15.515	
4	2.695	2.070	1.589	11.841	0.335	1.929			16.172	
5	2.676	2.040	1.570	11.785	0.335	1.920			15.776	
6	2.660	2.022	1.556	11.711	0.332	1.906			15.981	
7	2.667	2.051	1.575	11.736	0.333	1.917			15.861	
8	2.647	2.018	1.560	11.526	0.333	1.896			15.330	
9	2.598	2.003	1.546	11.104	0.334	1.871			14.110	
10	2.649	2.014	1.557	11.118	0.334	1.915			15.808	
11	2.686	2.011	1.570	11.251	0.336	1.942			16.217	
12	2.692	2.019	1.579	11.282	0.338	1.953			16.322	
13	2.712	2.022	1.587	11.324	0.337	1.961			16.368	
14	2.719	2.012	1.585	11.334	0.336	1.966			16.402	
15	2.730	2.031	1.595	11.403	0.339	1.975			16.450	
16	2.752	2.055	1.616	11.480	0.342	1.989			16.519	
17	2.752	2.030	1.598	11.421	0.339	1.998			16.507	
18	2.720	2.020	1.592	11.352	0.339	1.980			16.083	
19	2.691	2.068	1.589	11.355	0.340	1.949			16.039	
20	2.682	1.973	1.550	11.177	0.338	1.963			16.261	
21	2.697	1.963	1.554	11.162	0.336	1.973			16.320	
22	2.712	2.010	1.585	11.272	0.335	1.982			16.412	
23	2.723	2.041	1.604	11.343	0.338	1.983			16.433	
24	2.737	2.038	1.598	11.346	0.336	1.988			16.433	
25	2.738	2.001	1.587	11.273	0.336	1.995			16.421	
26	2.730	2.001	1.586	11.241	0.338	1.997			16.424	
27	2.748	2.030	1.598	11.328	0.338	1.999			16.461	
28	2.709	2.019	1.581	11.214	0.335	1.955			16.238	
29	2.702	1.968	1.562	11.155	0.335	1.960			16.316	
30	2.645	1.980	1.542	10.923	0.333	1.904			14.998	
31	2.674	1.973	1.555	11.036	0.332	1.939			16.202	
1ヶ月値	2.703	2.022	1.581	11.395	0.337	1.956			16.113	
最大値	2.881	2.193	1.699	12.343	0.378	2.085			16.885	
最大値日時	10/02 21:40	10/02 16:50	10/02 16:40	10/02 14:10	10/03 06:20	10/24 18:00			10/02 20:00	
最小値	2.491	1.756	1.465	10.195	0.294	1.799			13.062	
最小値日時	10/09 09:10	10/21 13:40	10/31 04:50	10/30 06:40	10/01 21:30	10/30 08:00			10/30 06:30	

測定月報

測定日：2024/10

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1、2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	10.069	△	0.463	0.823	△	4.825	60.800	0.641	0.621	1.141
2	10.124		0.468	0.824		5.324	61.244	0.580	0.623	1.144
3	9.894		0.465	0.797		6.289	60.275	0.575	0.609	1.113
4	10.113		0.456	0.782		6.337	60.633	0.604	0.601	1.096
5	9.962		0.453	0.782		6.567	60.463	0.628	0.594	1.092
6	9.813		0.450	0.771		6.641	60.182	0.624	0.591	1.081
7	9.866		0.452	0.773		6.691	60.437	0.629	0.595	1.086
8	9.775		0.450	0.758		6.594	60.059	0.663	0.590	1.076
9	9.658		0.450	0.736		6.320	59.449	0.706	0.584	1.063
10	9.738		0.445	0.748		6.363	59.940	0.700	0.591	1.072
11	9.816		0.450	0.771		6.884	60.241	0.701	0.600	1.090
12	9.830		0.461	0.785		6.641	60.339	0.708	0.606	1.101
13	9.855		0.463	0.794		6.552	60.475	0.708	0.611	1.108
14	9.850		0.461	0.804		6.553	60.502	0.710	0.614	1.119
15	9.886		0.464	0.811		6.651	60.354	0.715	0.618	1.128
16	9.970		0.468	0.819		6.653	60.509	0.722	0.620	1.135
17	9.924		0.465	0.823		6.393	60.166	0.724	0.621	1.140
18	9.833		0.468	0.813		5.973	60.318	0.727	0.615	1.127
19	9.928		0.462	0.793		5.849	60.935	0.722	0.605	1.092
20	9.714		0.461	0.795		5.716	60.039	0.712	0.603	1.094
21	9.692		0.455	0.804		5.697	59.905	0.713	0.611	1.104
22	9.809		0.463	0.810		5.867	60.494	0.741	0.611	1.116
23	9.889		0.465	0.812		6.337	60.794	0.735	0.616	1.115
24	9.896		0.466	0.823		6.382	60.857	0.723	0.618	1.119
25	9.815		0.469	0.826		6.415	60.551	0.719	0.621	1.124
26	9.797		0.472	0.826		6.086	60.435	0.720	0.618	1.130
27	9.879		0.472	0.832		5.908	60.764	0.721	0.622	1.131
28	9.797		0.464	0.811		5.634	60.399	0.717	0.609	1.110
29	9.711		0.464	0.812		5.233	60.084	0.712	0.606	1.108
30	9.619		0.455	0.777		4.358	59.595	0.704	0.594	1.081
31	9.670		0.458	0.788		3.754	59.874	0.704	0.603	1.090
1ヶ月値	9.845		0.461	0.798		6.048	60.359	0.691	0.608	1.107
最大値	10.451		0.513	0.885		11.771	62.282	2.180	0.686	1.208
最大値日時	10/04 22:30		10/27 20:40	10/27 21:40		10/03 11:10	10/02 16:20	10/22 18:40	10/02 17:10	10/02 08:20
最小値	9.072		0.394	0.675		2.992	57.886	0.477	0.546	1.009
最小値日時	10/30 07:20		10/10 08:20	10/09 09:20		10/31 10:00	10/03 08:20	10/08 11:50	10/08 09:30	10/10 15:30

測定月報

測定日：2024/10

(7/11)

日	モニタ									
	B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B062 雑固体焼却建屋周辺	B063 予備機	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	★ B068 1号機R/B北側	★ B069 集中RW南側	B070 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.244	1.198		3.882	0.346	1.552	0.699	30.214	6.817	5.621
2	0.244	1.202		3.882	0.346	1.583	0.707	30.901	6.799	5.728
3	0.238	1.181		3.827	0.344	1.537	0.687	30.216	6.492	5.428
4	0.233	1.170		3.813	0.342	1.531	0.680	30.553	6.611	5.664
5	0.234	1.168		3.808	0.339	1.527	0.679	29.722	6.577	5.477
6	0.231	1.162		3.790	0.337	1.514	0.673	28.912	6.527	5.325
7	0.232	1.167		3.791	0.340	1.534	0.678	29.117	6.386	5.449
8	0.225	1.157		3.769	0.338	1.458	0.669	29.032	5.801	5.322
9	0.224	1.145		3.719	0.342	1.387	0.675	28.609	5.609	5.221
10	0.229	1.155		3.764	0.337	1.420	0.691	28.817	6.214	5.298
11	0.235	1.174		3.809	0.337	1.442	0.701	29.232	6.359	5.318
12	0.234	1.174		3.831	0.343		0.705	29.752	6.509	5.365
13	0.239	1.188		3.840	0.342		0.711	29.664	6.521	5.377
14	0.238	1.188		3.852	0.342		0.715	29.430	6.531	5.345
15	0.240	1.195		3.858	0.343		0.721	29.509	6.033	5.432
16	0.243	1.204		3.815	0.346		0.728	29.779	5.700	5.519
17	0.241	1.200		3.812	0.346		0.726	29.533	5.734	5.426
18	0.241	1.185		3.763	0.341		0.719	29.539	5.622	※3 5.375
19	0.239	1.181		3.711	0.340		0.713	29.562	5.570	
20	0.236	1.168		3.734	0.338		0.708	28.971	5.652	
21	0.234	1.169		3.731	0.338		0.713	28.900	6.074	
22	0.238	1.180		3.724	0.343		0.720	29.100	6.346	
23	0.244	1.177		3.712	0.344	1.551	0.721	29.994	6.505	
24	0.242	1.175		3.723	0.344	1.576	0.726	30.062	6.649	
25	0.242	1.177		3.772	0.344	1.587	0.723	29.123	6.714	
26	0.241	1.176		3.795	0.343	1.592	0.726	28.878	6.738	
27	0.243	1.180		3.799	0.343	1.603	0.731	29.056	6.747	
28	0.241	1.165		3.754	0.341	1.576	0.718	29.367	6.561	
29	0.239	1.158		3.728	0.339	1.579	0.726	28.916	6.610	
30	0.230	1.138		3.618	0.339	1.530	0.712	28.524	5.896	
31	※5 0.287	1.143		3.619	0.336	1.556	0.723	28.896	5.486	
1ヶ月値	0.240	1.174		3.776	0.341	1.534	0.707	29.415	6.271	5.429
最大値	0.351	1.283		4.004	0.393	1.685	0.834	31.435	6.974	5.933
最大値日時	10/31 09:20	10/01 17:00		10/03 06:10	10/17 07:30	10/24 12:30	10/29 08:50	10/16 08:10	10/01 12:20	10/04 14:40
最小値	0.196	1.073		3.501	0.299	1.066	0.617	26.579	4.969	5.060
最小値日時	10/09 02:10	10/30 13:10		10/30 05:50	10/24 17:50	10/09 10:30	10/05 18:10	10/10 10:50	10/31 11:50	10/18 10:40

測定月報

測定日：2024/10

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.023	0.446	△	0.737	4.126	0.621	18.624	△	7.674
2		1.031	0.449		0.740	4.132	0.624	18.681		7.734
3		1.009	0.438		0.718	4.059	0.617	18.180		7.432
4		1.002	0.430		0.706	4.051	0.611	18.131		7.596
5		1.001	0.430		0.704	4.044	0.609	18.013		7.536
6		0.986	0.426		0.695	4.012	0.605	17.879		7.463
7		0.998	0.429		0.702	4.032	0.611	17.991		7.564
8		0.989	0.424		0.695	3.996	0.606	17.825		7.426
9		0.977	0.421		0.674	3.949	0.602	17.357		7.293
10		0.993	0.422		0.685	4.015	0.607	17.918		7.393
11		0.979	0.433		0.705	4.050	0.611	18.179		7.444
12		0.960	0.435		0.714	4.072	0.611	18.315		7.409
13		0.964	0.436		0.723	4.086	0.612	18.410		7.469
14		0.968	0.439		0.730	4.089	0.614	18.461		7.477
15		0.967	0.444		0.733	4.107	0.617	18.505		7.563
16		0.974	0.446		0.740	4.126	0.622	18.593		7.666
17		0.976	0.444		0.742	4.120	0.618	18.636		7.553
18		0.963	0.441		0.729	4.080	0.614	18.413		7.525
19		0.951	0.428		0.710	4.056	0.610	18.216		7.668
20		0.951	0.434		0.714	4.055	0.608	18.326		7.309
21		0.964	0.429		0.719	4.060	0.608	18.419		7.275
22		0.967	0.441		0.728	4.088	0.612	18.511		7.456
23		0.973	0.440		0.729	4.085	0.615	18.484		7.586
24		0.975	0.443		0.731	4.091	0.618	18.570		7.583
25		0.973	0.442		0.734	4.091	0.616	18.630		7.455
26		0.974	0.444		0.735	4.091	0.618	18.619		7.444
27		0.972	0.445		0.737	4.102	0.617	18.664		7.553
28		0.962	0.439		0.720	4.044	0.613	18.320		7.458
29		0.961	0.433		0.720	4.053	0.607	18.436		7.296
30		0.946	0.423		0.696	3.985	0.605	17.876		7.266
31		0.952	0.430		0.707	4.037	0.604	18.258		7.319
1ヶ月値		0.978	0.437		0.718	4.064	0.612	18.305		7.480
最大値		1.091	0.486		0.795	4.258	0.675	18.998		7.903
最大値日時		10/03 02:10	10/01 03:30		10/17 09:10	10/02 15:20	10/16 23:50	10/03 00:20		10/19 13:50
最小値		0.887	0.367		0.620	3.820	0.560	16.426		6.971
最小値日時		10/30 06:30	10/09 22:20		10/09 12:50	10/09 10:00	10/15 07:20	10/09 09:00		10/21 06:30

測定月報

測定日：2024/10

(9/11)

日	モニタ									
	B081 予備機	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	B084 故障中	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No、4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	0.593	45.700	△	0.304	7.845	△	△	2.167	0.165
2		0.589	45.893		0.305	7.883			2.172	0.167
3		0.565	44.907		0.302	7.752			2.139	0.165
4		0.572	45.612		0.300	7.663			2.136	0.164
5		0.564	45.501		0.298	7.637			2.134	0.162
6		0.558	45.230		0.296	7.597			2.123	0.162
7		0.567	45.716		0.299	7.637			2.128	0.162
8		0.560	45.527		0.299	7.569			2.111	0.162
9		0.557	45.052		0.302	7.386			2.083	0.164
10		0.555	45.277		0.301	7.606			2.117	0.160
11		0.556	45.616		0.299	7.704			2.138	0.160
12		0.558	45.617		0.300	7.736			2.149	0.161
13		0.562	45.733		0.301	7.763			2.157	0.161
14		0.555	45.732		0.301	7.785			2.154	0.160
15		0.565	46.008		0.303	7.827			2.168	0.161
16		0.574	46.301		0.305	7.855			2.183	0.164
17		0.562	46.083		0.302	7.855			2.179	0.162
18		0.564	45.898		0.303	7.788			2.162	0.165
19		0.575	46.424		0.303	7.743			2.151	0.166
20		0.545	45.229		0.297	7.735			2.141	0.160
21		0.543	45.038		0.295	7.754			2.144	0.159
22		0.557	45.718		0.300	7.796			2.147	0.162
23		0.573	45.869		0.303	7.815			2.157	0.166
24		0.566	45.692		0.305	7.827			2.161	0.164
25		0.560	45.039		0.302	7.824			2.160	0.162
26		0.557	44.925		0.302	7.827			2.155	0.161
27		0.564	45.231		0.305	7.854			2.166	0.164
28		0.561	45.011		0.302	7.739			2.139	0.163
29		0.546	44.495		0.298	7.767			2.134	0.158
30		0.550	44.321		0.297	7.566			2.101	0.160
31		0.547	44.336		0.296	7.681			2.118	0.158
1ヶ月値		0.562	45.443		0.301	7.736			2.144	※1 0.162
最大値		0.641	47.253		0.564	16.144			2.308	0.189
最大値日時		10/01 23:20	10/19 13:40		10/10 21:10	10/03 10:50			10/25 13:00	10/09 06:50
最小値		0.500	40.387		0.257	6.297			1.958	0.135
最小値日時		10/21 06:30	10/25 06:20		10/10 07:30	10/09 09:00			10/09 10:00	10/30 23:00

測定月報

測定日：2024/10

(10/11)

日	モニタ									
	B091 MP2(予備機)	B092 MP1(予備機)	★ B093 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B094 携行利用型線量表示器B094	B095 携行利用型線量表示器B095	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 故障中	B098 MP6(点検中)	B099 MP7(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						3.942	5.659			
2						3.976	5.738			
3						3.789	5.479			
4						3.830	5.567			
5						3.789	5.495			
6						3.766	5.454			
7						3.828	5.551			
8						3.745	5.419			
9						3.643	5.229			
10						3.689	5.280			
11						3.712	5.305			
12						3.727	5.303			
13						3.751	5.324			
14						3.749	5.334			
15						3.799	5.418			
16						3.863	5.495			
17						3.809	5.417			
18			※4	5.479		△	3.802	※4	5.373	
19				5.579						
20				5.248						
21				5.255						
22				5.442						
23				5.585						
24				5.560						
25				5.455						
26				5.434						
27				5.548						
28				5.482						
29				5.323		3.658				
30				5.269		3.586				
31				5.301		3.613				
1ヶ月値				5.424		3.766	5.438			
最大値				5.753		4.084	5.888			
最大値日時				10/19 18:20		10/02 02:20	10/02 16:30			
最小値				4.905		3.239	5.004			
最小値日時				10/21 04:10		10/29 10:50	10/09 11:00			