

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（10月分）



10月	日			1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1			6.70E-05 (最大)	7.32E-05 (最大)	6.03E-05 (最大)	6.98E-05 (最大)	6.74E-05 (最大)
				ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	5.72E-05 (最大)	5.91E-05 (最大)	6.37E-05 (最大)	欠測※3	欠測※3	欠測※3	欠測※3
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)				
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	欠測※3	欠測※3	欠測※3	欠測※3	欠測※3	欠測※3	5.49E-05 (最大)
								ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	7.90E-05 (最大)	6.92E-05 (最大)	7.70E-05 (最大)	7.34E-05 (最大)	6.71E-05 (最大)	5.40E-05 (最大)	7.96E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)		
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	4.46E-05 (最大)	7.66E-05 (最大)	6.54E-05 (最大)	7.38E-05 (最大)	1.11E-04 (最大)		
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)		

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

※3：電源停止作業に伴う設備停止。構内連続ダストモニタ及び敷地境界連続ダストモニタに有意な変動はない。

2024年11月1日時点