

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（7月分）



7月	日			1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値			5.47E-05 (最大)	8.21E-05 (最大)	7.16E-05 (最大)	7.72E-05 (最大)	1.04E-04 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1			ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値	1.06E-04 (最大)	6.09E-05 (最大)	7.33E-05 (最大)	9.37E-05 (最大)	7.68E-05 (最大)	4.84E-05 (最大)	6.91E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値	9.14E-05 (最大)	5.59E-05 (最大)	9.45E-05 (最大)	7.69E-05 (最大)	6.39E-05 (最大)	5.44E-05 (最大)	8.88E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値	7.15E-05 (最大)	6.84E-05 (最大)	1.14E-04 (最大)	8.38E-05 (最大)	9.83E-05 (最大)	7.26E-05 (最大)	6.38E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)		
	連続ダストモニタの計測値	6.61E-05 (最大)	6.60E-05 (最大)	6.62E-05 (最大)	6.33E-05 (最大)	1.05E-04 (最大)		
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)		

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2025年8月1日時点

※2：ND = 不検出