

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（8月分）



8月	日						1(金)	2(土)
	連続ダストモニタの計測値						5.29E-05 (最大)	5.63E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1						ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)
	連続ダストモニタの計測値	6.73E-05 (最大)	7.01E-05 (最大)	6.78E-05 (最大)	6.91E-05 (最大)	7.72E-05 (最大)	5.32E-05 (最大)	9.84E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)
	連続ダストモニタの計測値	8.34E-05 (最大)	1.17E-04 (最大)	7.53E-05 (最大)	5.64E-05 (最大)	1.25E-04 (最大)	8.41E-05 (最大)	7.14E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)
	連続ダストモニタの計測値	1.04E-04 (最大)	7.78E-05 (最大)	9.51E-05 (最大)	9.31E-05 (最大)	5.40E-05 (最大)	7.42E-05 (最大)	6.83E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)
	連続ダストモニタの計測値	6.52E-05 (最大)	8.19E-05 (最大)	9.91E-05 (最大)	6.97E-05 (最大)	7.24E-05 (最大)	9.24E-05 (最大)	8.68E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	31(日)						
	連続ダストモニタの計測値	7.62E-05 (最大)						
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)						

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2025年9月1日時点

※2：ND = 不検出