

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年5月29日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年5月29日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【Bタンクエリアの排水弁現場盤の片系通信遮断について】 Bタンクエリアの排水弁現場盤の片系通信遮断を確認。 別ルートにより通信は可能であるため水位監視および排水弁の操作は可能。	GⅢ	5月26日