

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年5月22日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年5月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【6号機照明用分電盤の一部負荷絶縁不良について】 定期的に行っている絶縁抵抗測定において、6号機照明用分電盤の一部負荷に絶縁不良を確認。 絶縁不良の負荷側の照明を使用停止とし、使用停止箇所では照明が必要となった場合は、仮設照明で対応する。 今後、補修予定。	GⅢ	5月14日