

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年6月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日	備考
1	<p>【運転中の共用プール補機冷却系ポンプ(B)上部に設置された仮設足場について】 当直員が共用プール設備のパトロールにて、運転中の共用プール補機冷却系ポンプ(B)の上部に仮設足場が設置されていることを確認。 当該仮設足場は、運転中の機器上部に設置されていることから、仮設足場上での作業や仮設足場解体時の人身災害、および設備トラブルの可能性があると判断。 また、確認の結果、仮設足場の設置に関し、作業主管箇所から設備管理箇所への連絡がなかったことも判明。 今後、当該仮設足場の使用の可否、仮設足場解体方法について検討。 共用プール補機冷却系ポンプ(B)の運転状態には異常の無いことを確認済み。</p>	GⅢ	6月7日	2021.6.17訂正 正:共用プール補機冷却系ポンプ 誤:燃料プール冷却浄化系ポンプ