

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年1月14日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年1月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【J1タンクエリアM1タンク水位計の故障について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、J1タンクエリアM1タンク水位計の指示が計測範囲を逸脱していることを確認。 現場確認の結果、当該タンク廻りに漏えいが無いことから水位計の故障と判断。 水位計交換までの期間は、1回/日のパトロールにて、当該タンク廻りにおける漏えいが無いことを確認。 当該水位計については、1月10日に交換を実施し、正常に復帰。</p>	GIII	1月8日