

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年7月28日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機タービン建屋天井クレーン横行および走行の不具合について】 協力企業作業員が、5号機タービン建屋天井クレーンを使用し資機材の吊り上げをしていたところ、横行および走行が出来ないことを確認。 なお、主巻・補巻の巻上・巻下は動作可能であり、異常がないことから、資機材の吊り降ろしを実施。 今後、原因調査および修理を実施予定。	GⅢ	7月23日