

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【低圧電源盤の気中しゃ断器動作不良について】 協力企業作業員が、5号機タービン建屋地下1階配電盤室にある低圧電源盤5Cの点検において、気中しゃ断器(8A)の保護継電器が動作しないことを確認。 未使用の気中しゃ断器と交換することで、保護継電器の動作には問題ないことを確認。 今後、原因調査し、再発防止対策を検討。	GⅢ	9月1日